

الموسوعة العملية في التركيبات الكهربائية (٣)

E.

اتركيبات الكهربائية فى المنشآت  
الصناعية والتجارية والعامّة

إعداد

المهندس / أحمد عبد المتعال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الباب الأول  
إضاءة المنشآت المختلفة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ ﴾ [الأحقاف: ١٥].

صدق الله العظيم

### شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر للمهندس / محمود زكي صوان - مدير قسم الكهرباء  
والميكانيكا بمكتب أحمد الموسيقى للاستشارات الهندسية السعودية - الدمام،  
وكذلك المهندس تامر إبراهيم عجور - مهندس مشروعات بمؤسسة رجب وسلامة  
الدمام، وكذلك الأستاذ صلاح عبد الفتاح الروبي - المدرس بقسم الكهرباء بالكلية  
التقنية بالدمام.

وأخيراً أتقدم بخالص الشكر لكل من قدم لنا يد المعاونة في إعداد هذا الكتاب،  
راجياً من المولى العلى القدير أن يثيبهم على حسن عملهم وجزاهم الله خير الجزاء.

المؤلف

الكتاب: التركيبات الكهربائية فى المنشآت الصناعية والتجارية والعامه  
(الموسوعة العملية فى التركيبات الكهربيه - ٣)

المؤلف: م. أحمد عبد المتعال

رقم الطبعة: الأولى

تاريخ الإصدار: شعبان ١٤٢١ هـ - نوفمبر ٢٠٠٠ م

حقوق الطبع: محفوظة للناشر

الناشر: دار النشر للجامعات

رقم الإيداع: ٩٧/١٠٩٣٧

الترقيم الدولى: ISBN: 977 - 5526 - 72 - 8

الكود: ٢٠٤٨



دار النشر للجامعات - مصر

ص. ب. ١٣٠ محمد نريد ١١٥١٨ القاهرة، تليفاكس: ٢٦١٢١٦٠

## المحتويات

الصفحة	الموضوع
١٧	١ / ١ أهم المصطلحات الفنية المستخدمة في الإضاءة
١٩	٢ / ١ شروط الإضاءة الجيدة في المباني
٢١	٣ / ١ مصادر الإضاءة الصناعية
٢٢	١ / ٣ / ١ المصابيح المتوهجة ومصابيح التانجستين - هالوجين
٢٣	٢ / ٣ / ١ المصابيح العاكسة
٢٥	٣ / ٣ / ١ مصابيح الفلورسنت
٢٩	٤ / ٣ / ١ مصابيح بخار الزئبق ذات الضغط العالي
٣١	٥ / ٣ / ١ مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي SON
٣٣	٦ / ٣ / ١ مصابيح الهاليد المعدني
٣٥	٧ / ٣ / ١ مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض
٣٧	٨ / ٣ / ١ مصابيح الضوء المختلط
٣٧	٤ / ١ وحدات الإضاءة
٤١	١ / ٤ / ١ وحدات إضاءة الفلورسنت
٤٦	٢ / ٤ / ١ وحدات الإضاءة الأسطوانية والموضعية
٥٠	٣ / ٤ / ١ وحدات إضاءة الأماكن الصناعية

توزيع التيار الكهربى فى المنشآت الكبيرة

١١١	١/٢ التوزيع الرأسى للقدرة الكهربائية ✓
١١٤	٢/٢ التوزيع الأفقى للقدرة الكهربائية ✓
١١٥	٣/٢ لوحات المفاتيح ونوحات التوزيع ✓
١٢٠	٤/٢ التأريض الوقائى
١٢٠	١/٤/٢ قطب الأرضى
١٢٢	٢/٤/٢ موصلات الأرضى وموصلات الوقاية
١٢٤	٥/٢ المصهرات
١٢٤	١/٥/٢ المصهرات التى يعاد تشعييرها
١٢٦	٢/٥/٢ المصهرات الخرطوشية
١٢٧	٦/٢ قواطع الدائرة المصغرة MCB'S ✓
١٣٠	٧/٢ قواطع الدائرة المقولبة MCCB'S ✓
١٣١	٨/٢ قواطع التسرب الأرضى ELCB'S ✓
١٣٤	٩/٢ محددات الموجات العابرة للجهد
١٣٤	١٠/٢ الأنظمة المختلفة للتأريض
١٣٦	١١/٢ الكابلات
١٣٨	١٢/٢ اختيار مساحة مقطع الموصلات ✓
	١١/١٢/٢ تيار مساحة المقطع للحصول على أحسن سعة
١٣٨	تيارية
	٢/١٢/٢ التحقق من فقد الجهد باستخدام مساحة المقطع
١٤٠	المختارة

٥٣	٤/٤/١ وحدات الإضاءة الخارجية
٥٦	٥/١ فن الإضاءة
٥٧	١/٥/١ إضاءة منشآت المكتبية ✓
٥٩	٢/٥/١ إضاءة مدارس ✓
٦٠	٣/٥/١ إضاءة الفنادق ✓
٦١	٤/٥/١ إضاءة المستشفيات ✓
٦٥	٥/٥/١ إضاءة محلات التجارية ✓
٦٧	٦/٥/١ إضاءة المصانع والورش ✓
٧٠	٦/١ طريقة BZ حسابات الإضاءة X
٧٤	١/٦/١ وحدات إضاءة الأماكن الصناعية
٧٧	٢/٦/١ وحدات إضاءة المنشآت العامة والتجارية
٨٠	٣/٦/١ الفيض الضوئى للمصابيح المختلفة
٨٤	٤/٦/١ النموذج المستخدم فى حسابات الإضاءة الداخلية
٨٥	٥/٦/١ الاستضاءة الموصى بها فى الأماكن المختلفة
٨٨	٧/١ تطبيقات على تصميمات الإضاءة ✓
٨٨	١/٧/١ تصميم إضاءة مكتب هندسى ✓
٩٠	٢/٧/١ تصميم إضاءة فصل دراسى ✓
٩٢	٣/٧/١ تصميم إضاءة ورشة إنتاج ✓
٩٦	٤/٧/١ تصميم إضاءة ورشة إصلاح سيارات ✓
٩٩	٥/٧/١ تصميم إضاءة مصنع صغير ✓
١٠٢	٨/١ الإضاءة الغامرة ✓

الباب الرابع

أنظمة خاصة

- ١٩١ ..... ١/٤ أنظمة الكهروضوئيات
- ١٩٨ ..... ٢/٤ ميين الأرقام
- ٢٠١ ..... ٣/٤ أنظمة الاستدعاء ✓
- ٢٠١ ..... ١/٣/٤ نظام الاستدعاء المرئي
- ٢٠٦ ..... ٢/٣/٤ نظام الاستدعاء المرئي والصوتي ✓\*
- ٢٠٩ ..... ٤/٤ دوائر التلفزيون المغلقة CCTV'S
- ٢١٠ ..... ١/٤/٤ تصميم نظام دائرة تلفزيونية مغلقة CCTV ✓ \*
- ٢١٥ ..... ٥/٤ أنظمة الإنذار بالحريق
- ٢١٦ ..... ١/٥/٤ وحدات التشغيل اليدوية ✓
- ٢١٦ ..... ٢/٥/٤ كاشفات درجة الحرارة ✓
- ٢١٨ ..... ٣/٥/٤ كاشفات الدخان ✓
- ..... ٤/٥/٤ لوحات البيان عن بعد وجهاز الإنذار الصوتي ✓
- ٢٢٠ ..... والضوئي
- ٢٢١ ..... ٥/٥/٤ جهاز الإنذار بالحريق ✓
- ٢٢٦ ..... ٦/٥/٤ تصميم وتنفيذ نظام الإنذار بالحريق ✓
- ٢٢٨ ..... ٦/٤ إضاءة الطوارئ
- ٢٣٢ ..... ١/٦/٤ نظام النقطة الواحدة
- ٢٣٣ ..... ٢/٦/٤ النظام المركزي الكبير
- ٢٣٩ ..... ٣/٦/٤ النظام المركزي الصغير
- ٢٤٠ ..... ٤/٦/٤ البطاريات

١٤٢ ..... ١٣/٢ مواسير الصلب ومواسير البلاستيك PVC

الباب الثالث

تديدات الإضاءة والقوى

- ١٤٧ ..... ١/٣ مقدمة
- ١٤٩ ..... ٢/٣ المفاتيح
- ١٥٣ ..... ٣/٣ مفاتيح التخفيض
- ١٥٥ ..... ٤/٣ البرايز (المآخذ)
- ١٥٧ ..... ٥/٣ مضاعفات البرايز (المآخذ) والفيش والموافقات
- ١٥٩ ..... ٦/٣ وردة السقف
- ١٦٠ ..... ٧/٣ حامل المصباح (الدوائية)
- ١٦١ ..... ٨/٣ الأنظمة المختلفة لتمديدات الإضاءة ✕
- ١٦٢ ..... ١/٨/٣ نظام التمديد ذات الحلقة
- ١٦٥ ..... ٢/٨/٣ نظام التمديد بعلب التفريع
- ..... ٣/٨/٣ المقارنة بين نظام التمديد بالحلقات والتمديد بعلب التفريع
- ١٦٧ ..... التفريع
- ١٦٨ ..... ٩/٣ مخططات الإضاءة
- ١٧٣ ..... ١/٩/٣ تشغيل مصباح من مكانين مختلفين
- ١٧٧ ..... ٢/٩/٣ تشغيل مصباح كهربى من ثلاثة أماكن مختلفة
- ١٨٠ ..... ٣/٩/٣ التحكم فى استضاءة المصابيح المتوهجة
- ١٨٥ ..... ٤/٩/٣ التحكم فى استضاءة المصابيح الفلورسنت

٢٧٧	٢/٥/٥ النظم المختلفة للتركيبات في الأماكن المعرضة للانفجار
٢٨٠	٦/٥ التركيبات الكهربائية في المستشفيات
	الباب السادس
	تطبيقات

٢٨٥	١/٦ مقدمة
٢٨٦	٢/٦ بنك فرعى
٢٩٢	٣/٦ مبنى إدارى
٢٩٩	٤/٦ المستودع العام
٣٠٩	٥/٦ ورشة إنتاج المعادن
٣٢٠	٦/٦ قسم تجميع وتعليب الفلاتر
٤٣٤	٧/٦ مسجد
٣٤٧	ملحق ١ / مقارنة بين الرموز العالمية والألمانية والأمريكية
٣٥٣	ملحق ٢ / الرموز الإنشائية ورموز الأثاث
٣٥٥	- المراجع

٢٤٢	٥/٦/٤ اختبار أنظمة إضاءة الطوارئ
٢٤٣	٧/٤ الستراتالات الخاصة
٢٤٧	٨/٤ هوائى التليفزيون
٢٥٢	٩/٤ أنظمة تكييف الهواء
٢٥٤	١١/٩/٤ أجهزة تكييف نوع الشباك
٢٥٥	٢/٩/٤ أجهزة التكييف من النوع المشقوق
	الباب الخامس
	تركيبات الأماكن الخاصة
٢٥٩	١/٥ مقدمة
٢٥٩	٢/٥X التركيبات المؤقتة
٢٦٣	٣/٥X التركيبات في الأماكن الزراعية
٢٦٧	٤/٥X التركيبات الكهربائية في حمامات السباحة
٢٦٧	١/٤/٥ الإضاءة تحت سطح الماء
٢٦٩	٢/٤/٥ نظام ضخ وترشيح الماء
٢٧٠	٣/٤/٥ أنظمة تدفئة ماء حمام السباحة
٢٧١	٤/٤/٥ مجموعة البرايز الموجودة بجوار الجوانب الخارجية للحمام
٢٧٢	٥/٤/٥ نظام الإضاءة الخارجية لحمامات السباحة
٢٧٣	٥/٥ التركيبات الكهربائية في الأماكن المعرضة للانفجار
٢٧٥	١/٥/٥ أقسام الأجهزة الكهربائية تبعاً لنوعية الحماية ضد الانفجار

## إضاءة المنشآت المختلفة

١-١ أهم المصطلحات الفنية المستخدمة في الإضاءة

فيما يلي أهم المصطلحات الفنية المستخدمة في الإضاءة:

أ - الفيض الضوئي (Φ) Luminous Flux

وهو كمية الشعاع الضوئي المنبعث من المصدر الضوئي في الثانية بوحدة اللومين (Lm)

ب - الكفاءة الضوئية (η) Luminous Efficacy

وهي النسبة بين الفيض الضوئي للمصدر الضوئي وقدرة المصدر الضوئي ونحصل عليها من المعادلة 1.1

$$\eta = \frac{\Phi}{P} \quad (\text{Lm/w}) \rightarrow 1.1$$

فإذا كان الفيض الضوئي لمصباح متوهج قدرته 100w هو 1200 Lm فإن الكفاءة الضوئية تساوي .

$$\eta = \frac{1200}{100} = 12 \text{ Lm/w}$$

ج - الاستضاءة (E) Illuminance

وتعرف على أنها الفيض الضوئي الساقط عمودياً على وحدة المساحات ووحدتها (Lux) والتي تساوي (Lm/w<sup>2</sup>) ونحصل عليها من المعادلة 1.2

$$E = \frac{\Phi}{A} \quad (\text{Lm/m}^2) \rightarrow 1.2$$

حيث إن :

A مساحة السطح العمودي على الأشعة الضوئية  $m^2$

Luminous Intensity (I) شدة الاستضاءة

ونعرف شدة استضاءة مصدر ضوئي موضوع عند مركز كرة بأنها النسبة بين انقيض الضوئي على سطح الكرة والزاوية الفراغية W للكرة ، والتي تساوي  $4\pi$  ، ونحصل عليها من المعادلة 1.3

$$I = \frac{\phi}{w} \quad (cd) \rightarrow 1.3$$

حيث إن :

I شدة الاستضاءة بالشمعة (cd)

$\phi$  الفيض الضوئي (Lm)

هـ - النصوص (L) Luminance :

يعرف نصوص أى سطح بأنه شدة استضاءة وحدة المساحات ونحصل عليه من المعادلة 1.4

$$L = \frac{I}{A} \quad cd/m^2 \rightarrow 1.4$$

ويمكن أن يكون النصوص لسطح مضيء أو سطح يسقط عليه الضوء من مصدر ضوئي ثم يعيد إشعاعه.

د - دليل ثبات الألوان General colour rendering Index

ويعرف هذا الدليل بأنه استطاعة المصدر الضوئي على المحافظة على ألوان الأجسام بدون تغير ، ويكون دليل ثبات الألوان لمصدر إضاءة صناعي 100 عندما يوجد تطابق بين لون الأجسام الظاهرة تحت ضوء هذا المصدر الصناعي ، مع لون الأجسام الظاهرة تحت الضوء الطبيعي (الشمس) .

وكلما قل هذا المبال عن 100 دل على أنه يوجد تغير كبير في ألوان الأجسام .

٢/١ - شروط الإضاءة الجيدة في المباني

فيما يلي أهم الشروط الواجب توافرها في الإضاءة داخل المباني لتعطي المناخ المناسب للرؤية الطبيعية والريحية :


١ - أن تكون الإضاءة مجانية داخل الغرفة الواحدة ، بحيث لا توجد مناطق بها ظل نتيجة لأجزاء الأثاث الموجودة ويمكن تحقيق ذلك بالتوزيع الجيد لوحدة الإضاءة .

٢ - أن تكون الاستضاءة المتوسطة بوحدة Lux داخل الغرفة يطابق الاستضاءة المطلوبة ، والتي تعتمد على طبيعة استخدام الغرفة .

٣ - ينصح بعدم استخدام مصابيح بدون وحدات إضاءة Luminares لتجنب إجهاد العين ، نتيجة لوجود نصوص على سطح المصباح .

والجدير بالذكر أنه يستخدم جهاز قياس الاستضاءة Lux meter لتعيين الاستضاءة المتوسطة داخل الغرف ، وذلك عند مستوى الرؤية (على ارتفاع 0.85m من مستوى الأرض) .

والشكل (١/١) يعرض مسقطاً أفقياً لأحد أجهزة قياس الاستضاءة (أ) وطريقة استخدام الجهاز لقياس الاستضاءة (ب)




الشكل (١-١)

حيث إن :


- 1 شاشة رقمية لعرض قيمة الاستضاءة
- 2 عدسة استقبال الأشعة الضوئية
- 3 مفتاح دوار لاختيار مدى القياس
- 4 مفتاح التشغيل والفصل

وحتى يتسنى لنا تعيين الاستضاءة المتوسطة لغرفة ما، نقسم الغرفة لعدد من المربعات أطوالها تتراوح ما بين (0.5 : 2m) تبعاً لأبعاد الغرفة، ونعين الاستضاءة عند مركز كل مربع على ارتفاع 0.85m (مستوى العمل)؛ وذلك باستخدام جهاز قياس الاستضاءة، وتدون كل قراءة داخل المربع الخاص بها، وتكون الاستضاءة المتوسطة مساوية لمجموع هذه القراءات مقسوماً على عدد المربعات. والشكل (1-2) يبين مراحل تعيين الاستضاءة المتوسطة لغرفة. ففي الشكل (أ) يتم تقسيم الغرفة بواسطة الطباشير إلى مربعات أو مستطيلات أبعادها  $a \times b$  حيث إن  $a$  و  $b$  تتراوح ما بين (0.5 : 2m). والشكل (ب) يبين طريقة وضع قراءات القياس على الرسم البياني للغرفة. والشكل (ج) يوضح طريقة عمل خطوط تساوى الاستضاءة Isolux للغرفة علماً بأن الاستضاءة المتوسطة فى هذه الحالة تساوى:

$$E = \frac{572+591+\dots+468}{24} = 528 \text{ Lux}$$



x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x



الشكل (1-2)

٢٠

والجدير بالذكر أن الطريقة التي شرحناها لتعيين الاستضاءة المتوسطة لغرفة تسمى بقياسات الموقع وهي مفيدة للغاية؛ وذلك عند استلام المنشآت من المقاولين للتأكد من أن الاستضاءة المتوسطة تساوى الاستضاءة المطلوبة، وكذلك للتأكد من نجاسة الاستضاءة، وذلك بعمل خطوط تساوى الاستضاءة، وفى حالة عدم وجود تداخلات بين هذه الخطوط دل على نجاسة الاستضاءة. وكذلك يجب ألا تقل النسبة المئوية بين أقل استضاءة وأكبر استضاءة عن 75%.

### ٣/١ - مصادر الإضاءة الصناعية

تعتبر المصابيح الكهربائية هي مصادر الإضاءة الصناعية حيث تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى قدرة ضوئية، ويوجد أنواع متعددة من المصابيح الكهربائية تختلف فيما بينها فى الشكل، وفى نظرية عملها، ويمكن تقسيم المصابيح الكهربائية بصفة عامة إلى:

أ- المصابيح الفتيلية ويندرج تحتها ما يلى :

١- المصابيح المتوهجة .

٢- مصابيح التانجستين .

٣- المصابيح العاكسة .

ب- مصابيح التفريغ الغازى ويندرج تحتها ما يلى :

١- مصابيح الفلورسنت Fluorescent lamps

٢- مصابيح الزئبق ذات الضغط العالى HPM

٣- مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالى HPS

٤- مصابيح الهاليد المعدنى Metal Halide lamps


٥- مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض SOX

٦- مصابيح الضوء المختلط Blended light lamp

## ١/٣/١- المصابيح المتوهجة ومصابيح التانجستين - هالوجين

الشكل (١-٣) يعرض مسقطاً رأسياً لمصباح متوهج ويتكون من غلاف زجاجي بصلي الشكل (١) من النوع الشفاف أو المصفر ، وللمصباح قاعدة نحاسية (2) لتوصيل المصباح بالمصدر الكهربى ، ويثبت على هذه القاعدة بداخل الغلاف الزجاجى حامل زجاجى (3) يحمل فتيلة من التانجستين (4). وعند توصيل التيار الكهربى للمصباح المتوهج ؛ تتوهج الفتيلة بالحد الذى يجعلها تبعث الضوء ، ويعمل الغاز الحامل الموجود (5) داخل المصباح على منع تبخر معدن الفتيلة ومنع أكسدها عن درجات الحرارة العالية .

وعادة فإن قاعدة المصباح المتوهج تكون مسننة كما هو موضح بالشكل أو بمسارين .



الشكل (١-٣)


وتعتبر المصابيح المتوهجة منخفضة الجودة إذ أن الكفاية الضوئية لهذه المصابيح تتراوح ما بين (10:15LM/W)، ويصل عمرها 1000 ساعة تشغيل ، فى حين يصل دليل ثبات الألوان لهذه المصابيح 100 أى أن الألوان تظهر كما هى عند استخدام هذه المصابيح .

والجدول (١-١) يعرض الخواص الفنية لمجموعة المصابيح المتوهجة بقدرات مختلفة.

الجدول (١-١)

القدرة W	60	75	100	150	200	300	500	1000
الفيض الضوئى عند جهد 220 v	730	960	1380	2220	3150	5000	8400	18800
Lm								
الكفاية الضوئية Lm/w	12.2	12.8	13.8	14.9	15.8	16.7	16.8	18.8

والجددير بالذكر أن مصابيح التانجستين - هالوجين لا تختلف فى التركيب عن المصابيح المتوهجة العادية سوى فى إضافة غاز الهالوجين للغاز الحامل الموجود بداخل المصابيح . ويتميز غاز الهالوجين بأنه يتحد مع بخار التانجستين ، ويتحلل هذا الخليط عند تعرضه للحرارة الشديدة لفتيلة التانجستين فيترسب التانجستين مرة ثانية على الفتيلة وغاز الهالوجين يعيد دورته مرة أخرى . ويتميز مصباح التانجستين - هالوجين بصغر حجمه وارتفاع الكفاية الضوئية له ، والتي تصل إلى 20Lm/w ، وطول عمره الذى يصل إلى 2000 ساعة تشغيل ، كما أن دليل ثبات الألوان لهذه المصابيح يساوى 100 أى أن جميع الألوان تظهر بدون تغير تحت ضوء مصباح التانجستين - هالوجين . والشكل (١-٤) يعرض نموذجاً لمصباح تانجستين - هالوجين .



الشكل (١-٤)

طرف معزول للمصباح .

فتيلة من التانجستين

غاز الهالوجين .


غلاف من الزجاج له مقاومة شديدة للتمدد والتقلص الناتج عن الخدمة .

٢/٣/١- المصابيح العاكسة

الشكل (١-٥) يعرض أنواعاً مختلفة من المصابيح العاكسة .

### ١/٣/٣ - مصابيح الفلورسنت


الشكل (١-٦) يعرض قطاعاً في مصباح فلورسنت



الشكل (١-٦)

حيث إن :

- ١ أنبوبة زجاجية على شكل مستقيم وأحياناً تكون مستديرة أو على شكل U
  - ٢ طبقة داخلية من الفوسفور لتحويل الأشعة فوق البنفسجية إلى أشعة مرئية
  - ٣ الكاثود ويصنع من فتيلة من التانجستين
  - ٤ أنبوية إخراج الهواء أثناء التصنيع واستبداله بغاز خامل
  - ٥ أسلاك توصيل الكاثود مع قاعدة المصباح
  - ٦ قاعدة زجاجية للكاثود
  - ٧ غاز خامل وعادة يكون أرجون
  - ٨ قطرة من الزئبق
  - ٩ قاعدة المصباح
- ف عند مرور التيار الكهربائي في فتائل التانجستين ترتفع درجة حرارتها إلى 100 درجة مئوية فيحدث تفرغ غازي بين الفتيلتين ، وينتج عن ذلك أشعة فوق بنفسجية ، وهي غير مرئية ويقوم مسحوق الفلورسنت المبطن للمصباح بتحويل هذا الشعاع الغير مرئي إلى شعاع مرئي ، ويعتمد لون الشعاع الضوئي المنبعث من هذه المصابيح على نوع مسحوق الفلورسنت المبطن للجدار الداخلي للأنبوية الزجاجية للمصباح . وتعد مصابيح الفلورسنت البيضاء هي أكثر المصابيح الفلورسنت



الشكل (١-٥)

وتنقسم المصابيح العاكسة إلى نوعين تبعاً لطبيعة تركيبها وهما :

- ١- مصابيح عاكسة بزجاج مضغوط ، فالشكل (أ) يبين مصباحاً عاكساً بزجاج مضغوط تحتوي على سطح مرآوي عاكس عند رقبة المصباح ، في حين أن عدسة المصباح تصنع من زجاج شفاف ، وتصمم لإعطاء توزيع معين للإضاءة ، على سبيل المثال مصباح بإضاءة موضعية ، ويستخدم في الديكورات ، ومصباح بإضاءة عامة ، ويستخدم في الإضاءة العامة .
- الجدير بالذكر أنه توجد أنواع من هذه المصابيح تكون بعدسات ملونة وتستخدم في الديكورات .

- ٢- مصابيح عاكسة بزجاج مشكل بالنفخ يعاكس عند الرقبة على شكل قطع ناقص وهذا النوع مبين بالشكل (ب) حيث يكون وجه المصباح من الزجاج المنفر (المثلج) .

- ٣- مصابيح عاكسة بزجاج مشكل بالنفخ يعاكس مرآوي موضوع عند وجه المصباح على شكل نصف كروي وهذا النوع مبين بالشكل (ج) حيث يكون باقي سطح المصباح مصنفراً أو شفافاً .

وعادة فإن المصابيح العاكسة المشكلة بالنفخ تتميز بقدراتها الصغيرة لذلك فهي مثالية للاستخدام في الإضاءة الداخلية ، وتحتاج هذه المصابيح إلى عواكس خارجية لإعطاء توزيع الإضاءة المطلوب .

إتشاراً لاستخدامها في الإضاءة العامة ، ويمكن تقسيم المصابيح الفلورسنت البيضاء تبعاً للون الضوء المنبعث منها إلى عدة أنواع مبينة بالجدول (٢-١)


الجدول (٢-١)

النوع بالعربية	النوع بالإنجليزية	لون الأشعة الضوئية	دليل ثبات الألوان
أبيض	White	أبيض	61
ضوء النهار	Day light	أبيض يميل إلى الزرقة	85:100
أبيض بارد	Cool white	أبيض يميل إلى الإصفرار	85:100
أبيض دافئ	warm white	أبيض يميل إلى الحمرة	85:100
طبيعي	neutral	أحمر	70:84

وتوجد عدة أنواع مختلفة لدوائر المصابيح الفلورسنت وهم كما يلي :

أولاً: دوائر المصابيح الفلورسنت ذات التسخين المسبق.

فالشكل (٧-١) يعرض دائرتين لتشغيل مصابيح فلورسنت بتسخين مسبق.



الشكل (٧-١)

فالشكل (٨) يعرض دائرة تشغيل مصباح فلورسنت ، وتتكون من:

- G مكثف لتحسين معامل قدرة المصباح
- G مكثف لتقليل تداخل الراديو أثناء بدء المصباح
- G مفتاح متوهج
- S بادئ
- E المصباح
- L ملف خانق

فبعد توصيل التيار الكهربى للمصباح ، ينتقل هذا الجهد على طرفى للفتاح المتوهج G ، فيؤدى ذلك إلى توهج هذا المفتاح ، فيغلق هذا المفتاح ريشته ، وعندئذ يمر تيار عبر فتيلتى المصباح ، وتبدأ عملية التسخين ، وخلال بضع ثوان (2:4S) تكون ريشة المفتاح المتوهج G قد بردت ، فتفتح مرة أخرى وينقطع مرور التيار فى الدائرة ، فينتج عن ذلك قوة دافعة كهربية تتولد على أطراف الملف الخانق L ، وهذا الجهد كاف لإحداث تفريغ غازى بين فتيلتى المصباح ويضى المصباح ، ويصبح فرق الجهد بين فتيلتى المصباح صغير وغير كاف لتوهج مفتاح التوهج وأحياناً يحدث فشل فى مرة البدء الأولى ، الأمر الذى يؤدى إلى تكرار عملية البدء عدة مرات .


ومن المشاكل المعروفة عند استخدام مصابيح الفلورسنت ظاهرة الارتعاش Flickering حيث يحدث ارتعاش للضوء المنبعث من المصباح بتردد يساوى ضعف تردد المصدر وهذا يؤثر على رؤية الأجسام فتظهر عدة خيالات عند رؤية الأجسام المتحركة تحت إضاءة مصابيح الفلورسنت ، وللتغلب على هذه المشكلة يستخدم مصباحان فلورسنت داخل وحدة الإضاءة الواحدة بحيث يوجد اختلاف فى الوجه بينهما كما بالشكل (ب) فيلاحظ أن الملف الخانق للمصباح E2 يوصل معه مكثف على التوالى؛ علماً بأنه يوجد حل آخر للتغلب على مشكلة ظاهرة الارتعاش ، وهو تقسيم وحدات الإضاءة الفلورسنت للغرفة على الأوجه الثلاثة للمصدر الكهربى.

ثانياً - دوائر المصابيح الفلورسنت سريعة البدء RS :

الشكل (٨-١) يعرض دوائر تشغيل المصابيح الفلورسنت السريعة البدء.

### ثالثاً - دوائر مصابيح الفلورسنت اللحظية البدء :


الشكل (٩-١) يعرض دائرة مصباح فلورسنت لحظي البدء ويلاحظ أن المصباح له قاعدتين كل منهما يسار واحد ويستخدم في تشغيل هذا المصباح وحدة كبح Ballast unit تحتوي على محول ذاتي T وملف خانق L ومكثف C وعند توصيل المصدر الكهربى بأطراف الدائرة يقوم المحول الذاتى T برفع الجهد المسلط على أطراف المصباح إلى 400:1000 V فيعمل على بدء التفريغ الغازى داخل أنبوبة المصباح وعند حدوث التفريغ الغازى يقوم الملف الخانق بتقليل الجهد على طرفى المصباح ليصبح مساوياً الجهد المقنن للمصباح ويقوم المكثف C بتحسين معامل قدرة المصباح.



الشكل (٩-١)

### ١/٣/٤ - مصابيح بخار الزئبق ذات الضغط العالى

يتكون مصباح بخار الزئبق ذات الضغط العالى من أنبوبة من الكوارتز بقطبين رئيسيين من التانجستين، وكذلك قطب مساعد لبدء الإشعال وتملئ أنبوبة الكوارتز بخليط من الزئبق وكمية صغيرة من الأرجون، وعند توصيل جهد المصدر بالمصابيح يحدث انهيار كهربى فى الفجوة الهوائية الموجودة بين القطب المساعد والقطب الأساسى المجاور له يؤدي إلى حدوث تفريغ توهجى يعمل على إحداث تأين لغاز الأرجون؛ الأمر الذى يؤدي إلى حدوث تفريغ قوسى بين القطبين الرئيسيين؛ ونتيجة للحرارة المتولدة من التفريغ القوسى يتبخر الزئبق وينتقل القوس الكهربى من غاز الأرجون للزئبق المتبخر وفى هذه الحالة ينعدم فرق الجهد بين القطب المساعد والقطب الرئيسى، وينطفئ التفريغ التوهجى. ويعمل انتقال القوس الكهربى من غاز



الشكل (٨-١)


الشكل (أ) يعرض دائرة تشغيل مصباح فلورسنت سريع البدء ، وتتكون من محول بملفين ثانويين T وملف خانق L، ويوصل كل ملف ثانوى للمحول بالتوازي مع فتيلة للمصباح الفلورسنت ، وذلك من أجل تسخين الفتيلة .

والجدير بالذكر أن مصابيح الفلورسنت سريعة البدء لا تحتاج لبادئ تقليدى St كالمستخدم فى مصابيح الفلورسنت ذات التسخين المسبق ، ولكن تحتاج لشريط إشعال خارجى ، وهو عبارة عن شريط يمدد بالتوازي مع المصباح وموصل بالأرضى ، ويكون عرض هذا الشريط 25 mm ، ويوضع على مسافة 18: 25 mm من المصباح وهو يعمل على إزالة المجال الكهربى بين الفتائل . وعادة تكون مصابيح الفلورسنت السريعة البدء مغطاة بطبقة شفافة وعازلة لمنع انتقال الرطوبة لداخل المصباح ، لأن الرطوبة تؤثر على بدء هذا النوع من المصابيح . والشكل (ب) يعرض دائرة تشغيل مصباحى فلورسنت سريعاً البدء موضوعين داخل وحده إضاءة واحدة ، ويلاحظ وجود فرق فى الوجه بين المصباح E1 والمصباح E2 الأمر الذى يمنع حدوث ظاهرة الارتعاش .

والجدير بالذكر أن الكفاية الضوئية لمصابيح الفلورسنت سريعة البدء أقل من مثيلتها لمصابيح الفلورسنت ذات التسخين المسبق التى تحتاج لبادئ تقليدى Starter (st).

بين 50:2000W ، وتستخدم هذه المصابيح في إضاءة الشوارع والإضاءة الداخلية مثل إضاءة المصانع والورش.

والشكل (١١-١) يبين مخطط توصيل مصباح الزئبق ذات الضغط العالي؛ والذي تتراوح قدرته ما بين 50:2000W.



الشكل (١١-١)

مكثف لتحسين معامل القدرة K


ملف خائق D

المصباح L

حيث إن:

١/٣/٥- مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي SON

تعتبر هذه المصابيح من أحدث مصابيح التفريغ الغازي إذا أن لها كفاءة ضوئية تساوي ضعف الكفاءة الضوئية لمصابيح الزئبق والشكل (١٢-١) يعرض قطاعاً في مصابيح صوديوم ضغط عالي.



الشكل (١٢-١)

حيث إن:

1 ركيزة على شكل ياي للمحافظة على وضع


أنبوبة التفريغ

2 موصلات توصيل

3 بصيلة مصنوعة من الزجاج القاسي

الأرجون لبخار الزئبق على تغيير لون ضوء المصباح من اللون الأزرق الخاص بالتفريغ القوسي للأرجون إلى اللون الأخضر الخاص بالتفريغ القوسي للزئبق. وتحتاج عملية بدء المصباح حوالي خمس دقائق. والشكل (١٠-١) يبين قطاعاً لمصباح بخار زئبق ضغط عالي.

حيث إن:



الشكل (١٠-١)

1 ركيزة على شكل ياي

2 بصيلة زجاجية

3 طبقة فوسفورية

4 ركيزة وموصل

5 أنبوبة كوارتز

6 قطب مساعد

7 قطب رئيسي

8 مقاومة بدء

9 قاعدة مسننة

وتتوفر مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي في صورتين وهما:

أ- مصباح زئبق ببصيلة شفافة، ويعطى ضوء لونه أبيض مائل للزرقة؛ علماً بأن هذا الضوء لا يحتوى على أشعة حمراء، الأمر الذي يؤدي لظهور الأجسام ذات اللون الأحمر بمظهر معتم، وتتراوح الكفاءة الضوئية لهذه المصابيح ما بين (40:50Lm/w) أما دليل الألوان فيساوي 20 وهو سيئ للغاية.

ب- مصباح زئبق ببصيلة مبطنة بطبقة فوسفورية، ويتميز هذا المصباح بإضاءته الحسنة مقارنة بالنوع السابق، حيث تظهر الأشعة الحمراء في ضوءه، ويصل دليل ثبات الألوان لهذا النوع إلى 50، وبصفة عامة فإن مصابيح الزئبق تتميز بعمرها الطويل الذي يصل إلى 24000 ساعة تشغيل بشرط ألا يقل زمن التشغيل في كل مرة بدء عن ساعتين، وتتوفر هذه المصابيح بقدرات تتراوح ما

علماً بأن طريقة التوصيل المبينة بالشكل (أ) تستخدم مع المصابيح البصليية المبطنة والتي قدرتها تتراوح ما بين 50:350W.

وطريقة التوصيل المبينة بالشكل (ب) تستخدم مع المصابيح البصليية أو الأنبوبية التي تتراوح قدرتها ما بين 150:1000w.

وتحتاج مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي إلى (4:7) دقيقة للبدء؛ في حين تحتاج لدقيقة واحدة لإعادة البدء، وذلك عند استخدام وحدة بدء إلكترونية Z.


### ١/٣/٦ - مصابيح الهاليد المعدني

تشابه تركيب مصابيح الهاليد المعدني مع تركيب مصابيح الزئبق عدا أن أنبوبة التفريغ الزئبقية تستبدل بأنبوبة تفريغ هاليد معدني، وتحتوى على واحد أو أكثر من الهاليدات المعدنية مثل يوديد الصوديوم بالإضافة إلى الزئبق، فعند توصيل جهد عالٍ بالمصباح من وحدة بدء إلكترونية يحدث تفريغ متوهج بين القطب المساعد والقطب الرئيسى، وسرعان ما يتحول إلى تفريغ قوسى بين القطبين فى الغاز الحامل، ثم ينتقل إلى بخار الزئبق، وأخيراً ينتقل إلى بخار الهاليد المعدني، ويمكن التمييز بين مصباح الهاليد المعدني ومصباح بخار الزئبق ذات الضغط العالي والذى له نفس القدرة فى أن أنبوبة التفريغ لمصباح الهاليد المعدني صغيرة الحجم، وأطرافها مطلية بطبقة عاكسة، وتصل الكفاية الضوئية لهذه المصابيح إلى 100Lm/w فى حين أن دليل ثبات الألوان لهذه المصابيح يصل إلى 90، والعمر المتوسط لها يصل إلى 6000 ساعة تشغيل، وتتراوح قدرات هذه المصابيح ما بين 75:3500W وتتواجد هذه المصابيح فى صورة بصليية وصورة أنبوبية، وتستخدم هذه المصابيح فى إضاءة الملاعب والورش والمصانع... إلخ، وبصفة عامة فإن هذه المصابيح تستخدم فى الإضاءة الداخلية والخارجية التى تحتاج لإضاءة غامرة.

والشكل (١٤-١) يبين الدوائر المختلفة لتوصيل مصابيح الهاليد المعدنية.

- 4 أنبوبة التفريغ
- 5 طبقة من الفوسفور
- 6 غطاء نهاية أنبوبة التفريغ
- 7 ركيزة وموصل
- 8 حلقة تحافظ على تفريغ عالى
- 9 قاعدة مسننة

وتصنع أنبوبة التفريغ الغازى من أكسيد الألومنيوم المتبلد؛ والذى لا يتأثر بالصوديوم عند درجات الحرارة العالية. وتصل الكفاية الضوئية لهذه المصابيح إلى 120Lm/w؛ فى حين أن دليل ثبات الألوان لهذه المصابيح يصل إلى 23، والعمر المتوسط لها يصل إلى 24000 ساعة، وتتراوح قدرات هذه المصابيح ما بين (35:1000W)، وتتواجد فى صورتين؛ الصورة البصليية، والصورة الأنبوبية، وتستخدم هذه المصابيح فى إضاءة الشوارع، وإضاءة الورش والمصانع والشكل (١٣-١) يعرض دوائر توصيل مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي.



الشكل (١٣-١)

حيث إن:

- D ملف خائق
- K مكثف تحسين معامل القدرة
- Z بادئ إلكترونى
- L المصباح

الجدول (٣-١)

شكل المصباح	قدرة المصباح (W)	جهد التشغيل (V)	الشكل (١٤-١)
بصلي ومبطن	75:1000	220	أ، ب
أنبوية بقاعدة واحدة	75:1000	220	أ، ب
	2000:3500	380	
أنبوية بقاعدتين	75:1000	220	أ، ب، ج
	2000:3500	380	

والجدير بالذكر أن مصابيح الهاليد المعدني تحتاج إلى خمس دقائق للوصول إلى إضاءتها القصوى، وتحتاج إلى 15 دقيقة لإعادة الإشعال بعد الإطفاء، وذلك حتى تبرد أنبوية التفريغ، وهذا لا يحدث مع مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي غير أن طول هذه الفترات في حالة مصابيح الهاليد المعدني أكبر من مثيلاتها في حالة مصابيح الزئبق.



٧/٣/١ - مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض

الشكل (١٥-١) يعرض التركيب الداخلي لمصباح الصوديوم ذات الضغط المنخفض.



الشكل (١٥-١)

ويتكون من أنبوية تفريغ على شكل U (أ) موضوعة داخل أنبوية زجاجية مفرغة (2)، ويوجد على أطراف أنبوية التفريغ فتيلتان مكسيتان بمادة إنبعائية، وعند



الشكل (١٤-١)

حيث إن:

K	مكثف تحسين معامل القدرة
KS	مفتاح تأخير زمني
D	ملف خائق
L	مصباح هاليد معدني
St	بادئ متوهج
Z	وحدة بدء إلكترونية

والجدول (٣-١) يعرض أشكال مصابيح الهاليد المعدنية وقدراتها وجهد التشغيل والتي تستخدم معها الدوائر المبينة بالشكل السابق.

D


ملف كايح

L

مصباح تفريغ غازي

١ / ٣ / ٨ - مصابيح الضوء المختلط

الشكل (١-١٧) يعرض التركيب الداخلي لمصباح الضوء المختلط،



الشكل (١-١٧)

ويتكون من بصيلة مبطنة بمادة فوسفورية (1) وتحتوي بداخلها على أنبوبة التفريغ الزئبقية 2 وتوصل هذه الأنبوبة بفتيلة تانجستين 3 تعمل ككايح، لذلك فإن مصباح الضوء المختلط لا يحتاج لوحدة كايح خارجية.

وعند توصيل التيار الكهربى بمصباح الضوء المختلط تضىء فتيلة التانجستين وكذلك تضىء أنبوبة التفريغ الزئبقية.

والجدير بالذكر أن الضوء الناتج من المصباح يكون

مريحاً للعين، ويصل دليل ثبات الألوان لهذه المصابيح إلى 70؛ فى حين تصل الكفاية الضوئية لهذا المصباح إلى (25lm/w) ويصل عمر هذه المصابيح إلى 6000 ساعة تشغيل.

وتستخدم هذه المصابيح بدلاً من المصابيح المتوهجة فيمكن استبدال مصباح متوهج بآخر بضوء مختلط بدون الحاجة لوحدة كايح Ballast.

١ / ٤ - وحدات الإضاءة Luminaires

تحتوى وحدة الإضاءة على جميع العناصر اللازمة لتشغيل المصباح الكهربى على سبيل المثال حامل المصباح والملف الكايح ووحدة البدء ولوحدة الإضاءة عدة وظائف نذكر منها ما يلى:


- توزيع الضوء المنبعث من المصباح بالطريقة المرغوبة، والتي تعتمد على التصميم؛ وذلك باستخدام النواشر الضوئية والعواكس الضوئية والعدسات

تسخين الفتيلتان يبدأ التفريغ فى الغاز الخامل، ثم ينتقل هذا التفريغ إلى الصوديوم؛ وذلك بمجرد تبخر الصوديوم، ويكون لون الضوء المنبعث من المصباح فى بادئ الأمر أحمر، ثم يتحول إلى اللون الأصفر ويتراوح زمن بدء المصباح ما بين (7:15) دقيقة.

والجدير بالذكر أن الأنبوبة الزجاجية تحافظ على درجة حرارة أنبوبة التفريغ عند 270C، حيث تكون مغطاة من الداخل بطبقة رقيقة من أكسيد الأنديوم الذى يعكس بعض الأشعة على أنبوبة التفريغ ليحافظ على درجة حرارتها، ويصل دليل ثبات الألوان لمصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض إلى 45- وهو سيئ للغاية حيث لا يمكن تمييز الألوان تحت ضوءه، أما عمر المصباح فيصل إلى 15000 ساعة تشغيل فى حين أن الكفاية الضوئية لهذا المصباح تتراوح ما بين (110:220Lm/w)، ويلاحظ أنها تمثل أعلى كفاية ضوئية لمصابيح التفريغ الغازى.

وتستخدم هذه المصابيح عادة فى إضاءة الشوارع.

والشكل (١-١٦) يعرض دوائر تشغيل مصباح الصوديوم ذات الضغط المنخفض، فالدائرة أ لمصابيح قدرتها تتراوح ما بين 35:180W والدائرة (ب) لمصابيح قدرتها 18W.



الشكل (١-١٦)

حيث إن:

K

مكثف تحسين معامل قدرة

T

محول ذاتى

الجدول (٤-١)

وقاية ضد تسرب الماء		وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة	
البيان	y	البيان	x
بدون وقاية	0	بدون وقاية	0
وقاية ضد تسرب قطرات الماء للساقطة عمودياً داخل الجهاز	1	وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 50 مللى متر	1
وقاية ضد تسرب قطرات الماء للساقطة بزاوية 15 درجة مع الاتجاه الرأسى	2	وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 12 مللى متر	2
وقاية ضد تسرب قطرات الماء للساقطة بزاوية 60 درجة مع الاتجاه الرأسى	3	وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 2.5 مللى متر	3
وقاية ضد دخول رزاز الماء من جميع الاتجاهات	4	وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 1 مللى متر	4
وقاية ضد دخول رزاز الماء بشكل نافورة فى جميع الاتجاهات	5	وقاية ضد تسرب الأتربة الضارة	5
وقاية ضد الغمر داخل الماء لمدة صغيرة	6	وقاية كاملة ضد تسرب الأتربة	6
وقاية كاملة ضد الغمر داخل الماء	7		
وقاية كاملة ضد الغمر لأى فترة زمنية تحت ارتفاع معين من سطح الماء	8		

مثال:

وحدة إضاءة لها درجة حماية IP55 يعنى هذا أن وحدة الإضاءة مصممة للوقاية من دخول الأتربة الضارة، وكذلك من تسرب الماء المندفع من نافورة من جميع الاتجاهات.

والجدول (٥-١) يبين درجات حماية وحدات الإضاءة المستخدمة فى بعض الأماكن.

الصوتية

– الحد من مستوى التصوع وصولاً لقيمة غير مجهدة للعين.

– المحافظة على المصباح ومرفقاته من الظروف الخارجية مثل الأتربة والماء والعمل على تشتيت الحرارة المتولدة.

– إعطاء المنظر الجمالى للوصول للديكور المطلوب.

والجدير بالذكر أن لكل وحدة إضاءة درجة حماية تعطى فكرة عن إمكانية وحدة الإضاءة لمنع تسرب الأتربة أو الماء بداخلها.

ودرجة الحماية تعطى بياناً عن استخدامات وحدة الإضاءة، وتأخذ درجة الحماية الصورة IPx.y، حيث إن x,y أعداد، أما x فيمثل الرقم المميز لدرجة الحماية ضد تسرب المواد الصلبة داخل وحدة الإضاءة؛ فى حين أن y يمثل الرقم المميز لدرجة الحماية ضد تسرب الماء داخل وحدة الإضاءة.


والجدول (٤-١) يعطى القيم المختلفة لكل من x,y ومدلولاتها.

١/٤/١ - وحدات إضاءة الفلورسنت

تستخدم وحدات الإضاءة الفلورسنت في المنشآت المكتبية والمحلات التجارية وغرف الاجتماعات والفنادق والمتشفيات ، وكذلك المنشآت السكنية .

والجددير بالذكر أنه يوجد تصميمات عديدة من وحدات إضاءة الفلورسنت، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو مركب ؛ بحيث يستخدم في أغراض الإضاءة بالديكور والتهوية في آن واحد .

والشكل (١٨-١) يعرض نماذج مختلفة لوحدة إضاءة فلورسنت .



الشكل (١٨-١)

ويوجد عدة طرق لتثبيت وحدات إضاءة الفلورسنت وهم كما يلي :

أ - التعليق بسلاسل :


الشكل (١٩-١) يعرض أربعة نماذج مختلفة لتعليق وحدات إضاءة الفلورسنت باستخدام سلسلة بحلقات ( الشكل أ ) وباستخدام سلسلة كروية ( الشكل ب ) وباستخدام سلسلتين بحلقات ( الشكل ج ) وباستخدام سلسلتين كرويتين ( الشكل د ) .

علماً بأن قطر السلك المصنوع به السلاسل المنطقية يساوى 1.5mm أو 2mm، و قطر السلاسل الكروية يساوى 4.5mm .

الجدول (٥-١)

متطلبات أخرى	الدرجة	درجة الوقاية	معلومات إضافية	المكان
	IP20			إضاءة الأماكن الداخلية بدون أى متطلبات
	IP21	حماية من القطرات	عادي	الأماكن الرطبة والمبللة ثم الحمامات
	IP44	حماية من الطرشة	فى منطقة دش الاستحمام	
بحماية من الاهتزازات والصدمات	IP23	بحماية من المطر		التركيبات الخارجية (إضاءة الشوارع)
غلاف له حماية من المواد المشتعلة	IP40		لا توجد أتربة قابلة للاشتعال	الأماكن المعرضة للحريق
	IP50	حماية من الأتربة	يوجد مواد مشتعلة	
تحتوى على قفص معدنى	IP50	حماية من الأتربة	يوجد إجهادات ميكانيكية وأتربة مشتعلة	
حماية من الصدا	IP25	حماية من نافوره ماء		الأماكن الزراعية
بعزل وقائى	IP50	حماية من الأتربة		أماكن معرضة للحريق مثل مخازن الحبوب والدريس
	▽▽			وحدات إضاءة بداخلها ملفات كابحة وتثبت فى مباني متعرضة للحريق وتصل درجة الحرارة فى هذه الأماكن لحظة الحريق إلى 200°C

والشكل (٢١-١) يوضح طرق التعليق بأعمدة من الصلب .  
والجدير بالذكر أن هذه الأعمدة تشبه بحد كبير أعمدة الصلب المستخدمة في  
تعليق مراوح السقف .




الشكل (٢١-١)


فالشكل (أ) يعرض طريقة التعليق بعمودين، والشكل (ب) يعرض طريقة  
التعليق بعمود واحد .

#### د- التثبيت في الأسقف المعلقة Suspended Ceilings

الشكل (٢٢-١) يبين طريقة التثبيت في الأسقف المعلقة باستخدام وسيلة  
تعليق على شكل علم .



الشكل (٢٢-١)




الشكل (١٩-١)

#### ب- التعليق بحبل من الصلب :

لا يختلف التعليق  
بحبل عن التعليق  
بسلاسل عدا أنه  
يستخدم حبل من  
الصلب قطره 1mm .

والشكل (٢٠-١)  
يعرض نموذجاً لسلسلة  
حلقيّة (أ)، ونموذجاً  
لحبل من الصلب (ب) .



الشكل (٢٠-١)


#### ج- التعليق بعمود :

حيث تستخدم أعمدة من الصلب مطلية باللون الأبيض في تعليق وحدات إضاءة  
الفلورسنت قطرها 13mm وأطولها تتراوح ما بين (30:60Cm) .

حيث إن:

- 1 وسيلة تعليق على شكل علم
- 2 قضبان تثبيت وحدة الإضاءة
- 3 قضبان T لتعليق السقف المعلق
- 4 السقف المعلق
- 5 أحبال تعليق السقف المعلق

والجددير بالذكر أن الأسقف المعلقة تستخدم لإعطاء منظر جمالي للمكان ، بالإضافة إلى أنها تخفي قنوات أنظمة التكييف والشكل (٢٣-١) يعرض نموذجاً لسقف معلق يعمل على إخفاء قنوات التكييف بالإضافة إلى أنه يستخدم وحدات إضاءة فلورسنت مزودة بفتحات لإخراج هواء العادم .




الشكل (٢٣-١)

- وفيما يلي أهم مميزات وحدات الإضاءة ذات مأخذ الهواء:
- تبدو كأنها وحدة إضاءة عادية .
  - تتخلص من الحرارة المتولدة فيها مع خروج الهواء .
  - عالية الجودة .
  - مزودة بوسيلة لضبط معدل تصريف الهواء لمنع حدوث ضوضاء أثناء خروج الهواء .

وهذه المميزات جعلت هذه الوحدات مناسبة للاستخدام في إضاءة الغرف الكبيرة .

#### هـ- التثبيت في الأسقف الأساسية


الشكل (٢٤-١) يعرض عدة طرق لتثبيت وحدات إضاءة الفلورسنت في الأسقف الثابتة ففي حالة الأسقف المستوية يتم التثبيت مباشرة في السقف (الشكل أ) أو عند الأركان (الشكل ب) ، وفي حالة الأسقف التي على شكل أستان منشار يتم التثبيت عند الأستان (الشكل ج) .



الشكل (٢٤-١)


## ١/٤/٢- وحدات الإضاءة الأسطوانية والموضعية

يوجد من وحدات الإضاءة الأسطوانية أشكال مختلفة فبعضها يستخدم في الإضاءة العامة، وبعضها يستخدم في الإضاءة الموضعية. والشكل (٢٥-١) يعرض أنواعاً مختلفة من وحدات إضاءة أسطوانية تستخدم في الإضاءة العامة وتثبت في أسقف معلقة.




الشكل (٢٥-١)

أما الشكل (٢٦-١) فيبين طريقة تثبيت وحدات الإضاءة الأسطوانية في الأسقف المعلقة.




الشكل (٢٦-١)

الأشهر  
وتستخدم وحدات الإضاءة الموضعية بدلاً من وحدات الإضاءة العامة في الزينة الحديثة، لما تعطيه من جمال؛ حيث تتوفر وحدات الإضاءة الموضعية بأشكال جميلة والشكل (٢٧-١) يعرض نماذج مختلفة لوحدات إضاءة موضعية تثبت بالسقف أو بالحائط.




الشكل (٢٧-١)

والشكل (٢٨-١) يوضح كيفية استخدام وحدات إضاءة موضعية لإضاءة غرفة مكتب (أ) وغرفة بفندق (ب).




ب



ب

الشكل (٢٩ - ١)



ب


أ

الشكل (٢٨ - ١)

والجدير بالذكر أن مصممي الإضاءة يستخدمون وحدات الإضاءة الموضعية لاستكمال الديكور الخاص بالمكان والشكل (٢٩-١) يعرض نموذجين مختلفين يستخدمان وحدات إضاءة موضعية.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدات الإضاءة الأسطوانية والموضعية تستخدم مصابيح متوهجة أو هالوجين أو مصباح هاليد معدني بقدرات تتراوح ما بين 10 : 250 W ومنها أنواع مصممة للعمل عند جهد منخفض.

والشكل (٣٠-١) يعرض تصميمين للإضاءة الأول يستخدم وحدات إضاءة أسطوانية فقط، حيث تبدو كالنجوم في الأسقف المعلقة (الشكل أ)، والثاني يستخدم وحدات إضاءة فلورسنت ووحدات إضاءة أسطوانية (الشكل ب).




الشكل (١ - ٣١)

عيوب وحدات إضاءة الأسقف العالية :

- ١ - ظلال كبيرة واستضاءة رأسية منخفضة حيث تتأثر استضاءة الأماكن المضاءة بهذه الوحدات تأثيراً بالغاً عند احتراق مصباح أحد هذه الوحدات .
- ٢ - يحتاج إعادة إضاءتها عند انقطاع التيار الكهربى عدة دقائق تصل إلى 15 دقيقة، فى حين يحتاج إضاءتها فى أول مرة إلى (5:7) دقيقة .
- ٣ - يحدث فيها ارتعاش كبير اثناء البدء أكثر من مصابيح الفلورسنت .

وتستخدم وحدات إضاءة الأسقف العالية عادة فى إضاءة الورش والمصانع، وفى المناطق الصناعية المعرضة للانفجارات يستخدم نوع خاص من وحدات إضاءة مقاومة للانفجار لها درجات حماية تصل إلى IP54 ، ومصممة بتصميم خاص لتحمل الانفجارات . والشكل (١-٣٢) يعرض بعض وحدات إضاءة مقاومة للانفجار، والمستخدمه فى الأماكن المعرضة للانفجار، والمزودة بقفص معدنى . وأحياناً يستغنى عن القفص المعدنى إذا كان العطاء البلاستيكى المستخدم قوى ومتين ويتحمل الصدمات؛



الشكل (١ - ٣٢)

٥١



الشكل (١ - ٣٠)

١ / ٤ / ٣ - وحدات إضاءة الأماكن الصناعية .

يوجد عدة أنواع من وحدات إضاءة الأماكن الصناعية مثل :

- وحدات إضاءة الأسقف العالية High - bay Luminaires ووحدات إضاءة فلورسنت ووحدات إضاءة متوهجة . أما وحدات إضاءة الأسقف العالية فتزود هذه الوحدات بعواكس مرآوية ضيقة الزاوية أو متسعة الزاوية، ويوضع فيها أحد مصابيح التفريغ الغازى التالية :- مصابيح الزئبق ذات الضغط العالى - مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالى - مصابيح الهاليد المعدنى بقدرات تتراوح ما بين 250 - 1000W


وهى تكون بدون غطاء زجاجى بدرجة حماية IP20 أو بغطاء زجاجى بدرجة حماية IP50 ويوجد وحدات إضاءة أسقف عالية لها درجة حماية IP54 ، والشكل (١ - ٣١) يعرض عدة نماذج لهذه الوحدات .

مميزات وحدات إضاءة الأسقف العالية :

- ١ - إضاءة عالية نتيجة لتركيز فيض ضوئى كبير من كل وحدة إضاءة .
- ٢ - عدد قليل من وحدات إضاءة الأسقف العالية كاف لإضاءة مساحة كبيرة وهذا يسهل عملية التركيب والصيانة .


٥٠

أما الشكل (١-٣٣) فيعرض نموذجين لوحدة إضاءة أسقف عالية مقاومة للانفجار.



الشكل (١-٣٣)

والشكل (١-٣٤) يعرض عدة نماذج لوحدة إضاءة فلورسنت مقاومة للانفجار وتستخدم في الأماكن المعرضة للانفجار.



الشكل (١-٣٤)

فالشكل (أ) يعرض وحدة إضاءة فلورسنت مثبتة بالحائط، والشكل (ب) يعرض وحدة إضاءة فلورسنت مثبتة بالسقف، والشكل (ج) يعرض وحدة إضاءة فلورسنت معلقة في السقف بأعمدة، والشكل (د) يعرض وحدة إضاءة فلورسنت معلقة في السقف بسلسلة وعمود.

#### ١/٤/٤ - وحدات الإضاءة الخارجية

يوجد عدة صور من وحدات الإضاءة الخارجية منها :

- وحدات إضاءة الشوارع.
- وحدات إضاءة الحدائق.
- وحدات الإضاءة الغامرة.
- وحدات إضاءة جوانب المباني والأسوار.


أولا وحدات إضاءة الشوارع :

تصنع هذه الوحدات بأشكال مختلفة منها، ما يثبت على الحوائط، ومنها ما يثبت على الأعمدة. وعادة تكون هذه الوحدات محكمة الغلق، لمنع تجمع الأتربة والقاذورات على المصباح والعواكس. ويوجد تصميمات من وحدات إضاءة الشوارع مزودة بنظام تحكم في القدرة المسحوبة؛ وذلك إما باستخدام مصباحين داخل وحدة الإضاءة كليهما يضيء عند زيادة الكثافة المرورية، وتوجد أنواع تكون مزودة بمصباح واحد بحيث يمكن التحكم في تيار المصباح بزيادة معاوقة ملف الكبح؛ ذلك عند انخفاض الكثافة المرورية وصولاً إلى 40% من التيار المقنن للمصباح.

والجدير بالذكر أن معظم وحدات إضاءة الشوارع تكون مزودة بخلية ضوئية لفصل وحدة الإضاءة في النهار وتشغيل وحدة الإضاءة في الليل. والشكل (١-٣٥) يعرض عدة نماذج لوحدة إضاءة الشوارع.

125W


والشكل (٣٦-١) يعرض المسقط الرأسى لنماذج مختلفة من وحدات إضاءة الحدائق.



الشكل (١ - ٣٦)

### ثالثاً: وحدات الإضاءة الغامرة Flood light

وتستخدم وحدات الإضاءة الغامرة في إضاءة الأنفاق، والميادين، والملاعب الرياضية، ووجهات المباني، والمراجعات الكبيرة، وفي الإضاءة الأمنية... إلخ. وهذه الوحدات تستخدم مصابيح هالوجين بقدرات تصل إلى 2000W أو مصابيح صوديوم ضغط عالي بقدرات تصل إلى 1000W أو مصابيح هاليد معدني بقدرات تصل إلى 3500W، والشكل ١ - ٣٧ يعرض ثلاثة نماذج لوحدة إضاءة غامرة فالشكل (أ) يعرض وحدة إضاءة غامرة تعمل بمصابيح هالوجين والشكل (ب)، (ج) يعرض نموذجين لوحدة إضاءة غامرة تعمل بمصابيح صوديوم أو هاليد معدني.



الشكل (١ - ٣٥)

فالشكل (أ) يعرض وحدة إضاءة شوارع تستخدم مصباح صوديوم ضغط منخفض أما الشكل (ب) فيعرض وحدة إضاءة شوارع تستخدم مصباح صوديوم ضغط عالي، أو مصباح زئبق ضغط عالي، أو مصباح هاليد معدني والشكل (ج) يعرض وحدة إضاءة شوارع تستخدم مصباح صوديوم ضغط عالي أو مصباح زئبق ضغط عالي؛ علماً بأن جميع هذه الوحدات لها درجة حماية لمكان وحدة اليدء تساوي IP23 ودرجة حماية لغلاف المصباح تساوي IP54.

### ثانياً وحدات إضاءة الحدائق :

يوجد أشكال مختلفة من وحدات إضاءة الحدائق ولكنها مشتركة في درجة الحماية فلها درجة حماية IP23 وعادة يوضع في هذه الوحدات مصابيح متوهجة بقدرات تصل إلى 200W أو مصابيح بخار زئبق ضغط عالي بقدرات 80W أو

- المدارس .
- المجلات التجارية .
- الفنادق .
- المصانع والورش .

### ١ / ٥ / ١ - إضاءة المنشآت المكتبية

إن جميع العاملين في المكاتب يقضون وقتاً طويلاً في يومهم وهم يقرؤون أو يكتبون، وبالطبع يجب أن تكون الإضاءة في هذه الأماكن كافية، حتى يتمكن هؤلاء من أداء عملهم بسهولة ويسر، ويمكن معرفة مستويات الإضاءة في الأماكن المختلفة في المنشآت المكتبية من الجدول (١-٢٣).


ويمكن تقسيم المكاتب إلى :

- ١ - مكاتب عامة ومكاتب رسم .
- ٢ - مكاتب خاصة وغرف اجتماعات .

أولاً: المكاتب العامة ومكاتب الرسم :

تختلف المكاتب العامة من حيث المساحة (متوسطة أو كبيرة)، ومن حيث وجود فواصل من عدمه وشكل الأثاث. وعلى كل حال فهناك طريقة متبعة للمحافظة على مستوى إضاءة المكاتب العامة بغض النظر عن المساحة والفواصل والأثاث؛ وذلك بتوزيع وحدات إضاءة الفلورسنت في سقف هذه المكاتب بطريقة منتظمة للوصول بمستوى ثابت للاستضاءة في جميع أرجاء المكتب، ويعاب على هذه الطريقة أنها مكلفة، حيث تحتاج إلى عدد كبير من وحدات الإضاءة، وكذلك ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية.

والطريقة الثانية هو توفير استضاءة عامة تساوي 200LUX إذا كان مستوى الاستضاءة المطلوب 500LUX، أو توفير استضاءة عامة تساوي 300LUX إذا كان مستوى الاستضاءة المطلوب 750LUX. أما الفرق فيتم الحصول عليه باستخدام إضاءة مركزة على أسطح العمل، وكذلك إضاءة موضعية عند سطح العمل باستخدام الأباجورات التي توضع على المكتب، أو وحدات إضاءة فلورسنت تثبت يساراً، وأعلى منطقة العمل وهذه الطريقة أفضل من ناحية التكلفة، ولكن يعاب عليها




ج ب أ

الشكل (١ - ٣٧)

رابعاً: وحدات إضاءة جوانب المباني والأسوار :

يوجد عدة أشكال مختلفة لهذه الوحدات كما هو مبين بالشكل (١-٣٨) وعادة فإن مصابيح هذه الوحدات تكون إما مصابيح متوهجة، أو مصابيح بخار زئبق ضغط عالي. وهي تستخدم لإضاءة الممرات الضيقة في المنشآت المختلفة وإضاءة مداخل المنشآت، وكذلك إضاءة جوانب المباني والأسوار للأغراض الأمنية والجمالية.




الشكل (١ - ٣٨)

١ / ٥ - فن الإضاءة :

في هذه الفقرة سنتناول فن توزيع الإضاءة في المنشآت المختلفة مثل :

- المنشآت المكتبية .

- المستشفيات




٢/٥/١ - إضاءة المدارس

الشكل (١-٤١) يعرض أحد تصميمات الإضاءة لغرفة دراسية أبعادها 7x8m، حيث يستخدم ست وحدات إضاءة فلورسنت مزدوجة لإضاءة الفصل، وتستخدم وحدة إضاءة فلورسنت مزدوجة لإضاءة السبورة.


أما في غرف المحاضرات الدراسية فمن أجل

تجنب النصوص المجهد لأعين الجالسين في المدرجات الخلفية تصمم أسقف هذه القاعات بحيث تخفى وحدات الإضاءة. وعادة تستخدم وحدات إضاءة فلورسنت للإضاءة العامة بالإضافة إلى وحدات إضاءة موضعية لإضاءة السبورة وطاوله المحاضر كما بالشكل (١-٤٢).

وعادة تصمم إضاءة القاعات الدراسية والمحاضرات بحيث يمكن تخفيض الإضاءة لحد كبير، وذلك أثناء استخدام وسيلة عرض ضوئية Overhead projector، وذلك إما باستخدام مخفضات إضاءة أو توزيع وحدات الإضاءة على أكثر من مفتاح بحيث يمكن إطفاء البعض دون الآخر.



الشكل (١-٤٢)



عدم إمكانية تغيير أماكن الأثاث، أو إضافة أى قواطع بين المكاتب فى المستقبل لأن هذا يحتاج لإعادة تعديل توزيع الإضاءة الموضعية.

والجدير بالذكر أن تصميم إضاءة غرف الرسم لا يختلف عن تصميم إضاءة الغرف العامة، عدا فى مستوى الاستضاءة، والذى يتراوح ما بين 750: 1000LUX والشكل (١-٣٩) يعرض المسقط الأفقى لإضاءة أحد مكاتب الرسم الهندسى.


الشكل (١-٣٩)

ثانياً: المكاتب الخاصة وغرف الاجتماعات:

تحتاج المكاتب الخاصة وغرف الاجتماعات عند تصميم إضاءتها للاهتمام بالناحية الجمالية وهذا غير مطلوب عند تصميم إضاءة المكاتب العامة.

وعادة يتم إضاءة المكاتب الخاصة بإضاءة عامة للوصول إلى استضاءة 200LUX بالإضافة إلى ذلك تستخدم مجموعة من وحدات الإضاءة الموضعية المثبتة بالسقف والجدران لإضاءة الصور والزهور والمكتب بشكل بديع يضمن على المكان لمحة جمالية رائعة. والشكل (١-٤٠) يعرض المسقط الأفقى لأحد المكاتب الخاصة.

حيث إن :



الشكل (١-٤٠)

- 1 وحدات إضاءة فلورسنت لتوفير الإضاءة العامة
- 2 وحدات إضاءة موضعية لإضاءة المكتب
- 3 وحدة إضاءة موضعية لإضاءة صورة طبيعية
- 4 المكتب
- 5 صورة طبيعية


## غرف النوم :

تصمم غرف النوم في الفنادق لتكون غرفة نوم وجلس في آن واحد وتكون مزودة بحمام والشكل (١-٤٣) يعرض نموذجاً لغرفة نوم بفندق .

## حيث إن :

- 1 أباجورة موضوعة على التسريحة
- 2 أباجورة موضوعة على الأرض
- 3 وحدة إضاءة موضعية لإضاءة السرير
- 4 وحدة إضاءة مثبتة بالسقف
- 5 وحدة إضاءة مثبتة بالسقف
- 6 وحدة إضاءة لإضاءة مرآة الحوض
- 7 وحدات إضاءة لإضاءة ستائر النوافذ

وعادة يستخدم مصباحين فلورسنت قدرة المصباح 20W أو 40W لإضاءة مرآة الحوض .



الشكل (١ - ٤٣)

## السلالم والممرات :

عادة تزود الفنادق بممرات طويلة بجوار غرف النوم وعادة يتم إضاءة هذه الممرات بوحدات إضاءة فلورسنت للوصول لاستضاءة مقدارها 150 lux أثناء النهار ومقدارها 20 LUX أثناء الليل .

وعادة تزود هذه السلالم والممرات ببعض وحدات إضاءة الطوارئ والمزودة بعلامات إرشادية لمعرفة مسار الخروج أثناء انقطاع التيار الكهربائي .

## المطعم :

يجب أن تكون إضاءة المطعم عالية في النهار في حين تكون خافته في المساء لتوفير الجو الشعري، وذلك باستخدام مفاتيح تخفيض إضاءة أو مفاتيح لفصل بعض

وحدات الإضاءة دون البعض .

وتكون الإضاءة العامة في المطعم حوالي 100LUX في حين تكون الإضاءة عند طاولات الرواد وطاولة المحاسب عالية باستخدام بعض وحدات الإضاءة الموضعية أو الأباجورات التي توضع على الطاولات .

## منطقة الاستقبال واستراحة الفندق :

يجب أن تكون منطقة الاستقبال مزودة بإضاءة عامة 200LUX في حين يتم إضاءة طاولة المحاسب وفريق الاستقبال بإضاءة لا تقل عن 500LUX .

أما استراحات الفندق فتكون مزودة بإضاءة خافتة لتوفير الجو الشعري المطلوب، وتستخدم بعض الأباجورات التي توضع على طاولات لتوفير الإضاءة اللازمة لقراءة المجلات والجرائد بالإضافة إلى استخدام مجموعة من الإضاءات الموضعية لإضاءة الصورة الطبيعية، وعادة تثبت هذه الوحدات على حوائط استراحات الفندق لإعطاء مظهر بديع ومريح .

## ١ / ٥ / ٤ - إضاءة المستشفيات

يعتبر لون الضوء المستخدم في المستشفيات من العوامل المؤثرة على راحة المرضى كما أنه هام جداً بالنسبة للفريق الطبي، فإذا لم يكن دليل ثبات الألوان لمصدر الإضاءة المستخدمة مرتفعاً، فإن لون بشرة المرضى قد تتغير الأمر الذي يعطى انطباعاً غير صحيح عن حالة المرضى . وعادة تستخدم مصابيح فلورسنت ذات اللون الأبيض الدافئ في المستشفيات، حيث تعطى المريض الإحساس بالدفء، ويجب ألا تسبب المصابيح المستخدمة تداخل راديو مع الأجهزة الإلكترونية بالمستشفى .

وتستخدم وحدات إضاءة طوارئ مزودة بعلامات إرشادية لمعرفة مسار الخروج أثناء انقطاع التيار الكهربائي .

## إضاءة الأجنحة :

لإضاءة الأجنحة المختلفة بالمستشفى تستخدم إضاءة عامة وأخرى موضعية كما يلي :

ف عند استخدام وحدة إضاءة رأس سرير تحتوي على مصباح فلورسنت قدرته 36W نحصل على منحنى الاستضاءة 1، وبالتالي يكون مستوى الاستضاءة عند موضع القراءة حوالي 130LUX، وباعتبار أن هناك إضاءة عامة تعطى استضاءة مقدارها 100LUX؛ لذا تصبح الاستضاءة الكلية عند موضع القراءة 230LUX، أما عند استخدام وحدة إضاءة رأس السرير تحتوي على مصباحين فلورسنت قدرة الواحد 36W نحصل على منحنى الاستضاءة 2، وبالتالي يكون مستوى الاستضاءة عند موضع القراءة حوالي 230LUX بدون الإضاءة العامة، ومع الإضاءة العامة يصل مستوى الاستضاءة إلى 330LUX.

والشكل ( ٤٥-١ ) يعرض نموذجاً لوحدة إضاءة رأس سرير للمستشفيات مثبت عليه بعض المخارج المطلوبة لغرفة المريضة من إنتاج شركة Legrand الفرنسية.


حيث إن :

- |    |   |
|----|---|
| 1  | ترانك   |
| 2  | منشور زجاجي لوحدة الإضاءة                         |
| 3  | وحدة إضاءة رأس السرير                             |
| 4  | مخارج مختلفة                                      |
| 5  | حاجز بين دوائر التيار الكبير ودوائر التيار الضعيف |
| 8  | وحدة استدعاء يدوية للممرضات                       |
| 9  | حاجز بين ترانك الكهرباء وقناة الأوكسجين           |
| 10 | فتحات تهوية لقناة الأوكسجين                       |


الإضاءة العامة : يجب أن تكون كافية للمريض لرؤية ما حوله وهو مضجع على السرير، ويجب أن تكون خالية من الإبهار المجهد لأعين المرضى؛ لذلك يفضل أن تكون الإضاءة العامة إضاءة غير مباشرة. وينصح بأن تكون استضاءة جناح المرضى 100LUX أما استضاءة غرف الممرضات فيجب ألا تقل عن ( 200 : 300 ) LUX ولا تختلف إضاءة الممرات عن إضاءة أجنحة المرضى.

#### الإضاءة الموضعية :

توضع إضاءة موضعية على رأس سرير كل مريض تتيح الفرصة للمريض بالقراءة عند الحاجة، وهذه الإضاءة توفر استضاءة عند رأس السرير تتراوح ما بين ( 100 : 300 ) LUX، ويجب ألا تؤثر هذه الإضاءة الموضعية على السرير المجاورة، وعادة تثبت وحدة إضاءة رأس السرير على ارتفاع 1.7:1.8m من الأرض أعلى رأس السرير بالطريقة المبينة بالشكل ٤٤-١.




الشكل (٤٤-١)




الشكل (٤٦-١)

## ١/٥/٥ - إضاءة المحلات التجارية

يعتمد مستوى استضاءة المحلات التجارية على نوع وحجم ومكان المحل وبضاعة المحل وتراوح الاستضاءة العامة للمحلات بصفة عامة ما بين (500:1000) LUX بالنسبة للمحلات التجارية الكبيرة في حين تتراوح ما بين (300:500) LUX للمحلات التجارية الصغيرة. وبخصوص إضاءة الفاترينات فتكون في اتجاه سقوط ضوء النهار من الجانب الأمامي العلوي للفترينة، ويجب أن تكون المصابيح مختلفة عن الأبصار؛ لتجنب الإبهار، وأحياناً تستخدم وحدات إضاءة موضعية مثبتة على قضبان بحيث يمكن تحريكها على هذه القضبان، وذلك في إضاءة الفاترينات والشكل (٤٧-١) يعرض أنواعاً مختلفة لوحدات إضاءة مثبتة على القضبان POWER TRACK.



الشكل (٤٧-١)



الشكل (٤٥-١)

وفي الليل يجب أن تكون الإضاءة كافية لكل من المريض والمرضى لقضاء حاجاتهم، وتصل الاستضاءة في الليل عند الأرض إلى 0.5LUX. أما بخصوص الإضاءة اللازمة للمتابعة الطبية في الليل فيجب ألا تؤدي إلى إزعاج المرضى الموجودين في الجناح وتتراوح ما بين (2.5LUX : 5) فوق رأس السرير، ويجب أن يكون مفتاح هذا الضوء بجوار السرير.

## غرفة العمليات:


بخصوص غرفة العمليات فعادة تزود بإضاءة عامة يمكن تغييرها من (500:1000) LUX حتى تناسب العمليات المختلفة والشكل (٤٦-١) يبين مسقطاً أفقياً لأحد غرف العمليات المزودة بعشرة وحدات إضاءة فلورسنت، كل وحدة إضاءة تحتوي على أربعة مصابيح فلورسنت بقدرة 65W أبيض دافئ بحيث يمكن تشغيل مصباح واحد في كل وحدة إضاءة أو مصباحان، أو ثلاثة، أو أربعة للحصول على استضاءة تتراوح ما بين (250:1000) LUX.

وفيما يلي محتويات هذا الشكل

- 1 وحدة إضاءة بأربعة مصابيح فلورسنت 65W أبيض دافئ
- 2 وحدة إضاءة طبية متحركة بها سبع لمبات متوهجة قدرة كل منها 35W

أما الشكل (٤٨-١) فيعرض المسقط الرأسى أ والأفقى ب لأحد القاترينات


حيث تستخدم وحدات إضاءة:



مثبتة بالسقف 1 لتوفير الإضاءة العامة للفترينة وأيضاً تستخدم وحدات إضاءة موضعية فى السقف 2 يمكن تغيير وضعها تبعاً للمعروضات الموجودة بالفترينة.

ويمكن تقسيم المحلات التجارية

إلى:




- محلات صغيرة (بوتيكات) Boutiques ويتم إضاءتها بمجموعة من وحدات الإضاءة الموضعية المثبتة فى السقف والحوائط بطريقة جذابة وأحياناً تستخدم وحدات إضاءة مثبتة على قضبان فى إضاءة البوتيكات.

الشكل (٤٨-١)


- محلات كبيرة مثل السوبر ماركات Supermarkets ويتم إضاءتها بإضاءة منتظمة بمجموعة من وحدات إضاءة فلورسنت أو وحدات إضاءة بمصابيح تفرغ غازى مثل: مصابيح الزئبق، أو الهاليد المعدنى؛ فى حين تستخدم بعض وحدات الإضاءة الموضعية المثبتة على قضبان لإضاءة بعض الأركان.

والشكل (٤٩-١) يعرض عدة نماذج لتوزيع الإضاءة فى المحلات التجارية، فالشكل (أ) يعرض نموذجاً لتوزيع وحدات إضاءة اسطوانية فى السقف تبدو كالنجوم والشكل (ب) يعرض نموذجاً لوحدة إضاءة فلورسنت مربعة الشكل. والشكل (ج) يعرض نموذجاً لوحدة إضاءة فلورسنت توضع على شكل صفوف، والشكل (د) يعرض نموذجاً لوحدة إضاءة فلورسنت مع وحدات إضاءة اسطوانية فى تنظيمات جميلة.



ب

أ



الشكل (٤٩-١)

٦/٥/١ - أضواء المصانع والورش:

إن إضاءة الأماكن الصناعية والورش تحوى فى طياتها العديد من التطبيقات ابتداءً من إضاءة الورش الصغيرة ووصولاً إلى الصالات الضخمة فى المصانع، وكذلك ابتداءً من الصناعات الدقيقة كالصناعات الالكترونية ووصولاً للصناعات الثقيلة مثل: صناعة الحديد والصلب.

والجدير بالذكر أن الإضاءة الجيدة فى المصانع تقلل من حوادث الإنتاج وتزيد من الإنتاجية وراحة العمال.

وعادةً يستعان بجدول معدة للاستضاءة المتوسطة لاماكن العمل المختلفة لمعرفة مستويات الاستضاءة المتوسطة كما هو مبين بالجدول (١-٢٣).

والجدير بالذكر أنه يوجد كثير من التطبيقات ليس لها قيم محددة للاستضاءة، ولكن تعرف مستويات الاستضاءة لها، إما بالتجربة، أو بالاستعانة بأحد المرافق القديمة. وعلى كل حال فإن معظم مستخدمي المرافق القديمة يفضلون مستويات استضاءة أعلى من المستخدمة.

ويوجد ثلاثة أنظمة معمول بها في الإضاءة الداخلية في الأماكن الصناعية وهم كما يلي:

General lighting	١ - الإضاءة العامة
localised lighting	٢ - الإضاءة المركزة
local lighting	٣ - الإضاءة الموضعية

أولا الإضاءة العامة:

تصمم الإضاءة العامة لإعطاء استضاءة متجانسة لسطح العمل وتعتبر مقبولة إذا كانت النسبة بين أقل استضاءة في مكان العمل إلى أعلى استضاءة في مكان العمل لا تقل عن 0.8، ويمكن تحقيق ذلك بالمحافظة على المسافة بين وحدات الإضاءة كما هو معطى من مواصفات الشركات المصنعة.

ومن أجل المفاضلة بين وحدات إضاءة الفلوروسنت، ووحدات إضاءة مصابيح التفريغ الغازية فإن ارتفاع السقف يعتبر عاملاً هاماً، وبالطبع فإن ارتفاع السقف يختلف من مكان لآخر وبصفة عامة يمكن تقسيم أماكن العمل إلى:


أ - أماكن لها أسقف على ارتفاع أقل من 6m من الأرضية، ويستخدم في إضاءتها وحدات إضاءة فلوروسنت بتصميمات مناسبة لمكان العمل بشرط ألا يزيد ارتفاع وحدة الإضاءة عن سطح العمل عن 2m.

ب - أماكن لها أسقف على ارتفاع أكبر من 6m من الأرضية ويستخدم في إضاءتها وحدات إضاءة الأسقف العالية.

والشكل (١-٥٠)

يعرض ثلاثة نماذج مختلفة لاسقف أماكن صناعية، فالشكل (أ) يعرض سقفاً على شكل جمالون ارتفاعه أقل من 6m ويثبت عليه وحدات إضاءة فلوروسنت، والشكل (ب) يعرض سقفاً على شكل أسنان منشار بحيث أن ارتفاع أسنان المنشار السفلية عن الأرضية أقل من 6m، ويثبت عليه وحدات إضاءة فلوروسنت عند الأسنان السفلية.

والشكل (ج) يعرض سقفاً على شكل جمالون بمستويين مختلفين



الشكل (١-٥٠)

وكليهما على ارتفاع أكبر من 6m ويثبت فيهما وحدات إضاءة أسقف عالية بحيث يكون ارتفاع وحدات الإضاءة من الأرض ثابت لكل مستوى.

ثانياً: الإضاءة المركزة:

وتستخدم على التوازي مع الإضاءة العامة؛ وذلك لزيادة مستوى الاستضاءة عند تغير ظروف العمل (زيادة عدد العمال)، وعادةً تركز وحدات الإضاءة المركزة فوق أسطح العمل لزيادة تركيز الإضاءة في هذه الأماكن.

ثالثاً: الإضاءة الموضعية:

إن استخدام الإضاءة الموضعية لإضاءة أسطح العمل للوصول لمستوى الإضاءة

والجدول (٧-١) يعطى قيم معاملات الانعكاس تبعاً للخامات.

الجدول (٧-١)

مصنوع	رخام	خرسانة	جرانت	حجر رملي	طوب	بلاط	حجر	بلوط	طوب	الخامة
مصقول	أبيض	غامقة	غامق	غامق	غامق	غامق	رملي	غامق	غامق	فاتح
0.7	0.6:0.7	0.15:0.25	0.15:0.25	0.15:0.25	0.15:0.25	0.3:0.3	0.2:0.3	0.3:0.4	0.3:0.4	ρ

والجدير بالذكر أنه للتسهيل يمكن تقسيم الألوان إلى ثلاث درجات وهم:

أ - ألوان فاتحة ( كرمي - أصفر - برتقالي فاتح - صخري فاتح - أبيض ) ولها معامل انعكاس 0.5.

ب - ألوان متوسطة ( رمادي - وردي - أخضر فاتح - لبنى - صخري ) ولها معامل انعكاس 0.3.

ج - ألوان غامقة ( رمادي غامق - بني - أحمر - أخضر غامق - أزرق ) ولها معامل انعكاس 0.1.

- معامل الاتساع Depreciation factor

من المعروف أنه كلما زاد اتساع المكان ازداد تجمع الأتربة على السقف وحوائط الغرفة؛ الأمر الذي يؤدي لانخفاض الفيض الضوئي المنعكس من هذه الأسطح وبالتالي تنخفض الاستضاءة المتوسطة للغرفة. والجدول (٨-١) يعطى معامل الاتساع للأنواع المختلفة لوحدة الإضاءة والذي يعتمد على نظافة المكان؛ وذلك باعتبار أن معامل انعكاس الحائط  $\rho_w=0.3$  وإذا كان معامل انعكاس الحائط  $\rho_w=0.5$  تزداد القيم المدرجة في الجدول بالعدد 0.04 وعندما يكون معامل انعكاس الحائط  $\rho_w=0.3$  تقل القيم المدرجة بالجدول بالعدد 0.04.

الجدول (٨-١)

نوع وحدة الإضاءة	الوسط المحيط	مكتب	ورشة
مفتوحة	تنظيف	1.27	1.27
	في ضواحي المدينة	1.33	1.33
	وسط المدينة	1.42	1.42
	قذر	1.48	1.48
مغلقة بدون تهوية	تنظيف	1.33	1.5
	في ضواحي المدينة	1.39	1.6
	وسط المدينة	1.54	1.69
	قذر	1.61	1.78
بريش تهوية	تنظيف	1.33	1.45
	في ضواحي المدينة	1.39	1.54
	وسط المدينة	1.48	1.61
	قذر	1.54	1.69

- المعامل S/Hm

ويطلق عليه النسبة بين المسافة وبين وحدات الإضاءة وارتفاع وحدة الإضاءة عن سطح العمل، ويعطى لكل وحدة إضاءة في ورقة بياناتها الفنية عدة قيم لهذا المعامل، ويقابل كل قيمة نسبة مئوية تعطى النسبة بين أقل استضاءة  $E_{min}$  وأكبر استضاءة  $E_{max}$  في الغرفة.

مثال:  $S/Hm = 1.5$  82%

$S/Hm = 1.74$  70%

هذا يعني أنه إذا كان  $S/Hm=1.5$  فإن  $\frac{E_{min} \times 100}{E_{max}} = 82$

وإذا كان  $S/Hm=1.74$  فإن  $\frac{E_{min} \times 100}{E_{max}} = 70$

- معامل التصحيح Red. factor


يعتمد معامل التصحيح على قدرات المصابيح الموجودة في وحدة الإضاءة ويكتب معامل التصحيح في البيانات الفنية لكل وحدة إضاءة.

مثال:

Red. factor

$2 \times 40 = 1.0$

$2 \times 62 = 0.92$



الشكل (١-٥٣)

والجدول (٩-١) يعرض البيانات الفنية لوحدة الإضاءة F

الجدول (٩-١)

2x40 W Uniformity at direct illumination distribution: Calculated according  
 Red. factor S/HM=1.50 76% to the BZ-method (IES 1971)  
 2x40 W=1.00 S/HM=1.55 70% S/HM=1.50  
 2x65 W=0.97 S/HM=1.50 76%

Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7			0.5			0.3			BZ Nr
		0.7	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	
	0.60									0	
	0.80	0.59	0.54	0.50	0.58	0.53	0.49	0.52	0.49	0.47	
	1.00	0.66	0.60	0.57	0.64	0.59	0.56	0.58	0.55	0.53	
	1.25	0.71	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.64	0.60	0.58	
	1.50	0.75	0.70	0.66	0.73	0.69	0.65	0.67	0.65	0.62	
	2.00	0.81	0.76	0.73	0.78	0.75	0.72	0.73	0.70	0.67	
	2.50	0.84	0.81	0.77	0.82	0.78	0.75	0.76	0.74	0.71	
	3.00	0.87	0.84	0.81	0.84	0.81	0.79	0.79	0.77	0.73	
	4.00	0.90	0.87	0.84	0.86	0.84	0.82	0.81	0.79	0.76	
	5.00	0.92	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.83	0.82	0.78	

والجدول (١٠-١) يعرض البيانات الفنية لوحدة الإضاءة d

هذا يعني أن معامل التصحيح  $K=1$  عند استخدام مصباحين 40w؛ في حين  
 يساوى  $K=0.92$  عند استخدام مصباحين 2x65w.

معامل الاستخدام (Utilization factor (Uf)

ويعطى معامل الاستخدام فكرة عن نسبة الاستفادة من الضوء الصادر من مصابيح  
 وحدة الإضاءة وهو يعتمد على:

معامل انعكاس السقف  $\rho_c$  والحائط  $\rho_w$  والأرضية  $\rho_F$ .

دليل الغرفة  $K_r$ .

نوع وحدة الإضاءة المستخدمة.

والجدير بالذكر أن لكل وحدة إضاءة ورقة بيانات تعطى معامل الاستخدام تبعاً  
 لمعاملات الانعكاس ودليل الغرفة.

١ / ٦ / ١ - وحدات إضاءة الأماكن الصناعية

في هذه الفقرة سنتناول البيانات الفنية لأكثر وحدات الإضاءة استخداماً في  
 المنشآت الصناعية. وسترمز لكل وحدة إضاءة بحرف هجائي لسهولة التعامل معهم  
 فيما بعد. والشكل (١-٥٣) يعرض أهم وحدات الإضاءة المستخدمة في الأماكن  
 الصناعية. فوحدة الإضاءة F هي نموذج لوحدة إضاءة الخدمة الشاقة، ووحدة الإضاءة  
 D هي نموذج لوحدة إضاءة الأماكن الرطبة والمتربة، ووحدة الإضاءة S هي نموذج  
 لوحدة إضاءة الأماكن المعرضة للانفجار، ووحدة الإضاءة DD هي نموذج لوحدة  
 إضاءة الأسقف العالية.

الجدول (١٢-١)

1x400 W Red. factor 1x400 W=1.00		Uniformity at direct illumination distribution: S/HM=1.00 81% S/HM=1.22 70% S/HM=1.25 68%						Calculated according to the BZ-method (IES 1971) S/HM=1.00					
Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.0	BZ Nr		
		0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0			
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0			
0.60	0.60	0.38	0.33	0.30	0.37	0.33	0.29	0.33	0.29	0.28	0		
0.80	0.80	0.46	0.41	0.37	0.45	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35	3		
1.00	1.00	0.52	0.47	0.44	0.51	0.46	0.43	0.45	0.43	0.41	3		
1.25	1.25	0.57	0.52	0.49	0.55	0.51	0.48	0.50	0.47	0.45	3		
1.50	1.50	0.61	0.56	0.53	0.59	0.55	0.52	0.54	0.51	0.49	3		
2.00	2.00	0.66	0.62	0.59	0.64	0.61	0.58	0.59	0.56	0.54	3		
2.50	2.50	0.69	0.66	0.63	0.67	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	3		
3.00	3.00	0.72	0.68	0.66	0.69	0.66	0.64	0.64	0.63	0.60	3		
4.00	4.00	0.75	0.72	0.70	0.72	0.69	0.68	0.67	0.66	0.63	3		
5.00	5.00	0.77	0.74	0.72	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.64	3		

١/٦/٢ - وحدات إضاءة المنشآت العامة والتجارية

الشكل (١-٥٤) يعرض أهم وحدات الإضاءة المستخدمة في المنشآت العامة والتجارية. فوحدة الإضاءة C تثبت على الأسقف أو تعلق في السقف، ووجه وحدة الإضاءة لوح من الزجاج المنشوري، ووحدة الإضاءة E تثبت على الأسقف الثابتة أو تعلق في السقف ووجه وحدة الإضاءة عبارة عن ريش متعامدة من الألومنيوم، ووحدة الإضاءة G تثبت في الأسقف المعلقة التي لها قنوات على شكل T لحمل وحدة الإضاءة، ووجه وحدة الإضاءة عبارة عن ريش متعامدة من الألومنيوم.

ووحدة الإضاءة H تثبت أو تعلق في الأسقف الثابتة وهي تعتبر من وحدات الإضاءة المثلوفة والتي تستخدم في إضاءة المحلات التجارية والمخازن والمعارض.

والجدول (١٣-١) يعرض البيانات الفنية لوحدة الإضاءة C

الجدول (١٠-١)

1x40 W Red. factor 1x40 W=1.00 1x60 W=0.92		Uniformity at direct illumination distribution: S/HM=1.50 78% S/HM=1.64 70% S/HM=1.50 78%						Calculated according to the BZ-method (IES 1971) S/HM=1.50					
Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.0	BZ Nr		
		0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0			
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0			
0.60	0.60	0.39	0.32	0.28	0.36	0.30	0.26	0.28	0.24	0.21	0		
0.80	0.80	0.44	0.38	0.32	0.41	0.35	0.31	0.33	0.29	0.25	6		
1.00	1.00	0.50	0.43	0.38	0.45	0.40	0.35	0.37	0.33	0.28	6		
1.25	1.25	0.54	0.47	0.42	0.49	0.43	0.39	0.40	0.36	0.31	6		
1.50	1.50	0.59	0.53	0.48	0.54	0.49	0.45	0.45	0.42	0.36	6		
2.00	2.00	0.63	0.58	0.53	0.58	0.53	0.49	0.48	0.45	0.39	6		
2.50	2.50	0.67	0.62	0.57	0.61	0.57	0.53	0.52	0.49	0.42	6		
3.00	3.00	0.71	0.66	0.62	0.64	0.61	0.57	0.56	0.53	0.45	6		
4.00	4.00	0.74	0.70	0.66	0.67	0.64	0.61	0.58	0.56	0.48	6		
5.00	5.00	0.74	0.70	0.66	0.67	0.64	0.61	0.58	0.56	0.48	6		

والجدول (١١-١) يعرض البيانات الفنية لوحدة الإضاءة S

الجدول (١١-١)

2x40 W Ø=38 mm Red. factor 2x40 W=1.00		Uniformity at direct illumination distribution: S/HM=1.50 77% S/HM=1.61 70% S/HM=1.50 77%						Calculated according to the BZ-method (IES 1971) S/HM=1.50					
Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.0	BZ Nr		
		0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0			
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0			
0.60	0.60	0.35	0.30	0.27	0.33	0.29	0.26	0.28	0.25	0.24	0		
0.80	0.80	0.39	0.34	0.30	0.38	0.33	0.30	0.33	0.29	0.28	5		
1.00	1.00	0.43	0.38	0.35	0.42	0.37	0.34	0.36	0.33	0.31	5		
1.25	1.25	0.46	0.42	0.38	0.44	0.40	0.37	0.39	0.36	0.34	5		
1.50	1.50	0.51	0.47	0.43	0.49	0.45	0.42	0.43	0.41	0.38	5		
2.00	2.00	0.54	0.50	0.47	0.51	0.48	0.45	0.46	0.44	0.41	5		
2.50	2.50	0.56	0.53	0.50	0.54	0.51	0.48	0.48	0.47	0.43	5		
3.00	3.00	0.59	0.56	0.53	0.56	0.54	0.51	0.51	0.49	0.46	5		
4.00	4.00	0.61	0.59	0.56	0.58	0.56	0.54	0.53	0.52	0.48	5		
5.00	5.00	0.61	0.59	0.56	0.58	0.56	0.54	0.53	0.52	0.48	5		

والجدول (١٢-١) يعرض البيانات الفنية لوحدة الإضاءة DD

والجدول (١٤-١) يعرض البيانات الفنية لوحدة الإضاءة E

الجدول (١٤-١)

2x40 W (36)      Uniformity at direct illumination distribution:      Calculated according  
 Red. factor      S/HM=1.00 91%      to the BZ-method (IES 1971)  
 2x20 W=1.00      S/HM=1.21 70%      S/HM=1.00  
 2x40 W=1.00      S/HM=1.25 66%


Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7 0.5 0.2	0.7 0.3 0.2	0.7 0.1 0.2	0.5 0.5 0.2	0.5 0.3 0.2	0.5 0.1 0.2	0.3 0.3 0.2	0.3 0.1 0.2	0.0 0.0 0.0	BZ Nr
Room- index	0.60	0.32	0.29	0.27	0.31	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25	2
	0.80	0.38	0.35	0.32	0.37	0.34	0.32	0.34	0.32	0.31	2
	1.00	0.42	0.39	0.37	0.41	0.38	0.36	0.37	0.36	0.35	2
	1.25	0.45	0.42	0.40	0.44	0.41	0.39	0.41	0.39	0.38	2
	1.50	0.47	0.45	0.42	0.46	0.44	0.42	0.43	0.41	0.40	1
	2.00	0.50	0.48	0.46	0.49	0.47	0.45	0.46	0.44	0.43	1
	2.50	0.52	0.50	0.48	0.51	0.49	0.47	0.47	0.46	0.44	1
	3.00	0.53	0.52	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.45	1
	4.00	0.55	0.54	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47	1
	5.00	0.56	0.55	0.53	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48	2

الجدول (١٥-١)

4x40 W      Uniformity at direct illumination distribution:      Calculated according  
 Red. factor      S/HM=1.50 71%      to the BZ-method (IES 1971)  
 4x20 W=1.00      S/HM=1.52 70%      S/HM=1.50  
 4x40 W=1.00      S/HM=1.50 71%

Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7 0.5 0.2	0.7 0.3 0.2	0.7 0.1 0.2	0.5 0.5 0.2	0.5 0.3 0.2	0.5 0.1 0.2	0.3 0.3 0.2	0.3 0.1 0.2	0.0 0.0 0.0	BZ Nr
Room- index	0.80	0.37	0.34	0.32	0.36	0.33	0.32	0.33	0.32	0.30	0
	1.00	0.41	0.38	0.36	0.40	0.37	0.36	0.37	0.35	0.34	2
	1.25	0.44	0.41	0.39	0.43	0.41	0.39	0.40	0.38	0.37	2
	1.50	0.46	0.44	0.42	0.45	0.43	0.41	0.42	0.41	0.39	2
	2.00	0.50	0.47	0.45	0.48	0.46	0.44	0.45	0.43	0.42	2
	2.50	0.51	0.49	0.47	0.50	0.48	0.46	0.46	0.45	0.44	2
	3.00	0.53	0.51	0.49	0.51	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45	2
	4.00	0.54	0.53	0.51	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.46	2
	5.00	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.47	2

والجدول (١٦-١) يعرض البيانات الفنية لوحدة الإضاءة H.



الشكل (١٥٤-١)

الجدول (١٣-١)

2x40 W (36)      Uniformity at direct illumination distribution:      Calculated according  
 Red. factor      S/HM=1.25 79%      to the BZ-method (IES 1971)  
 2x20 W=1.00      S/HM=1.34 70%      S/HM=1.25  
 2x40 W=1.00      S/HM=1.50 54%

Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7 0.5 0.2	0.7 0.3 0.2	0.7 0.1 0.2	0.5 0.5 0.2	0.5 0.3 0.2	0.5 0.1 0.2	0.3 0.3 0.2	0.3 0.1 0.2	0.0 0.0 0.0	BZ Nr
Room- index	0.60	0.33	0.30	0.27	0.32	0.29	0.27	0.29	0.27	0.26	2
	0.80	0.37	0.34	0.31	0.37	0.33	0.31	0.33	0.31	0.29	3
	1.00	0.41	0.37	0.35	0.40	0.37	0.34	0.36	0.34	0.33	3
	1.25	0.45	0.41	0.39	0.44	0.41	0.38	0.40	0.38	0.36	3
	1.50	0.47	0.44	0.41	0.46	0.43	0.41	0.42	0.40	0.38	3
	2.00	0.51	0.48	0.45	0.49	0.47	0.44	0.45	0.43	0.42	3
	2.50	0.53	0.51	0.48	0.51	0.49	0.47	0.48	0.46	0.44	3
	3.00	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.45	3
	4.00	0.56	0.55	0.53	0.54	0.52	0.51	0.51	0.50	0.47	3
	5.00	0.58	0.56	0.55	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.49	3

الجدول (١٧-١)

قدرة المصباح W	اللون	الفيض الضوئي Lm	قطر الأنبوبة mm	الطول mm	العمر المتوقع (ساعة)
18	ضوء النهار	1300	26	590	9000
18	أبيض	1450	26	590	9000
18	أبيض دافئ	1450	26	590	9000
20RS	أبيض عام	1050	38	590	9000
20RS	أبيض بارد	1150	38	590	9000
20RS	أبيض دافئ	1150	38	590	9000
36	ضوء النهار	3250	26	1200	20000
36	أبيض	3450	26	1200	20000
36	أبيض دافئ	3450	26	1200	20000
40RS	أبيض عام	2500	38	1200	20000
40RS	أبيض بارد	3000	38	1200	20000
40RS	أبيض دافئ	3000	38	1200	20000
58	ضوء النهار	5200	26	1500	20000
58	أبيض	5400	26	1500	20000
58	أبيض دافئ	5400	26	1500	20000
65	أبيض عام	4000	38	1500	20000
65	أبيض بارد	4800	38	1500	20000
65	أبيض دافئ	4800	38	1500	20000

الجدول (١٦-١)

2x40 W Uniformity of direct illumination distribution: Calculated according  
 Red. factor S/HM=1.50 74% to the BZ-method (IES 1971)  
 2x20 W=1.00 S/HM=1.56 70% S/HM=1.50  
 2x40 W=1.00 S/HM=1.50 74%

Refl. factor	Ceiling Walls Floor	0.7 0.5 0.2	0.7 0.2 0.2	0.7 0.1 0.2	0.5 0.3 0.2	0.5 0.1 0.2	0.3 0.3 0.2	0.3 0.1 0.2	0.0 0.0 0.0	BZ Nr	
	0.60									0	
	0.80	0.47	0.41	0.37	0.46	0.40	0.36	0.39	0.36	0.33	5
	1.00	0.54	0.47	0.42	0.52	0.46	0.42	0.45	0.41	0.39	5
	1.25	0.59	0.53	0.48	0.57	0.52	0.48	0.50	0.46	0.44	5
	1.50	0.64	0.58	0.53	0.61	0.56	0.52	0.54	0.51	0.48	5
	2.00	0.70	0.65	0.60	0.67	0.62	0.58	0.61	0.57	0.54	5
	2.50	0.74	0.70	0.65	0.71	0.67	0.64	0.65	0.62	0.58	5
	3.00	0.78	0.73	0.69	0.74	0.70	0.67	0.68	0.65	0.62	5
	4.00	0.82	0.78	0.74	0.78	0.75	0.72	0.72	0.70	0.65	5
	5.00	0.84	0.81	0.78	0.80	0.78	0.75	0.75	0.73	0.65	5

## ١ / ٣ - الفيض الضوئي للمصابيح المختلفة

- يعتمد الفيض الضوئي على نوع المصباح وقدرته . والجدول (١٧-١) يعرض  
 المواصفات الفنية للمصابيح الفلورسنت الخطية

والجدول (٢٠-١) يعرض المواصفات الفنية لمصابيح الهاليد المعدني البصيلة الشكل والمبطن من الداخل.

الجدول (٢٠-١)

القدرة W	الفيض الضوئي Lm	القطر mm	الطول mm	القاعدة	العمر (ساعة)
250	17000	90	226	E40	10000
400	28500	120	290	E40	10000
1000	80000	165	380	E40	10000

والجدول (٢١-١) يعرض المواصفات الفنية لمصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي البصيلة الشكل والمبطن من الداخل.

الجدول (٢١-١)

القدرة W	الفيض الضوئي Lm	القطر mm	الطول mm	القاعدة	العمر (ساعة)
50 *	3500	70	156	E27	24000
70 *	5600	70	156	E27	24000
110 **	9000	70	156	E40	24000
150	14000	90	226	E40	24000
250	25000	90	226	E40	24000
400	47000	120	290	E40	24000
1000	120000	165	400	E40	24000

حيث إن:

\* العمر مقدر على أساس كل مرة بدء يعمل المصباح ثلاث ساعات  
\*\* لا تحتاج إلى بادئ

حيث إن: RS تعني وحدات إضاءة فلورسنت سريعة البدء.

والجدول (١٨-١) يعرض المواصفات الفنية لمصابيح الفلورسنت التي على شكل (U)

الجدول (١٨-١)

القدرة	اللون	الفيض الضوئي Lm	قطر الأنبوية mm	طول المصباح mm	العمر (ساعة)
40	أبيض عام	2400	38	570	12000
40	أبيض	3000	38	570	12000
40	أبيض دافئ	3000	38	570	12000

والجدول (١٩-١) يعرض المواصفات الفنية لمصابيح الزئبق ذات الضغط العالي البصيلة المبطن.

الجدول (١٩-١)

القدرة W	الفيض الضوئي Lm	قطر المصباح mm	طول المصباح mm	قاعدة المصباح	عمر المصباح (ساعة)
50	2000	55	130	E27	18000
80	3800	70	126	E27	18000
100	4000	72	138	متوسط	18000
125	6300	75	170	E27	18000
175	8600	92	180	Mogul	18000
250	13500	90	226	E40	24000
400	23000	120	290	E40	24000
700	42000	140	330	E40	18000
1000	60000	165	390	E40	18000

بالمجدول (٢٢ - ١) النموذج المستخدم في حسابات الإضاءة الداخلية بطريقة BZ

المجدول (٢٢ - ١)

المشروع	
عرض الغرفة (m)	W
طول الغرفة (m)	L
مساحة الغرفة (m <sup>2</sup> )	A
الارتفاع الكلي (m)	Ht
ارتفاع التعليق (m)	HS
ارتفاع وحدة الإضاءة من سطح العمل (m)	Hm = Ht - HS - 0.85
دليل الغرفة...	$Kr = \frac{LW}{Hm(L+W)}$
معامل انعكاس السقف	$\rho_c$
معامل انعكاس الحائط	$\rho_w$
معامل انعكاس الأرضية	$\rho_f$
عدد المصابيح في وحدة الإضاءة	n
معامل الاستخدام	UF
معامل الاتساع	F
معامل التصحيح	K
نوع المصباح وقدرته	
الفيض الضوئي للمصباح (Lm)	Q
الاستضاءة المطلوبة	E
عدد وحدات الإضاءة المحسوبة	$N = \frac{EAF}{\phi NUFK}$
عدد وحدات الإضاءة الطولية	$\sqrt{\frac{LN}{W}}$
عدد وحدات الإضاءة العرضية	$\sqrt{\frac{WN}{L}}$
النسبة S/Hm المحسوبة	$\frac{S}{Hm} = \sqrt{\frac{A}{N}} / Hm$
الاستضاءة المحسوبة	$Ee = \frac{N\phi nUFK}{A.F}$

المجدول (٢٣ - ١) يعرض قيم الاستضاءة المتوسطة الموصى بها في الأماكن المختلفة

المجدول (٢٣ - ١)

الاستضاءة LUX	المكان	الاستضاءة LUX	المكان
300	البنادق	300	المخلات والمعارض
150	قاعة الاستقبال والحاسبة	500	محلات تقليدية
200	أماكن شرب القهوة والشاي	750	محلات بخدمة ذاتية
500	غرف الأكل والمطعم	500	سوبر ماركت
100	المطبخ	150	معارض سيارات وأجهزة
300	غرف النوم والحمام	300	المتاحف وقاعات الفنون
500	عام	500	معرضات حساسة للضوء
500	موضعي	50	معرضات تحتاج للضوء
500	البنوك	150	المنشآت العامة:
500	أماكن العمل	50	السينما:
500	غرف الحاسبات الالكترونية	150	صالة العرض
300	غرف إدخال المعلومات	100	الدهاليز
1000	المستشفيات:	200	المسارح:
150	غرف الاستشارة الطبية	300	صالات العرض
300	عام	300	الدهاليز
1000	فحص	300	المساجد
150	الممرات العامة	500	محطات النقل البري
30: 50	غرف العناية المركزة:	200	أماكن شراء التذاكر
100	السريير	200	أماكن الانتظار
400	الممرات بين السراير	100	المطاعم
400	المراقبة		
1000	المراقبة الموضعية		
300	غرفة المعرضات		

تابع الجدول (٢٣-١)

المكان	الاستضاءة LUX	المكان	الاستضاءة LUX
- الجراجات		- تابع المستشفيات	
إصلاح	1000	المختبرات:	
مدخل الجراج	500	عام	300
أماكن انتظار السيارات	50	فحص	500
- المكاتب		غرفة التخدير	
غرفة الاجتماعات والمؤتمرات	300: 500	عام	300
غرفة الأرشيف	300	موضعي	1000
مكاتب المدربين والمدرسون	500	غرفة العمليات:	
مكاتب الرسم	500: 750	عام	400 : 500
مكاتب عادية	300	موضعي	1000: 5000
- قاعات المحاضرات:		المخابر:	
عام	300	عام	300
السبورة	500	فحص وتنسيق	500
المختبرات	500	أماكن المعجن	300
المكتبة	500	مصانع التعبئة والحفظ	500
غرفة الفنون	500	الصناعات الكيميائية:	
صالة ألعاب رياضية	500	المختبرات	750
المكتبات		غرف التحكم	500
رفوف الكتب	150	صناعة الشوكولاتة:	
طاوليات القراءة	300	عام	300
مخازن	200	فحص وتنسيق	500
		معامل الألبان	300
		صناعة الورق	300


تابع الجدول (٢٣-١)

المكان	الاستضاءة LUX	المكان	الاستضاءة LUX
صناعة الزجاج:		صناعة الزجاج:	
غرفة الخلط	200	غرفة الحريق	200
التشكيل والنفخ	300	السباكة والكبس	300
التنسيق	500	التنسيق والطلاء بالمينا	750
الحفر على الزجاج بالحوامض	750	الطباعة:	
مصانع البلاستيك:		غرف ماكينات الطباعة وتدبيس	500
الكبس والصقل	750	الورق	750
القطع والخياطة	1000	التجميع اليدوي	750
التصنيف	1500	حفر وتهذيب الصور	1000
الورش:		الصناعات النسيجية	
طاولة الأعمال غير الدقيقة واللحام	300	تسريح الغزل	300
الطاولة التي تحتاج لدقة متوسطة	500	الغزل واللف على بكر	500
مكان الآلات المتوسطة الدقيقة	500	خياطة الملابس	750
طاولة الأعمال الدقيقة	750	الخياطة الدقيقة	1000
ورشة الأعمال الدقيقة	750	الفحص	1500
الأعمال الدقيقة جداً	1000	ورش النجارة:	
أعمال غاية في الدقة	2000	القطع غير الدقيق	200
الصناعات الكهربائية:		طاولة عمل غير دقيق	300
لف الملفات	500	طاولة عمل متوسط	500
التجميع الدقيق	15000	تشطيب وفحص نهائي	750
الضبط والفحص	1000		
المسابك:			
سباكة غير دقيقة	300		
سباكة دقيقة	500		

## ٧ / ١ - تطبيقات على تصميمات الإضاءة

### ١ / ٧ / ١ - تصميم إضاءة مكتب رسم هندسي

غرفة مكتب أبعادها 10 X 5m، والمسقط الأفقي والرأسي لها مبين بالشكل (١-٥٥)؛ علماً بأن الأبعاد المدونة بالشكل بالمتري.



الشكل (١-٥٥)

ويوضع بداخل الغرفة اثني عشر مكتباً بالطريقة المبينة بالشكل ذاته. والمطلوب عمل تصميم لإضاءة المكتب؛ علماً بأن السقف ثابت. ومصنوع من المصيص الأبيض، والحائط بلوط فاتح، والأرضية بلاط غامق نظيف.

ولتصميم إضاءة هذا المكتب تتبع الخطوات التالية:  
- من الجدول (٦-١) فإن معامل انعكاس سقف المصيص الأبيض  $\rho_c = 0.7$

- من الجدول (٧-١) فإن معامل انعكاس الحائط  $\rho_w = 0.3$  ومعامل انعكاس الأرضية  $\rho_f = 0.1$

- ومن الجدول (٨-١) فإن معامل الانتساخ لوحدة الإضاءة المستخدمة إذا كانت من النوع المغلق

$F = 1.33$  (C) المبينة بالشكل (١-٥٤) يساوي  
- من الجدول (١٣-١) الخاص بوحدة الإضاءة C فإن معامل التصحيح عند استخدام مصباحين يساوي  $K = 1.0$

- من الجدول (١٧-١) فإن الفيض الضوئي لمصباح فلورسنت 407 لونه أبيض دافئ يساوي  $\Phi = 300 \text{ Lm}$

- من الجدول (٢٣-١) فإن الاستضاءة المتوسطة لمكاتب الرسم الهندسي تساوي  $E = 500 \text{ Lux}$

وفيما يلي نموذج الحسابات المستخدم باستخدام طريقة BZ

المشروع	مكتب رسم هندسي	
عرض الغرفة (m)	W	5 m
طول الغرفة (m)	L	10 m
مساحة الغرفة (m <sup>2</sup> )	A	50 m <sup>2</sup>
الارتفاع الكلي (m)	Ht	3.5 m
ارتفاع التعليق (m)	Hs	0 m
ارتفاع وحدة الإضاءة من سطح العمل (m)	Hm = Ht - Hs - 0.85	2.15 m
دليل الغرفة	$Kr = \frac{LW}{Hm(L+W)}$	1.55
معامل انعكاس السقف	$\rho_c$ من الجدول (٦-١)	0.7
معامل انعكاس الحائط	$\rho_w$ من الجدول (٧-١)	0.3
معامل انعكاس الأرضية	$\rho_f$ من الجدول (٧-١)	0.2
عدد المصابيح في وحدة الإضاءة	n	2
معامل الاستخدام	UF من الجدول (١٣-١)	0.47
معامل الانتساخ	F من الجدول (٨-١)	1.33
معامل التصحيح	K من الجدول (١٣-١)	1
نوع المصباح وقدرته		أبيض دافئ / 40w فلورسنت
الفيض الضوئي للمصباح (Lm)	$\Phi$ من الجدول (١٧-١)	3000 Lm
الاستضاءة المطلوبة	E من الجدول (٢٣-١)	500 Lux
عدد وحدات الإضاءة المحسوبة	$N = \frac{EAF}{\Phi n Uf K}$	$N = 11.8 \rightarrow 12$
عدد وحدات الإضاءة الطولية	$\sqrt{\frac{LN}{W}}$	4.89 $\rightarrow$ 6
عدد وحدات الإضاءة العرضية	$\sqrt{\frac{WN}{L}}$	2.4 $\rightarrow$ 2
النسبة S/Hm المحسوبة	$\frac{S}{Hm} = \sqrt{\frac{A}{N}} / Hm$	0.59
الاستضاءة المحسوبة	$Ee = \frac{N \Phi n Uf K}{A \cdot F}$	$Ee = 448 \text{ Lux}$

والجدير بالذكر أن قيمة  $\frac{S}{Hm}$  من الجدول (١٣-١) تساوي 1.25 للحصول على نسبة بين أقل استضاءة إلى أعلى استضاءة. وهي أكبر من القيمة المحسوبة؛ لذلك فإن توزيع وحدات الإضاءة مقبول.

- من الجدول (١٧-١) فإن الفيض الضوئي لمصباح فلورسنت 58w لونه أبيض دافئ يساوي  $\Phi = 5400 \text{ lm}$

- من الجدول (٢٣-١) فإن الاستضاءة المتوسطة للفصل الدراسي  $E = 300 \text{ lux}$  وفيما يلي نموذج الحساب المستخدم باستخدام طريقة BZ

المشروع	فصل دراسي	
عرض الغرفة (m)	W	7 m
طول الغرفة (m)	L	8 m
مساحة الغرفة (m <sup>2</sup> )	A	56 m <sup>2</sup>
الارتفاع الكلي (m)	Ht	3.5 m
ارتفاع التعليق (m)	Hs	0 m
ارتفاع وحدة الإضاءة من سطح العمل (m)	Hm = Ht - Hs - 0.85	2.15 m
دليل الغرفة	$Kr = \frac{LW}{Hm(L+W)}$	1.736
معامل انعكاس السقف	$\rho_c$ من الجدول (٦-١)	0.7
معامل انعكاس الحائط	$\rho_w$ من الجدول (٧-١)	0.5
معامل انعكاس الأرضية	$\rho_f$ من الجدول (٦-١)	0.2
عدد المصابيح في وحدة الإضاءة	n	2
معامل الاستخدام	$U_f$ من الجدول (١٤-١)	$\frac{0.47+0.2}{2} = 0.485$
معامل الاتساع	F من الجدول (٨-١)	1.42
معامل التصحيح	K من الجدول (١٤-١)	1.0
نوع المصباح وقدرته		أبيض دافئ / 58w / فلورسنت
الفيض الضوئي للمصباح (Lm)	$\Phi$	5400 Lm
الاستضاءة المطلوبة	E من الجدول (٢٣-١)	300 Lux
عدد وحدات الإضاءة المحسوبة	$N = \frac{EAF}{\Phi n UFK}$	$N = 4.55 \rightarrow 5 \rightarrow (6+1)$
عدد وحدات الإضاءة الطولية	$\sqrt{\frac{LN}{W}}$	2.2 $\rightarrow$ 3
عدد وحدات الإضاءة العرضية	$\sqrt{\frac{WN}{L}}$	2.09 $\rightarrow$ 2
النسبة S/Hm المحسوبة	$\frac{S}{Hm} = \sqrt{\frac{A}{N}} / Hm$	1.31
الاستضاءة المحسوبة	$E_e = \frac{N \Phi n U_f K}{A \cdot F}$	461 Lux

والشكل (٥٦-١) يبين المسقط الأفقي والرأسي لهذا المكتب بعد تثبيت وحدات الإضاءة.

١ / ٧ / ٢ - تصميم إضاءة فصل دراسي

فصل دراسي أبعاده 7 x 8m والمسقط الأفقي والرأسي لهذا الفصل الدراسي مبين بالشكل (٥٧-١) ويوضع بداخل الفصل الدراسي ستة عشر طاولة للطلاب وطاولة للمدرس.

عندما بأن السقف مثبت ومصنوع من المصيص الأبيض، والحائط بلون سن القيل، والأرضية بنية اللون. وتتصميم إضاءة هذا الفصل تتبع الخطوات التالية:

- من الجدول (٦-١) فإن معامل انعكاس السقف  $\rho_c = 0.7$

- من جدول (٧-١) فإن معامل انعكاس الحائط  $\rho_w = 0.7$



- من جدول (٦-١) فإن معامل انعكاس الأرضية  $\rho_f = 0.7$

ويمكن اختيار وحدة الإضاءة E المبينة بالشكل (٥٤-١) والتي تحتوى على ريش متعامدة من الألومنيوم.



- من جدول (٨-١) فإن معامل الاتساع لوحدة الإضاءة المفتوحة

- من جدول (١٤-١) الخاص بوحدة الإضاءة E فإن معامل التصحيح


عند استخدام مصباحين فلورسنت  $K = 1.00$  يساوي  $2 \times 40w$



الشكل (٥٦-١)



الشكل (٥٧-١)



- من الجدول (٦-١) فإن معامل

$$\rho_w = 0.30$$

- من الجدول (٧-١) فإن معامل

$$\rho_f = 0.2$$

ويمكن اختيار وحدة الإضاءة F المبينة بالشكل (١-٥٣) والمفتوحة. لذلك

فإن معامل الاتساخ من الجدول (٨-١)

لوحدة الإضاءة المفتوحة، والتي تستخدم في ورشة تقع في وسط المدينة

$$F = 1.48$$

20

- من الجدول (٩-١) الخاص بوحدة

الإضاءة F فإن معامل التصحيح

عند استخدام مصباحين فلورسنت

$$K = 1.00$$

- من الجدول (١٧-١) فإن الفيض

الضوئي لمصباح فلورسنت 40W لونه

أبيض دافئ يساوي  $\Phi = 3000 \text{ lm}$

- من الجدول (٢٣-١) فإن الاستضاءة


المتوسطة لورشة الإنتاج تساوي

$$E = 500 \text{ lux}$$

4.3

وفيما يلي نموذج الحسابات المستخدم

باستخدام طريقة BZ




الشكل (١-٥٩)

ويلاحظ من نموذج الحسابات السابق أن قيمة عدد وحدات الإضاءة كان في البداية 4.55 فتم تقريبه إلى 5، وعند حساب عدد وحدات الإضاءة الطولية كانت 2.2 فتم تقريبها إلى 3، في حين أنه عند حساب عدد وحدات الإضاءة الأفقية كانت 2.09 فتم تقريبها إلى 2، وبالتالي تم تعديل عدد وحدات الإضاءة ليصبح  $2 \times 3 = 6$  ومن أجل رفع الاستضاءة عند السبورة تم إضافة وحدة إضاءة أخرى لوضعها بجوار السبورة فيصبح العدد الكلي لوحدة الإضاءة 7 وحدات.

ويلاحظ أيضاً أن النسبة بين البعد المتوسط لوحدة الإضاءة وارتفاع الوحدة عن سطح العمل تساوي 1.3! وهي أكبر من القيمة المعطاة بالجدول (١-١٤) والتي تساوي 1.25 للحصول على نسبة مئوية بين الاستضاءة الصغرى والكبرى تساوي 66%، ولكن نظراً لأن الاستضاءة المحسوبة تساوي 461 Lux، وهي أكبر بكثير من الاستضاءة المطلوبة والتي تساوي 300 Lux؛ لذلك يمكن قبول هذا التوزيع لوحدة الإضاءة.

والشكل (١-٥٨) يعرض المسقط الأفقي والرأسي للفصل الدراسي بعد تثبيت وحدات الإضاءة.



١ / ٧ / ٣ تصميم إضاءة ورشة إنتاج

ورشة إنتاج أبعادها 20 x 8m والمسقط

الأفقي والرأسي لها مبين بالشكل (١-٥٩)

، فإذا كان لون سقف الورشة رمادي

فاتح، ولون جدرانها أخضر زيتوني وأرضيتها


خرسانة غامقة.

علمًا بأن هذه الورشة تقع في وسط

المدينة.

ولتصميم إضاءة هذه الورشة نتبع



الخطوات التالية:



الشكل (١-٥٨)

من الجدول (٦-١) فإن معامل انعكاس السقف  $\rho_c = 0.45$

ويلاحظ من نموذج الحسابات السابقة أن قيمة عدد وحدات الإضاءة المحسوبة كان في البداية 26.2، فتم تقريبه إلى 27، وعند حساب عدد وحدات الإضاءة الطولية كانت 8.1، فتم تقريبها إلى 10، وعند حساب عدد وحدات الإضاءة العرضية كانت 3.2 فتم تقريبها إلى 3، وبالتالي تم تعديل عدد وحدات الإضاءة ليصبح  $10 \times 3 = 30$ .




الشكل (٦٠-١)

ويلاحظ أن النسبة بين  $\frac{S}{H_m}$  المحسوبة تساوي 0.78 وهي أقل من المعطاة في الجدول (٦-١)؛ لذلك فإن توزيع وحدات الإضاءة مقبول كما أن الاستضاءة المتوسطة المحسوبة  $E_e = 569 \text{ Lux}$  وهي أكبر من المطلوبة والتي تساوي  $E = 500 \text{ Lux}$ ؛ لذلك فإن التصميم المقترح جيد.

والشكل (٦٠-١) يعرض المسقط الأفقي والرأسي لورشة الإنتاج بعد تثبيت وحدات الإضاءة؛ علماً بأنه يمكن استخدام أحد وسائل التعليق المذكورة في الفقرة (١/٤/١) لتثبيت وحدات الإضاءة الفلورسنت ذات الخدمة الشاقة والمستخدم في إضاءة الورشة.

المشروع	ورشة معادن (ورشة إنتاج)	
عرض الغرفة (m)	W	8
طول الغرفة (m)	L	20
مساحة الغرفة (m <sup>2</sup> )	A	160
الارتفاع الكلي (m)	Ht	4.3
ارتفاع التعليق (m)	Hs	0.5
ارتفاع وحدة الإضاءة من سطح العمل (m)	$H_m = H_t - H_s - 0.85$	2.95
دليل الغرفة	$K_r = \frac{LW}{H_m(L+W)}$	1.937
معامل انعكاس السقف	$\rho_c$ من الجدول (٦-١)	0.5
معامل انعكاس الحائط	$\rho_w$ من الجدول (٦-١)	0.3
معامل انعكاس الأرضية	$\rho_f$ من الجدول (٧-١)	0.2
عدد المصابيح في وحدة الإضاءة	n	2
معامل الاستخدام	$U_f$ من الجدول (٩-١)	0.75
معامل الاتساع	F من الجدول (٨-١)	1.48
معامل التصحيح	k	
نوع المصباح وقدرته		بيض دافئ / 40w فلورسنت
الفيض الضوئي للمصباح Lm	$\phi$ من الجدول (١٧-١)	3000Lm
الاستضاءة المطلوبة	E من الجدول (٢٣-١)	500 Lux
عدد وحدات الإضاءة المحسوبة	$N = \frac{EAF}{\phi n U_f K}$	26.2 → 27 → 30
عدد وحدات الإضاءة الطولية	$\sqrt{\frac{LN}{W}}$	8.1 → 10
عدد وحدات الإضاءة العرضية	$\sqrt{\frac{WN}{L}}$	3.2 → 3
النسبة $S/H_m$ والمحسوبة	$\frac{S}{H_m} = \sqrt{\frac{A}{N}} / H_m$	0.78
الاستضاءة المحسوبة	$E_e = \frac{N \phi n U_f K}{AF}$	569

الشكل (٦١-١) يعرض المسقط الرأسى والأفقى لورشة إصلاح وصيانة سيارات لها سقف على شكل أسنان منشار، علماً بأن الأبعاد بالمتراً، كما أن هذه الورشة تقع فى ضواحي المدينة.



الشكل (٦١-١)

حيث إن:

- 1 شبابيك إضاءة الورشة فى النهار
  - 2 باب رأسى يعمل بمحرك
- علماً بأن لون السقف رمادى فاتح ولون الجدران أخضر زيتونى وكابلات الأرضية خرسانة غامقة.

ولتصميم إضاءة هذه الورشة نتبع الخطوات التالية:

من الجدول (٦-١) فإن معامل انعكاس السقف

$$\rho_c = 0.45$$

من الجدول (٦-١) فإن معامل انعكاس الحائى

$$\rho_w = 0.3$$

من الجدول (٧-١) فإن معامل انعكاس الأرضية

$$\rho_F = 0.2$$

ويمكن اختيار وحدة الإضاءة F المبينة بالشكل (١-٥٣) والمفتوحة؛ لذلك فإن معامل الاتساخ من الجدول (٨-١) لوحدة الإضاءة المفتوحة، والتي تستخدم فى ورشة تقع فى ضواحي المدينة يساوى .

$$F = 1.42$$

من الجدول (٩-١) الخاص بوحدة الإضاءة F فإن معامل التصحيح عند استخدام مصباحين فلورسنت 65w يساوى .

$$K = 0.97$$

من الجدول (١٧-١) فإن الفيض الضوئى لمصباح فلورسنت 65w أبيض دافئ يساوى 4800Lm .

من الجدول (٢٣-١) فإن الاستضاءة المتوسطة لورشة إصلاح السيارات تساوى

$$E = 300\text{Lux}$$


وفيما يلى نموذج الحسابات المستخدم طريقة BZ.

ويلاحظ من هذا النموذج أن قيمة عدد وحدات الإضاءة المحسوب كان فى البداية 37.1 فتم تقريبه إلى 38، وعند حساب عدد وحدات الإضاءة الطولية كانت 9.7 فتم تقريبها إلى 10، وعند حساب عدد وحدات الإضاءة العرضية كانت 3.9 فتم تقريبها إلى 4. وبالتالي تم تعديل عدد وحدات الإضاءة ليصبح 40x10.

ويلاحظ أيضاً أن النسبة  $\frac{S}{Hm}$  المحسوبة تساوى 0.776 وهى أقل من المعطاة فى الجدول (٩-١) والتي تساوى 1.5 لتعطى توزيع إضاءة منتظم بمعدل 76%؛ لذلك فإن توزيع وحدات الإضاءة مقبول.

كما أن الاستضاءة المتوسطة المحسوبة  $E_e = 323\text{Lux}$ ، وهى أكبر من الاستضاءة المطلوبة  $E = 300\text{Lux}$ ؛ لذلك فإن التصميم المقترح جيد .

والشكل (٦٢-١) يعرض المسقط الأفقي والرأسي لورشة إصلاح السيارات بعد تثبيت وحدات الإضاءة.



الشكل (٦٢-١)

٥/٧/١ - تصميم إضاءة مصنع صغير

الشكل (٦٣-١) يعرض المسقط الأفقي والرأسي لقسم التشكيل والنفخ لمصنع زجاج، ويلاحظ أن هذا القسم مصنوع من جمالونات من الصلب عددهم 13 جمالونا، يقسم هذا القسم إلى 12 جزءاً طول كل منها 25m ، وعرضه 5m ، كما أن ارتفاع أقرب نقطة من الجمالون إلى الأرض يساوي 11m .



والجدير بالذكر أن جدران وأسقف هذا القسم لونها رمادي فاتح، أما الأرضية فمصنوعة من الخرسانة الرمادية .

ولتصميم إضاءة هذا القسم تتبع الخطوات التالية:

- من الجدول (٦-١) فإن معامل انعكاس السقف  $\rho_c = 0.45$
- من الجدول (٦-١) فإن معامل انعكاس الحائط  $\rho_w = 0.45$
- من الجدول (٧-١) فإن معامل انعكاس الأرضية  $\rho_f = 0.2$

المشروع	ورشة إصلاح السيارات	
عرض الغرفة (m)	W	16m
طول الغرفة (m)	L	40m
مساحة الغرفة (m <sup>2</sup> )	A	640m <sup>2</sup>
الارتفاع الكلى (m)	H <sub>t</sub>	6m
ارتفاع التعليق (m)	H <sub>s</sub>	0m
ارتفاع وحدة الإضاءة من سطح العمل (m)	H <sub>m</sub> = H <sub>t</sub> - H <sub>s</sub> - 0.85	5.15m
دليل الغرفة	K <sub>r</sub> = $\frac{LW}{H_m(L+W)}$	2.22
معامل انعكاس السقف	$\rho_c$ من الجدول (٦-١)	0.5
معامل انعكاس الحائط	$\rho_w$ من الجدول (٦-١)	0.3
معامل انعكاس الأرضية	$\rho_f$ من الجدول (٧-١)	0.2
عدد المصابيح في وحدة الإضاءة	n	2
معامل الاستخدام	U <sub>F</sub> من الجدول (٩-١)	$\frac{0.78+0.75}{2} = 0.765$
معامل الاتساع	F من الجدول (٨-١)	1.42
معامل التصحيح	k من الجدول (٩-١)	0.97
نوع المصباح وقدرته		بيض دافئ / 65w فلورست
الفيض الضوئي للمصباح Lm	$\phi$ من الجدول (١٧-١)	4800Lm
الاستضاءة المطلوبة	E من الجدول (٢٣-١)	300Lux
عدد وحدات الإضاءة المحسوبة	N = $\frac{EAF}{\phi n U_F K}$	37.1 → 38 → 40
عدد وحدات الإضاءة الطولية	$\sqrt{\frac{LN}{W}}$	9.7 → 10
عدد وحدات الإضاءة العرضية	$\sqrt{\frac{WN}{L}}$	3.9 → 4.0
النسبة S/H <sub>m</sub> والمحسوبة	$\frac{S}{H_m} = \sqrt{\frac{A}{N}} / H_m$	0.776
الاستضاءة المحسوبة	E <sub>e</sub> = $\frac{N \phi n U_F K}{AF}$	323Lux

المشروع	قسم التشكيل والنفخ بمصنع زجاج	
عرض الغرفة (m)	W	20m
طول الغرفة (m)	L	72m
مساحة الغرفة (m <sup>2</sup> )	A	1440m <sup>2</sup>
الارتفاع الكلي (m)	H <sub>t</sub>	11m
ارتفاع التعليق (m)	H <sub>s</sub>	0m
ارتفاع وحدة الإضاءة من سطح العمل (m)	H <sub>m</sub> = H <sub>t</sub> - H <sub>s</sub> - 0.85	10.15
دليل الغرفة	K <sub>r</sub> = $\frac{LW}{H_m(L+W)}$	1.54
معامل انعكاس السقف	ρ <sub>c</sub>	0.5 (من الجدول (٦-١))
معامل انعكاس الحائط	ρ <sub>w</sub>	0.5 (من الجدول (٦-١))
معامل انعكاس الأرضية	ρ <sub>F</sub>	0.2 (من الجدول (٧-١))
عدد المصابيح في وحدة الإضاءة	n	1
معامل الاستخدام	U <sub>F</sub>	0.59 (من الجدول (١٢-١))
معامل الاتساع	F	1.78 (من الجدول (٨-١))
معامل التصحيح	k	1.00 (من الجدول (١٢-١))
نوع المصباح وقدرته		400w هاليد معدني
الفيض الضوئي للمصباح Lm	φ	28500Lm (من الجدول (١٧-١))
الاستضاءة المطلوبة	E	300Lux (من الجدول (٢٣-١))
عدد وحدات الإضاءة المحسوبة	N = $\frac{EAF}{\phi n U_F K}$	45.7 → 46 → 48
عدد وحدات الإضاءة الطولية	$\sqrt{\frac{LN}{W}}$	13.1 → 12
عدد وحدات الإضاءة العرضية	$\sqrt{\frac{WN}{L}}$	3.65 → 4
النسبة S/H <sub>m</sub> والمحسوبة	$\frac{S}{H_m} = \sqrt{\frac{A}{N}} / H_m$	0.59
الاستضاءة المحسوبة	E <sub>e</sub> = $\frac{N \phi n U_F K}{A F}$	297Lux



الشكل (٦٣-١)

– ويمكن اختيار وحدة إضاءة الأسقف العالية DD لأن ارتفاع السقف أكبر من 6m والمبينة بالشكل (٥٣-١) والمغلقة؛ لذلك فإن معامل الاتساع من الجدول (٨-١) لوحدة الإضاءة المغلقة، والتي تستخدم في مصنع يمكن اعتباره قدر ويساوي:

72

$$F = 1.42$$

– ومن الجدول (١٢-١) الخاص بوحدة الإضاءة DD فإن معامل التصحيح عند استخدام مصباح هاليد معدني 400w يساوي:

$$K = 1.00$$

– من الجدول (١٧-١) فإن الفيض الضوئي لمصباح هاليد معدني قدرته 400w يساوي


$$\phi = 28500 \text{ Lm}$$

– من الجدول (٢٣-١) فإن الاستضاءة المتوسطة لقسم التشكيل بالنفخ في مصنع زجاج يساوي.

$$E = 300 \text{ lux}$$

وفيما يلي نموذج الحسابات المستخدم بطريقة BZ.

ويلاحظ من هذا النموذج أن النسبة المحسوبة  $\frac{S}{H_m}$  تساوي 0.59، وهي أقل من المعطاة في الجدول (١٢-١)، والتي تساوي 1.0 لتعطي توزيع إضاءة منتظم بمعدل 81%؛ لذلك فإن توزيع وحدات الإضاءة مقبول. كما أن الاستضاءة المتوسطة محسوبة E=297Lux، والتي تساوي تقريباً الاستضاءة المطلوبة E=300Lux لذلك فإن التصميم المقترح جيد.



الشكل (أ) يبين كيفية استخدام كشاف واحد في غمر وجه المبنى بالإضاءة إذا توفرت مساحة كبيرة خالية أمام المبنى، أما الشكل (ب) فيبين كيفية استخدام أربعة كشافات لغمر وجه المبنى بالإضاءة إذا لم تتوفر مساحة كبيرة خالية أمام المبنى.

الشكل (٦٦-١)

والشكل (٦٦-١) يوضح

كيفية استخدام الإضاءة الغامرة في إضاءة الشجر.


والجدير بالذكر أن قيمة النصوص المطلوب على سطح المبنى المراد غمره بالضوء يعتمد على حجم المبنى، وكذلك على إضاءة خلفية المبنى وتوسط المحيط به.

والجدول (٢٤-١) يعطى قيمة النصوص المتوسط المطلوب في الإضاءة الغامرة لوجهات المباني أو الشجر.

الجدول (١ - ٢٤)

نوع السطح المراد غمره بالإضاءة	النصوص المتوسط $cd / m^2$
مبنى أو نصب تذكاري منفرد	3:6.5
مباني في الشوارع أو الميادين:	
محاطة بمكان مظلم	6.5 : 10
محاطة بمكان مضاء بإضاءة معتدلة	10:13
محاطة بمكان مضاء بإضاءة عالية	13:16

والمعادلة 5. تستخدم لتعيين قيمة الفيض الضوئي المطلوب لغمر مساحة بالضوء



والشكل (٦٤-١) يعرض المسقط الأفقي والرأسي لقسم التشكيل والنفخ بمصنع الزجاج بعد تعليق وحدات الإضاءة؛ علماً بأنه يستخدم أعمدة لتعليق هذه الوحدات.


### ٨ / ١ - الإضاءة الغامرة Flood lighting

تستخدم كشافات الإضاءة الغامرة في :

- ١- إضاءة وجهات المباني والنصب التذكارية.
- ٢- إضاءة الشجر.
- ٣- إضاءة الملاعب الرياضية.


٤- إضاءة الميادين والمساحات الكبيرة في المطارات والموانئ ... إلخ.

وفي هذا الكتاب سنتناول الإضاءة الغامرة المستخدمة في إضاءة وجهات المباني والشجر والنصب التذكارية لإبراز النواحي الفنية والجمالية.



الشكل (٦٤-١)

والشكل (٦٥-١) يوضح كيفية استخدام الإضاءة الغامرة في إضاءة وجهات المباني.



الشكل (٦٥-١)

والجدول (٢٧-١) يبين المسافة بين كشاف الإضاءة الغامرة والمبنى تبعاً لزاوية حزمة أشعة الكشاف لأنواع مختلفة من المباني المراد غمرها بالضوء.

الجدول (٢٧-١)

زاوية حزمة الأشعة	المسافة بين الكشاف والمبنى (m)	نوع المبنى المراد غمره
واسعة	3-9	مبنى مكون من طابقين أو ثلاثة مغمور بإضاءة من كشاف مثبت على عمود الشارع
واسعة	0.6 : 15	مبنى مغمور بإضاءة من كشاف موضوع على الأرض مساحته أقل من 280m <sup>2</sup>
متوسطة	15:30	
ضيقة	30: 45	
واسعة	15:30	مبنى مساحته أكبر من 280m <sup>2</sup>
متوسطة	30:45	
ضيقة	45:90	مبنى مساحته أكبر من 280m <sup>2</sup> وأقل من 930m <sup>2</sup>
متوسطة	45:90	مبنى مساحته أكبر من 930m <sup>2</sup>
ضيقة	0.6:30	إضاءة الأعمدة والمآذن والأشجار

وحيث إن:

Narrow beam	بزاوية أقل من 19° <math>\delta</math>	حزمة الأشعة ضيقة
Intermediate	بزاوية 19° <math>\delta</math> < 35°	حزمة الأشعة متوسط
Wide beam	بزاوية <math>\delta > 36^\circ</math>	حزمة الأشعة واسعة

$$\phi = \frac{\pi \bar{L} A}{\rho U_f} \rightarrow 1.5$$

وحيث إن:

$\phi$	الفيض الضوئي Lm
$\bar{L}$	النصوع Cd/m <sup>2</sup>
A	المساحة المطلوب غمرها بالضوء
$\rho$	معامل الانعكاس
UF	معامل الاستخدام
$\pi$	النسبة التقريبية 3.14

والجدول (٢٥-١) يعطى قيمة معامل الاستخدام UF تبعاً لنوع السطح المطلوب غمره بالضوء.

الجدول (٢٥-١)

نوع السطح	وجيات	مباني صغيرة	الأبراج والمآذن
معامل الاستخدام UF	0.4	0.3	0.2

والجدول (٢٦-١) يعطى قيمة معامل الانعكاس تبعاً لخامة المبنى .

الجدول (٢٦-١)

نوع الخامة	طوب	رخام	طلاء فاتح	طلاء غامق	حجر رملي فاتح	حجر رملي غامق	طوب فاتح	طوب غامق	خشب فاتح	خشب غامق أو جرانيت	خرسانة أو حجر رملي مترب
معامل الانعكاس	0.85	0.6:0.65	0.35:0.55	0.2:0.3	0.3:0.4	0.15:0.25	0.3:0.4	0.15:0.25	0.3:0.5	0.1:0.25	0.05:0.1

حيث إن:

زاوية الأشعة

ويجب أن تكون زاوية ميل الأشعة المنبعثة من كشاف الإضاءة الغامرة تتراوح ما بين 45:90° على اتجاه الرؤية.

ويجب اختيار نوع مصباح الكشاف تبعاً للون المبنى فينصح باستخدام مصابيح الهالوجين للمباني المائلة للحمرة، ومصابيح الهالوجين أو الصوديوم للمباني المائلة للصفرة. ومصابيح بخار الزئبق ذات الضغط العالي، أو مصابيح الهاليد المعدني للمباني ذات الألوان الخضراء أو الزرقاء.

مثال:

واجهته بنك إسلامي طولها 27m، وارتفاعها 10m مصنوعة من رخام غامق والمطلوب غمرها بالضوء؛ علماً بأن البنك محاط بمكان مضيء بإضاءة معتدلة، كما أنه يوجد مساحة خالية أمام البنك طولها 4m يمكن استغلالها في وضع كشاف الإضاءة الغامرة.

ولتصميم الإضاءة الغامرة لواجهة البنك تتبع الخطوات التالية:

من الجدول (٢٤-١) فإن درجة النصوص المطلوبة تساوي  $L=13\text{cd/m}^2$

من الجدول (٢٥-١) فإن معامل الاستخدام تساوي  $UF=0.4$

من الجدول (٢٦-١) فإن معامل الانعكاس تساوي  $\rho=0.6$

وبالتالي فإن الفيض الضوئي المطلوب لغمر واجهة البنك تساوي

$$\phi = \frac{\pi L A}{\rho UF}$$
$$= \frac{3.14 \times 13 \times 27 \times 10}{0.6 \times 0.4} = 45922\text{Lm}$$

ومن الجدول (٢١-١) فإن مصباح الصوديوم الذي قدرته 400w كافٍ لغمر هذه الواجهة؛ علماً بأن زاوية حزمة أشعة الكشاف المستخدم يجب أن تكون واسعة [ارجع للجدول (٢٧-١)].

والجدير بالذكر أن ضبط زاوية إمالة الكشاف على الأرض تتم بالمحاولة والخطأ أثناء تركيب الكشاف وتوصيله بالتيار الكهربائي، ونستنتج من ذلك أنه يمكن استخدام كشاف بمصباح صوديوم قدرته 400w، ويشعاع بحزمة ضوئية واسعة.

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد  
الطيب الطاهر  
الذي بعث في الأمم  
الطيبين الطاهرين  
الذين هم خير البرية  
الذين هم خير البشر  
الذين هم خير الخلق  
الذين هم خير المخلوقين  
الذين هم خير الكائنات  
الذين هم خير الوجودين  
الذين هم خير المخلوقات  
الذين هم خير المخلوقات  
الذين هم خير المخلوقات  
الذين هم خير المخلوقات

## الباب الثاني

توزيع التيار الكهربى فى المنشآت الكبيرة

## توزيع التيار الكهربى فى المنشآت الكبيرة

### ١/٢- التوزيع الرأسى للقدرة الكهربائية

تحتاج المنشآت الكبيرة إلى قدرات عالية لتغذية أحمال الإضاءة وأحمال أجهزة التبريد والتكييف وأحمال المصاعد الكهربائية.. إلخ.


وعادة تحتاج المنشآت الكبيرة لمصدر تغذية مستقل يحتوى على محول خفض من جهد عال لجهد منخفض.

والشكل (١-٢) يبين أنظمة التوزيع الرأسية المختلفة المستخدمة فى المنشآت الكبيرة وهم كما يلى:

١- نظام التوزيع بصاعد واحد (الشكل أ)، ويمتاز هذا النظام أن لوحة التوزيع المستخدمة تكون صغيرة وبسيطة. فى حين يعاب عليه أنه عند حدوث أى مشكلة فى الخط الصاعد ينقطع التيار الكهربى عن المنشأة بأكملها، كما أن مساحة مقطع الصاعد تكون كبيرة مما يحتاج لتكلفة عالية فى التركيب. وعادة فإن هذا النظام يستخدم عندما تكون الدرجة الأمنية للمصدر الكهربى غير مهمة.

٢- نظام التوزيع لتغذية الأحمال كمجموعات (الشكل ب)، ويمتاز هذا النظام بسهولة تنفيذه، حيث يحتاج لموصلات لها مساحة مقطع صغيرة، وعند حدوث خطأ فى أحد المغذيات الرئيسية ينقطع التيار الكهربى عن مجموعة الأحمال التى يغذيها هذا المغذى فقط دون الباقي، ولكن يعاب على هذا النظام أنه يحتاج إلى لوحة توزيع كبيرة.

٣- نظام التوزيع المفرد للأحمال (الشكل ج)؛ ويمتاز هذا النظام بصغر مساحة مقطع الموصلات المستخدمة عن ثلاث المستخدمة فى النظام الأول والثانى، الأمر الذى يسهل عملية تنفيذه، وعند حدوث مشكلة فى أحد المغذيات ينقطع التيار الكهربى عن دور واحد فقط؛ ولكن يعاب على هذا النظام كبر حجم



الشكل (٢-١)

لوحة التوزيع، وكبير حجم القنوات التي تمرر فيها الموصلات للأدوار المختلفة، وارتفاع تكلفة التنفيذ.

٤- نظام التوزيع الحلقي للأحمال (الشكل د)، ويمتاز هذا النظام بارتفاع موثوقية الخدمة بمعنى انخفاض معدل انقطاع التيار الكهربى عن الأحمال، وصغر مساحة مقطع المغذيات الرئيسية عن تلك المستخدمة فى النظام الأول والثانى، وصغر حجم لوحة التوزيع عن تلك المستخدمة فى النظام الثانى والثالث، ويكثر استخدام هذا النظام عن الأنظمة السابقة.

٥- نظام التوزيع بصاعدين (الشكل هـ)؛ ويمتاز هذا النظام بارتفاع موثوقية الخدمة بمعنى انخفاض معدل انقطاع تيار الكهربى عن الأحمال وينصح باستخدام هذا النظام فى المباني الشاهقة الأرتفاع.

والجدير بالذكر أنه ينصح استخدام أنظمة ترانكات القضبان Busbar trunking system عن استخدام الكابلات فى التغذية الرأسية للمنشآت الكبيرة لما للأول من مميزات نذكر منها ما يلى:

- سهولة التنفيذ وانخفاض تكلفة التركيب بالمقارنة بتكلفة تركيب الكابلات.
- خفة الوزن وصغر الحيز المطلوب فى التركيب.
- ارتفاع سعة التحميل بالمقارنة بسعة تحميل الموصلات والكابلات.
- تحمل ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن زيادة التحميل نتيجة لمقدرة ترانكات القضبان على تشتيت الحرارة.


وعند استخدام ترانكات القضبان كصواعد لتغذية أحمال المنشآت الكبيرة يجب الاهتمام باختيار وسائل التثبيت الجيدة؛ وذلك لأنه عند حدوث قصر ينتج قوى تجاذب وتنافر بين هذه القضبان تكون كبيرة جداً.

ويجب غلق الترانكات بإحكام على هذه القضبان لمنع تراكم القاذورات عليها وللحماية من التلامس المباشر.

لمزيد من التفاصيل عن ترانكات القضبان والتلامس المباشر إرجع للكتاب الأول من هذه الموسوعة.

## ٢ / ٢ - التوزيع الأفقي للقذرة الكهربية

عادة يتم الانتقال من التوزيع الرأسى إلى التوزيع الأفقى فى الأدوار ( الطوابق ) من خلال لوحات توزيع بكل طابق، ويعتمد حجم هذه اللوحات على عدد وقذرة الأحمال التى تغذيها. ويمكن تقسيم التوزيع الأفقى إلى توزيع مركزى وتوزيع غير مركزى كما هو مبين بالشكل (٢-٢).



الشكل (٢-٢)

أولاً: التوزيع المركزى:

وهو مبين بالشكل (أ) حيث يخصص لوحة توزيع واحدة بكل طابق لتغذية جميع الأحمال، وهذه اللوحة تحتوى على جميع قواطع الحماية اللازمة، وبالطبع فإن ذلك يحتاج لعدد كبير جداً من الموصلات والكابلات التى تخرج من اللوحة لتغذية الأحمال كلها وهذا بالطبع يؤدي إلى صعوبة تحديد مكان الخطأ عند حدوثه وكذلك زيادة فقد الجهد عند الأحمال.

ثانياً: التوزيع الغير مركزى:

وهو مبين بالشكل (ب) حيث يخصص لوحة توزيع رئيسية بكل طابق، ويتم تغذية كل مجموعة أحمال من لوحة توزيع فرعية وهذا النظام له عدة مميزات.

أ- تقليل عدد الكابلات الخارجة من لوحة التوزيع الرئيسية.

ب- سهولة تحديد مكان الخطأ.

ج- فصل عدد قليل من الأحمال عند حدوث مشكلة فى أحد لوحات التوزيع الفرعية.

## ٣ / ٢ - لوحات المفاتيح ولوحات التوزيع

تستخدم كل من لوحات المفاتيح switch boards ، ولوحات التوزيع Distribu- tion boards فى الربط بين محولات الخفض، أو مولدات الطوارئ والأحمال الكهربية بالمنشأة، وفيما يلى أهم الفروقات بين لوحات المفاتيح ولوحات التوزيع.

### لوحات المفاتيح

- تحتوى على قضبان تصل سعتها إلى 4000A .

- تصنع من ألواح من الصلب .

- يصل ارتفاعها إلى 2.2m .

- تحتوى على قواطع من النوع الثابت، وقواطع من النوع الذى يمكن سحبه خارج اللوحة .

- تحتوى على دوائر تتحمل تيارات قصر تصل إلى 176KA .

- درجة حمايتها تصل إلى IP40 وأحياناً تكون IP54 عند الطلب .

### لوحات التوزيع:

- تحتوى على قضبان تصل سعتها إلى 2000A .

- تصنع من ألواح الصلب أو مواد عازلة أو من الزهر الرمادى .

- ارتفاع الصناديق المنفردة لا يزيد عن 1m .


- تحتوى على دوائر تتحمل تيارات قصر تصل إلى 80KA .

- درجة حمايتها تصل إلى IP65 .


- والشكل (٢-٣) يعرض مخطط التوزيع لأحد المصانع .

جميع أحمال اللوحة. الشكل (٢-٤) يعرض نموذجاً للوحة مفاتيح من النوع المفتوح (الشكل أ) وتوفر هذه اللوحات حماية من تلامس الأشخاص مع الأجزاء الحاملة للتيار من جهة جانب التشغيل للوحة ولكنها غير مغلقة من باقى الجوانب، وتستخدم هذه اللوحات فى الأماكن المغلقة التى لا يصل إليها إلا المختصون فقط.

ونموذجاً للوحات المفاتيح التى على شكل دولاب (الشكل ب). وهذه اللوحات تكون مغلقة من جميع الجوانب؛ وبالتالي تمنع حدوث تلامس للأشخاص مع الأجزاء الحاملة للتيار الكهربى أثناء التشغيل. وتستخدم هذه اللوحات فى الأماكن المفتوحة، ويصل ارتفاع هذه اللوحات إلى 2.2m، وتتكون من عدة مقاطع. ويكون لهذه اللوح باب خلفى وتزود هذه اللوحات أحياناً بأجزاء يمكن سحبها لسحب القواطع الأتوماتيكية خارج اللوحة.




الشكل (٢-٤)



الشكل (٢-٣)

ويحتوى على لوحة مفاتيح 1، ولوحة توزيع محركات 2، ولوحة توزيع إضاءة ومسخنات 3، ولوحة تحسين معامل قدرة 4، ولوحة تحكم 5. ويلاحظ أن لوحة المفاتيح 1، تحتوى على قاطعين رئيسيين CB1, CB2، لتغذية اللوحة من محولين، والقاطع CB2 للربط بين القضيبين BB1, BB2، ويتم تغذية كل لوحة توزيع فى المصنع عبر قاطع فى لوحة المفاتيح، وتستخدم القواطع التالية فى ذلك CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10؛ علماً بأن جميع قواطع لوحة المفاتيح من النوع الذى يمكن سحبه خارج اللوحة، وتزود كل لوحة توزيع بقواطع رئيسى من النوع الثابت لحماية




الشكل (٢-٦)

أما لوحات التوزيع فتستخدم في توزيع التيار الكهربى عند الأحمال، وتتواجد بمقاسات مختلفة، وتكون مصنوعة من البلاستيك أو الصلب، وتوضع هذه اللوحات إما بجوار العداد أو تغذى من لوحة مفاتيح، وتحتوى هذه اللوحات على قواطع مصغرة، وقواطع تسرب أرضى وقواطع مقولبة.

وتصل درجة حماية هذه اللوحات إلى IP 55، وتثبت هذه اللوحات إما على

الحائط أو بداخل الحائط أو تقف حرة.



الشكل (٢-٥)

والشكل (٢-٥) يعرض نموذجاً للوحات توزيع فرعية، وهي تتكون من صندوق 1، وهيكل 2 يحمل قضبان أوميغا 3 لتثبيت القواطع عليه، ولوح أمامى به فتحات 4 تقابل قضبان أوميغا لإخراج الجزء البارز من القواطع، وذلك حتى يسهل لأى شخص وصل وفصل القواطع. وتوجد

أغطية 5 لتغطية الأماكن غير المستخدمة؛ أى الأماكن الفارغة التي لم يوضع فيها قواطع ويوجد للوحة باب خارجى ولكنه غير ظاهر. وتتواجد اللوحات الفرعية بأبعاد مختلفة. وفيما يلى بعض أبعاد اللوحات Atlantic 55 المنتجة بشركة Legrand الفرنسية والتي تثبت فوق الحائط؛ علماً بأن هذه الأبعاد بالملى متر.

300 x 200 x 160	7000 x 300 x 250
300 x 400 x 200	800 x 600 x 250
400 x 300 x 200	800 x 800 x 250
500 x 400 x 200	1000 x 600 x 250
400 x 600 x 250	1000 x 800 x 250
500 x 400 x 250	1000 x 800 x 400
600 x 400 x 250	1200 x 800 x 400
600 x 600 x 250	1400 x 800 x 400

والشكل (٢-٦) يعرض نماذج مختلف للوحات التوزيع

## ٢ / ٤ - التأسيس الوقائي Protection earthing

التأسيس الوقائي هو توصيل جسم غير موصل للتيار الكهربى مثل هياكل الاجهزة الكهربائية بالأرضى، والغرض من التأسيس الوقائي هو حماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية عند ملامسة هياكل الاجهزة الكهربائية المعدنية أثناء حدوث تلف داخلى فى عزلها، ويتكون نظام التأسيس الوقائي من:

- قطب أرضى - موصل أرضى - موصل وقاية - وصلات


٢ / ٤ / ١ - قطب الأرضى

يوجد عدة أشكال لقطب الأرضى وهى كما يلى:

١ - عمود مغموس فى التربة حيث يستخدم عمود من النحاس قطره 15mm أو 20mm وطوله حوالى 2.5m أو يستخدم عمود من الصلب المطلى بالنحاس قطره 15mm وسك طبقة النحاس 2.5mm، وعادة يكون رأس العمود مديباً لسهولة غرسه بالأرض، وتوضع نقطة اتصال موصل الأرضى مع العمود فى غرفة تفتيش. والشكل (٢-٧) يبين عمود أرضى مغموس فى التربة؛ علماً بأنه ينصح باستخدام الأعمدة الأرضية مع المباني الموجودة فى الأماكن الريفية لاتساع الأرض الحالية

أمامها.

حيث إن:



1 الموصل الأرضى

2 الخرسانة

3 ماسورة بلاستيك

4 علبه توصيل

5 غرفة تفتيش

6 القطب الأرضى


الشكل (٢-٧)

٢ - قطب مدفون فى خرسانة أساس المنشأة ويصنع من الصلب المجلفن، أبعاده (30x3.5mm) أو (25x4mm)، أو من حبل من الصلب قطره لايقبل عن 10mm. ويدفن شريط الصلب أو حبل الصلب على شكل مسار مغلق فى

الأساس على ارتفاع 4cm من القاع وذلك فى المحيط الخارجى لأساس المنشأة كما هو مبين بالشكل (٢-٨) حيث إن:

1 القطب الأرضى

2 موصل الأرضى




الشكل (٢-٨)

وعادة تستخدم ركائز توجيه لتمديد شريط الأرضى داخل الأساس على ارتفاع 4cm من قاع الأساس بالطريقة المبينة بالشكل (٢-٩) حيث إن:

1 الخرسانة

2.5 ركيزة توجيه

3.4 الموصل الأرضى



الشكل (٢-٩)

٣ - استخدام أسياخ حديد المسلح كقطب أرضى، فمن المعلوم أن أسياخ الحديد الموجودة فى أساس المنشأة تكون على شكل شبكة متصلة فيما بينها، لذلك

## ثانياً: موصلات الوقاية (PE)

وهي تكون معزولة بلون أصفر/ أخضر، أو تكون موصلات من النحاس العادي.

والجدول (٢-٢) يبين مساحة مقطع موصلات الوقاية بدلالة مساحة مقطع الأوجه، فإذا كان موصل الوقاية يستخدم لعدة دوائر تستخدم أكبر مساحة مقطع خاصة بأوجه هذه الدوائر.

الجدول (٢-٢)

مساحة مقطع الأوجه	150	120	90	70	50	35	25	16	10	6	4	2.5	1.5	1	0.75	0.5
مساحة مقطع موصل الوقاية المعزول mm <sup>2</sup>	70	70	50	35	25	16	16	16	10	6	4	2.5	1.5	1	0.75	0.5

علماً بأن موصل الوقاية يستخدم في توصيل هياكل الأجهزة والمعدات الموجودة بالمنشأة بقضيب الأرضي الموجود بلوحة التوزيع للمنشأة.

وفيما يلي بعض التوصيات عند استخدام موصل الوقاية وهي كما يلي:

- ١ - يمدد موصل الوقاية مع الأوجه المختلفة داخل ماسورة واحدة أو مجرى واحد ويكون لون عزله أصفر/ أخضر.
  - ٢ - لا يجوز تأمين موصل الوقاية بمصهر حماية ولا يجوز أن يكون قابل للفصل من الدائرة.
  - ٣ - يحظر توصيل موصل الوقاية مع القطب الأرضي مباشرة دون التوصيل بالموصل الأرضي.
  - ٤ - يجب أن يكون لكل جهاز موصل وقاية خاسع به متفرع من موصل الوقاية الرئيسي، ويمنع توصيل الهياكل الأرضية للأجهزة الكهربائية والمطلوب تأريضها بالتسلسل بواسطة موصل الوقاية.
- والشكل (٢-١٠) يبين طريقة التوصيل الصحيحة للأجهزة مع موصل الوقاية.

يتم توصيل أحد أسياخ الحديد الغليظة مع موصل من النحاس بواسطة قافيز، ويفضل أن يكون هذا الاتصال داخل علبة مغلقة فوق سطح الأرض حتى يسهل الكشف عنها من حين لآخر لأن هذه الوصلة عادة تتعرض للتآكل.

٤ - تثبيت مسمار مسلح في جدار الدور الأول للمنشأة وذلك للمنشآت القديمة والتي لم يُعد لها قطب أرضي من قبل وذلك في الأماكن التي تمتاز بمستوى مياه جوفية مرتفع مثل: منطقة الدلتا بجمهورية مصر العربية.

## ٢ / ٤ / ٢ - موصلات الأرضى وموصلات الوقاية

أولاً: موصلات الأرضى


تقوم هذه الموصلات بتوصيل القطب الأرضى بلوحة الدخول للمنشأة.

والجدول (١-٢) يبين الأبعاد الصغرى لموصل الأرضى والذى يصنع من شريط من النحاس أو الصلب أو حبل من النحاس والصلب.

الجدول (١-٢)

موصلات الأرضى	بحماية ميكانيكية	بدون حماية ميكانيكية
بجماية ضد الصدأ والتآكل بواسطة غلاف واقي	نفس مساحة مقطع خط الوقاية	شريط أو حبل من النحاس مساحة مقطعه 16mm <sup>2</sup> شريط أو حبل من الصلب مساحة مقطعه 16mm <sup>2</sup>
بدون حماية ضد الصدأ والتآكل	50mm <sup>2</sup>	شريط من النحاس مساحة مقطعه 25mm <sup>2</sup> شريط من الصلب المجلفن المسحوب على الساخن مساحة مقطعه 50mm <sup>2</sup>

وينصح عادة بإمرار موصلات الأرضى فى مواسير بلاستيكية داخل الأرض، وكذلك ينصح باستخدام وصلة ثنائية المعدن عند وصل موصل الأرضى مع قطب الأرضى حتى تكون هى أسرع جزء يحدث له تحلل كهربى وليس القطب الأرضى ولا الموصل الأرضى، وتوضع هذه الموصلات داخل غرفة تفتيش حتى يسهل الوصول إليها وتغييرها إذا لزم الأمر (ارجع للشكل ٢-٧).



الشكل (١٠-٢)

## ٥ / ٢ - المصهرات Fuses

تعتبر المصهرات الكهربائية هي إحدى عناصر الحماية الهامة من زيادة التيار الناتج عن زيادة الحمل أو القصر، وهي تتميز بمقدرتها العالية على فصل الدوائر الكهربائية عند زيادة التيار.

وفيما يلي أهم المصطلحات الفنية المستخدمة مع المصهرات:

١ - التيار المقتن للمصهر (In) وهو أكبر تيار يمر بالمصهر بدون أن يحدث تلف لعنصر الانصهار للمصهر، ويعبر عنه بالأمبير ويكون أحد القيم التالية:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

- تيار الفصل التقليدي (If) وهو التيار الذي يحدث انصهار لعنصر المصهر في زمن أقل من خمس ثواني (5S).

- معامل الانصهار ويساوي النسبة بين تيار الفصل التقليدي (If)، والتيار المقتن للمصهر (In).

ويمكن تقسيم المصهرات بصفة عامة إلى:

١ - مصهرات يعاد تشعيها.

٢ - مصهرات خرطوشية.

## ١ / ٥ / ٢ - المصهرات التي يعاد تشعيها


وهذه المصهرات كانت تستخدم في الماضي بكثرة وما زالت تستخدم إلى الآن ببعض المنشآت، حيث يوضع سلك رفيع بين طرفي المصهر فإذا انصهر هذا السلك يستبدل بآخر، ويتراوح معامل انصهار المصهرات التي يعاد تشعيها حوالي 2 فإذا كان التيار المقتن للمصهر 30A فإن تيار الانصهار للمصهر (تيار الفصل

التقليدي) يساوي 60A تقريباً.

والشكل (١١-٢) يعرض قطاعاً لمصهر يعاد تشعيه، ويتكون من قاعدة المصهر (أ) وجسم المصهر (ب).

حيث إن:

- 1 تجويف بقاعدة المصهر الخزفية
- 2 بروز خزفي بجسم المصهر الخزفي
- 3 نقط تلامس المصهر
- 4 عنصر الانصهار (السلك الرفيع)



الشكل (١١-٢)

والجدول (٣-٢) يبين أقطار أسلاك النحاس المستخدمة في تشعيه المصهرات التي يعاد تشعيه تبعاً للتيار المقتن للحمل.

الجدول (٣-٢)


التيار المقتن (A)	3	5	10	15	20	25	30	45	60	80	100
قطر سلك النحاس mm	0.15	0.2	0.35	0.5	0.6	0.75	0.85	1.25	1.53	1.8	2

وتمتاز المصهرات التي يعاد تشعيها برخصها وسهولة استبدال عنصر انصهارها بدون أي تكلفة ولكن يعاب عليها ما يلي:

- ١ - لا توفر للدائرة الحماية المطلوبة إذا استبدل عنصر انصهارها بآخر أغلظ.
- ٢ - عنصر الانصهار قد يؤدي إلى تلف المصهر بأكمله عند قطعه نتيجة للشرارة الكهربائية التي تحدث.
- ٣ - زمن انصهار عنصر الانصهار كبير. وهذا قد يضر ببعض الأجهزة الحساسة.
- ٤ - خواصه الكهربائية قد تتغير نتيجة لأن عنصر انصهاره معرض للعوامل الجوية مما يؤدي إلى تعرضه للأكسدة.

عنصر انصهار هذه المصهرات يكون داخل أنبوبة من السيراميك أو الزجاج. وتتمل هذه الأنبوبة عادة بمادة مانعة للحريق أو الشرارة مثل: الكوارتز. ويوصل عنصر الانصهار بنقطتين توصيل معدنيتين على أطراف هذه الأنبوبة. والشكل (٢-١٢) يعرض قطعاً في مصهر خرطوشى بسيط.


حيث إن:



وتستخدم المصهرات الخرطوشية في حماية الأجهزة الكهربائية والالكترونية وماآخذ التيار ويكون معاملاً انصهارها حوالي 1.5، فإذا كان التيار المقتن للمصهر 30A فإن تيار انصهاره يكون 45A تقريباً.

وفيما يلي أهم مميزات المصهرات الخرطوشية:

- ١ - يحدث إخماد للقوس الكهربى الناتج عن عملية انصهار المصهر.
  - ٢ - زمن انصهار عنصر انصهاره صغير.
  - ٣ - له خواص ثابتة لأن عنصر انصهاره غير متعرض للأكسدة.
- والشكل (٢-١٣) يعرض صورة لمصهر خرطوشى (الشكل أ)، وصورة لحامل مصهر خرطوشى (الشكل ب) من إنتاج شركة Legrand الفرنسية.




الشكل (٢-١٣)

وتستخدم قواطع الدائرة المصغرة MCB'S في وصل وفصل الدوائر الكهربائية سواء في الأحوال العادية أو في حالات الخطأ. والفرق بين قاطع الدائرة والمفتاح هو أن المفتاح يقوم بتوصيل وقطع الدائرة عند حالات التشغيل العادية وذلك يدوياً. أما قاطع الدائرة فيقوم بتوصيل وفصل الدائرة يدوياً وكذلك عند حالات التشغيل العادية وكذلك يقوم بفصل الدائرة آلياً عند حالات الخطأ.

وفيما يلي أهم مميزات قواطع الدائرة المصغرة:

- ١ - زمن الفصل لها قصير جداً عند حدوث قصر بالدائرة.
  - ٢ - يمكن إعادتها للعمل بسهولة بعد إزالة أسباب الخطأ.
  - ٣ - يمكن استخدامها كمفتاح رئيسى للدائرة.
  - ٤ - يمكن فصلها وتشغيلها تحت الحمل بدون خوف من حدوث شرارة.
- والجدير بالذكر أن قواطع الدائرة تصنع بعدد مختلف من الأقطاب مثل:

- قاطع بقطب واحد 1pole
- قاطع قطبين 2pole
- قاطع ثلاثة أقطاب 3pole
- قاطع أربعة أقطاب 4pole



ب

والشكل (٢-١٤) يعرض نموذجاً لقاطع قطب واحد (الشكل أ)، ونموذجاً لقاطع ثلاثة أقطاب (الشكل ب). أما الشكل (٢-١٥) فيبين طريقة تثبيت قاطع دائرة قطب واحد على قضيب أوميغا (الشكل أ)، وكذلك طريقة نزع قاطع دائرة قطب واحد من قضيب أوميغا (الشكل ب).

الشكل (٢-١٤)


علماً بأن القواطع التي لها خواص L,B تستخدم في حماية الموصلات والكابلات، أما القواطع التي لها خواص G,K,U,C تستخدم لحماية المحركات الكهربائية.

والجدول (٢-٤) يعرض أهم المواصفات الفنية لقواطع الدائرة المصغرة التي لها خواص B,C,L,U,K,G.

الجدول (٢-٤)

الخواص	التيار المقنن A	تيار الفصل التقليدي في زمن أصغر من ساعة	تيار الفصل اللحظي في زمن يتراوح ما بين 0.1:5S
B	6:63	1.45In	(3:5)In
C	6:63	1.45In	(5:10)In
L	6:10	1.9In	(3.6:5.25)In
	16:25	1.75In	(3.6:4.9)In
	32:63	1.6In	(3.12:4.55)In
U	0.5:10	1.9In	(5.25:12)In
	12:15	1.75In	(4.9:11.2)In
	32:63	1.6In	(4.5:10.4)In
K	6:63	1.25In	(7:10)In
G	0.5:63	1.35In	(7:10)In

والشكل (٢-١٦) يبين طريقة عرض المعلومات الفنية.



(الشكل ٢-١٦)

حيث إن:

Nr22 القيمة الحجمية للقواطع

وتساوى 1.13In

16 التيار المقنن

وتستخدم عدة مصطلحات فنية مع قواطع الدائرة المصغرة وهي كما يلي:



١ - التيار المقنن In: وهو التيار الذي يمر في القاطع بدون إحداث فصل للقواطع

٢ - تيار الفصل اللحظي: هو أقل تيار يعمل على فصل القاطع في زمن يتراوح ما بين (0.2: 5S) وتعتمد قيمة هذا التيار على خواص القاطع ويطلق عليه أحيانا بتيار الفصل المغناطيسى.

٣ - تيار الفصل التقليدي It: وهو التيار الذي يحدث فصل للقواطع في زمن أقل من ساعة واحدة 1hr

ويساوى عادة (1.45In) ويطلق عليه أحيانا بتيار الفصل الحرارى.

٤ - سعة تيار القصر وهو أقصى تيار يمكن مروره في القاطع لحظة القصر.



(الشكل ٢-١٥)

والجدير بالذكر أن قواطع الدائرة المصغرة يتوفر منها عدة أنواع تختلف فيما بينها في الخواص الكهربائية. (خواص الزمن والتيار) ويمكن تقسيم قواطع الدائرة المصغرة تبعاً لخواصها الخاضعة للمواصفات العالمية IEC إلى:

١ - قواطع دائرة لها خواص B (حديثة) وتقابل خواص L (قديمة).

٢ - قواطع دائرة لها خواص C (حديثة) وتقابل خواص U (قديمة).

٣ - قواطع دائرة لها خواص D (حديثة).

والجدير بالذكر أن الشركات العالمية المنتجة لقواطع الدائرة المصغرة تنتج أنواعاً

أخرى من الخواص مثل: G,K

ريش إضافية AX.

٤ - لها ساعات قطع Rupture capacity تصل إلى 80KA.

٥ - بعضها معد لضبط تيار الفصل الحرارى للأوجه الثلاثة، وكذلك لخط التعادل،

وكذلك ضبط تيار الفصل المغناطيسى للأوجه الثلاثة، وكذلك لخط التعادل

٦ - يمكن استخدام MCCB'S فى الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة كالمسابك

والغلايات لأنها تكون مزودة بمعادلة ضد درجات الحرارة العالية.

والجدول (٢-٥) يعرض بعض الأنواع المنتجة فى شركة Legrand الفرنسية

الجدول (٢-٥)

الرمز	DPX125	DPX160	DPX250	DPX320	DPX400	DPX500	DPX630	DPX800
حدود معايرة التيار الحرارى	90:125	100:160	160:250	250:320	320:400	400:500	500:630	630:800
حدود معايرة التيار المغناطيسى	1250	6000	875:2500	1600:3200	2000:4000	2500:5000	3150:6300	4000:8000

٨ / ٢ - قواطع التسرب الأرضى ELCB'S

تستخدم قواطع التسرب الأرضى لفصل الدائرة بمجرد تسرب تيار صغير للأرضى يصل إلى 30mA فى أغلب الأحوال. فمن الممكن أن يكون هذا التسرب ناتج عن ملامسة شخص ما لأحد الخنوط الكهربائية.

وحيث إن هذا التيار قد يسبب إصابة الشخص بالصدمة الكهربائية، كما أن أجهزة الوقاية من زيادة التيار (المصهرات - القواطع) غير قادرة على فصل الدائرة عند حدوث مثل هذا التسرب؛ لذا كان استخدام قواطع التسرب الأرضى من الأمور اللازمة فى المنشآت.

والشكل (٢-١٨) يعرض التركيب الداخلى لقواطع التسرب الأرضى

220/380V~

جهد التشغيل المقنن

هذا القاطع يخضع للمواصفات القياسية الألمانية VDE DVE

6000

سعة تيار القصر

3


قسم تحديد التيار للقاطع وقسم 3 يعنى أن

القاطع يقوم بتحديد تيار القصر بفصله قبل الوصول لقيمته العظمى

٧ / ٢ قواطع الدائرة المقولبة MCCB'S

تشابه خواص قواطع الدائرة المقولبة مع قواطع الدائرة المصغرة لحد كبير فى الخواص، عدا أن الأولى تتوافر بسعات عالية لتيار التشغيل تصل إلى 4000A. وتستخدم قواطع الدائرة المقولبة لحماية الموصلات والكابلات الرئيسية والمحرك والمحولات والمولدات وماكينات اللحام والأفران ودوائر تحسين معامل القدرة... إلخ.

والشكل (٢-١٧) يعرض نموذجاً لقاطع مقولب يعمل بيد تشغيل يدوية وله ثلاثة أوضاع وهى: وضع الغلق ON، ووضع الفتح OFF، ووضع الفصل عند زيادة الحمل Tripped. وفيما يلى أهم مميزات القواطع المقولبة:



غلق closing  
تحرير reset

١ - تكون مزودة بنظام ميكانيكى يجعل عملية فتح وغلق القاطع تتم بسرعة بغض النظر عن سرعة تحريك ذراع القاطع وهذا يقلل من تآكل نقاط تلامس القاطع.

٢ - تزود هذه القواطع بمكان لمعايرة تيار الفصل الحرارى ومكان آخر لمعايرة تيار الفصل المغناطيسى؛ علماً بأن

الشكل (٢-١٧)

بعض القواطع يكون لها تيار فصل مغناطيسى ثابت غير قابل للمعايرة.

٣ - يوجد أنواع من هذه القواطع مزود بإمكانية إضافة مودبول فصل عند انخفاض الجهد UVT، ومودبول فصل توازى SHT، ومودبول تسرب أرضى ومودبول

إمرار تيار أكبر من  $I_{\Delta N}$  للقواطع. وفي هذه الحالة يكون:

$$I_{\Delta} = I_L \geq I_{\Delta N}$$


أما قاطع التسرب الأرضي الرباعي والمبين بالشكل (ب) فإنه لا يختلف في عمله عن قاطع التسرب الأرضي الثنائي القطب.

ففي الوضع الطبيعي يكون تيار التسرب  $I_{\Delta}$  مساوياً:

$$I_{\Delta} = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3} + I_N = 0$$

وعند حدوث تسرب من أحد الأوجه إلى الأرض بتيار قيمته أكبر من تيار التسرب الأرضي المقتن للقواطع ( $I_{\Delta N}$ ) يحدث فصل لحظي للقواطع.

والشكل (٢-١٩) يعرض نموذجاً لقواطع تسرب أرضي رباعي القطب من إنتاج شركة Legrand الفرنسية مثبت على قضيب أوميجا.



الشكل (٢-١٩)

حيث إن:

- 1 ضاغط الاختبار
- 2 ضاغط التشغيل الانضغاطي
- 3 ضاغط تحرير القاطع
- 4 قضيب أوميجا

وأهم المصطلحات الفنية

المستخدمة مع قواطع التسرب


الأرضي ما يلي:

١ - التيار المقتن  $I_{\Delta N}$ : وهو التيار الذي يصمم القاطع على حمله بدون أى خطورة عليه، وفيما يلي أهم قيم التيارات القياسية لهذه القواطع بالأمبير

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

٢ - تيار التسرب المقتن  $I_{\Delta N}$ : وهو أقل تيار تسرب أرضي يحدث فصل للقواطع.

6mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA



الشكل (٢-١٨)

فقاطع التسرب الأرضي ذو القطبين والمبين بالشكل (أ) يتكون من ريشتين متصلتين بموصلين يمران داخل محول تيار صغير ZVT، ويوصل الملف الثانوي لمحول التيار بريلاى الفصل للقواطع. ففي الوضع الطبيعي يتم الضغط على ضاغط تشغيل آله الوصل S للقواطع فتغلق ريش القاطع ويكون تيار التسرب  $I_{\Delta}$  مساوياً الفرق بين التيار المار في الوجه L، والتيار الراجع في خط التعادل N، وحيث إنهما متساويان لذلك فإن

$$I_{\Delta} = I_L - I_N = 0$$

وعند حدوث تسرب لبعض التيار الراجع  $I_N$  بحيث يكون التيار المتسرب  $I_{\Delta}$  أكبر من تيار التسرب المقتن للقواطع  $I_{\Delta N}$  في هذه الحالة يفصل قاطع التسرب ريشه

$$I_{\Delta} = I_L - I_N \geq I_{\Delta N} \quad \text{حيث إن:}$$

وعادة تزود هذه القواطع بدائرة لاختبار القاطع تتكون من ضاغط T ومقاومة R، فعند الضغط على الضاغط T يمر التيار من الوجه L إلى خط التعادل مروراً بالمقاومة R خارج محول التيار، فيحدث فصل للقواطع حيث تختار المقاومة R؛ بحيث تسبب

وفيما يلي أهم قيم تيارات التسرب الأرضى القياسية :

٣ - جهد التشغيل UN : وفيما يلي أهم جهود التشغيل المقننة القياسية التى تعمل عندها قواطع التسرب الأرضى بالقولت .


120, 220, 240, 380, 440

٩ / ٢ - محددات الموجات العابرة للجهد Surge Arrestor

تستخدم هذه المحددات مع الأجهزة الحساسة لارتفاع الجهد والناجم عن أسباب خارجية مثل : الصواعق الكهربائية، أو أسباب داخلية مثل : الوصل والفصل للأحمال الكهربائية .

وينصح باستخدام محددات الموجات العابرة للجهد مع الأجهزة الحساسة لارتفاع الجهد مثل : أجهزة التليفزيون وأجهزة التسجيل HI-FI وأجهزة الكمبيوتر - المجمدات ... إلخ .

والشكل (٢-٢٠) يعرض صورة لمحدد موجات مفاجئة من صناعة شركة Better-mann الألمانية بأربعة أقطاب .



الشكل (٢-٢٠)

١٠ / ٢ - الأنظمة المختلفة للتأريض

حتى يسهل علينا تناول هذه الأنظمة سنبدأ بإعطاء مدلول الأحرف Letters المستخدمة مع هذه الأنظمة حيث يرمز لهذه الأنظمة بعدة أحرف :

- الحرف الأول يبين العلاقة بين المصدر والأرضى وهذا الحرف يكون واحداً من الحرفين التاليين :

T وتعنى أن نقطة النجما للملف الثانوى لمحول التوزيع .

I وتعنى أن المصدر معزول عن الأرضى أو نقطة النجما لمحول المصدر مؤرضة عبر مقاومة كبيرة .

- الحرف الثانى يبين العلاقة بين الحمل والأرضى ويكون أحد الحروف التالية :

T تعنى أن الحمل مؤرض مباشرة .

N تعنى أن الحمل مؤرض عبر أرضى المصدر .

- الحرف الثالث والرابع وتعطى بيان عن مواصفات خط الوقاية PE، وخط التعادل N فى نظام TN، ويكون أحد الحرفين التاليين أو كليهما معاً .

C تعنى أن خط الوقاية PE وخط التعادل N مجتمعان معاً فى خط PEN

S تعنى أن يوجد موصل للوقاية PE وآخر للتعادل N .

ويوجد ثلاثة أنظمة مختلفة للتأريض وهم كما يلي :

- نظام TN وفيه المصدر مؤرض والحمل مؤرض بأرضى المصدر .

- نظام TT وفيه المصدر مؤرض والحمل مؤرض بأرضى خاص به .

- نظام IT وفيه المصدر معزول والحمل مؤرض بأرضى خاص به .

ويندرج تحت نظام TN ثلاثة أنظمة أخرى وهم كما يلي :

- نظام TNCS وفيه خط الوقاية والتعادل مجتمعان معاً فى خط PEN ويتم فصلهما عند الحمل إلى خط الوقاية PE، وخط التعادل N .

- نظام TNC وفيه خط الوقاية والتعادل مجتمعان معاً فى خط PEN .

- نظام TNS وفيه خط الوقاية PE منفصل عن خط التعادل N .

والشكل (٢-٢١) يعرض نظام TNCS (الشكل أ)، ونظام TT، أو IT (الشكل

ب) فإذا كان المصدر مؤرض فإن النظام يكون TT، وإذا كان المصدر غير مؤرض فإن النظام يكون IT .

على نطاق ضيق، ويوجد منه نوعان، النوع الأول منخفض الكثافة وأعلى درجة حرارة يتحملها  $70^{\circ}\text{C}$ . والنوع الثاني عالي الكثافة وأقصى درجة حرارة يتحملها  $115^{\circ}\text{C}$ .


ج- المطاط Rubber وعادة يضاف عليه بعض الإضافات للتحسين من خواصه مثل: مطاط الإيثيلين بروبيلين EPR وتصل درجة الحرارة القصوى لمطاط إيثيلين بروبيلين  $90^{\circ}\text{C}$  ويعاب عليه أنه يشتعل.

د- البولي إيثيلين التشابكي XLPE ويتحمل درجات حرارة تصل إلى  $90^{\circ}\text{C}$  ويتحمل أيضاً درجة الحرارة التي تنتج عن القصر والتي تصل إلى  $250^{\circ}\text{C}$  لفترة زمنية قصيرة ويعاب على هذه العوازل قساوتها العالية الأمر الذي يؤدي لصعوبة ثنيها وتداولها في المسارات الضيقة، بالإضافة إلى ارتفاع سعرها.

٣- الفرشة وتقوم بإعطاء الكابل الشكل المستدير وتصنع من مواد عازلة مثل: PVC, EPR, PE.

٤- طبقة الحماية وتستخدم هذه الطبقة لحماية عوازل الكابلات من عوامل البيئة المحيطة بالكابل وتصنع من عوازل PVC أو مادة البولي إيثيلين عالية الكثافة HPDE.


والشكل (٢٢-٢) يعرض نموذجاً لكابل بأربعة قلوب مجدولة ويعزل ويطبقة حماية خارجية وفرشة مصنوعة من PVC.



الشكل (٢٢-٢)

حيث إن:

- 1 قلب من النحاس المجدول
- 2 عزل PVC
- 3 الفرشة مع الحشو
- 4 طبقة الحماية ومصنوعة من PVC



(الشكل ٢-٢١)

## ١١/٢ - الكابلات Wiring Cables

يمكن تقسيم الكابلات بصفة عامة إلى:

- كابلات أحادية القلب وتسمى موصلات Conductors

- كابلات متعددة القلوب Multi Core Cables

وتتكون كابلات الجهود المنخفضة التي تعمل عند جهد أقل من 1KV:

١- قلب معدني Core وهو المستول عن حمل التيار الكهربى ويكون مصمت Sol-id، أو شعيرات مجدولة Stranded، ويصنع من النحاس أو الألومنيوم لموصلتهما العالية للتيار الكهربى.

٢- العازل Insulation ويقوم بعزل القلب المعدني عن الوسط المحيط بالكابل ويصنع العازل من أحد العوازل التالية:

أ- البولى فينيل كلورايد PVC ويتميز هذا العازل بأنه لا يتأثر بالزيوت المعدنية والعديد من المذيبات العضوية والقلويات والأحماض وغير قابل للاشتعال.

ويعاب أنها تصبح مرنة عند  $80^{\circ}\text{C}$ ؛ لذلك فإن الكابلات المعزولة بعازل PVC يمنع زيادة درجة حرارتها عن  $70^{\circ}\text{C}$ .

ب- البولى إيثيلين PE وله خواصه كهربية أدنى من PVC، ويستخدم كعازل

والجدول (٢-٦) يعطى مساحة مقطع الموصلات تبعاً لتيار الحمل وطريقة التمديد في درجة حرارة محيطية  $30^{\circ}\text{C}$  . وكذلك يعطى التيار المقنن لجهاز الحماية من زيادة التيار اللازم لحماية الموصلات ذات مساحات المقطع المختلفة.

الجدول (٢-٦)

مساحة المقطع mm <sup>2</sup>	المجموعة 1				المجموعة 2				المجموعة 3			
	الكابيل		* جهاز الوقاية		الكابيل		* جهاز الوقاية		الكابيل		* جهاز الوقاية	
	CU A	Al A	CU A	Al A	CU A	Al A	CU A	Al A	CU A	Al A	CU A	Al A
0.75	-	-	-	-	12	-	6	-	15	-	10	-
1.0	11	-	6	-	15	-	10	-	19	-	10	-
1.5	15	-	10	-	18	-	10**	-	24	-	20	-
2.5	20	15	16	10	26	20	20	16	32	26	25	20
4	25	20	20	16	34	27	25	20	42	33	35	25
6	33	26	25	20	44	35	35	25	54	42	50	35
10	45	36	35	25	61	48	50	35	73	57	63	50
16	61	48	50	35	82	64	63	50	98	77	80	63
25	83	65	63	50	108	85	80	63	129	103	100	80
35	103	81	80	63	135	105	100	80	158	124	125	100
50	132	103	100	80	168	132	125	100	198	155	160	125
70	165	-	125	-	207	163	160	125	245	193	200	160
95	197	-	160	-	250	197	200	160	292	230	250	200
120	235	-	200	-	292	230	250	200	344	268	315	200
150	-	-	-	-	335	263	250	200	391	310	315	250
185	-	-	-	-	382	301	315	250	448	353	400	315
240	-	-	-	-	453	357	400	315	528	414	400	315
300	-	-	-	-	504	409	400	315	608	479	500	400
400	-	-	-	-	-	-	-	-	726	569	630	500
500	-	-	-	-	-	-	-	-	830	649	630	500

## ١٢/٢ - اختيار مساحة مقطع الموصلات

لاختيار مساحة مقطع الموصلات المناسبة تأخذ المتطلبات التالية بعين الاعتبار:

١- استغلال أحسن سعة تيارية للكابيل

٢- عدم تعدي فقد الجهد المسموح به (2.5%)

و بمجرد معرفة تيار الحمل فإنه يمكن تعيين مساحة المقطع التي تحقق المتطلب الأول ، ثم بعد ذلك ينصح بعمل اختبار للتأكد من صحة تحقق المتطلب الثاني .

١/١٢/٢ - اختيار مساحة المقطع للحصول على أحسن سعة تيارية.

تعتمد شدة التيار المار في الكابيل على نوع التيار (متردد - مستمر) ونوع الدائرة التي يستخدم فيها الكابيل (أحادية الوجه - ثلاثية الوجه) والمعادلات 2.2 و 2.1 و 2.1 تستخدم لتعيين شدة التيار.

$$I = \frac{P}{U} \quad (A) \rightarrow 2.1 \quad \text{١ - تيار مستمر}$$

٢ - تيار متردد - في دائرة أحادية الوجه

$$I = \frac{P}{U \cos \phi} \quad (A) \rightarrow 2.2 \quad \text{٣ - تيار متردد في دائرة ثلاثية الوجه}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \phi} \quad (A) \rightarrow 2.3 \quad \text{حيث إن:}$$

P القدرة المسحوبة

I شدة التيار المار

U الجهد

cos φ معامل القدرة

علماً بأن: I تكون تيار الوجه في حالة الأحمال الأحادية الوجه وتكون تيار الخط في حالة الأحمال الثلاثية الوجه، وكذلك فإن U جهد الوجه في حالة الأحمال الأحادية الوجه، وجهد الخط في حالة الأحمال الثلاثية الوجه.

وعادة لا يعمل بهذه الطريقة إلا في المنشآت الكبيرة والتي تكون المسافة بين الأحمال ولوحة التوزيع كبيرة.

والمعادلة 2.4 تستخدم في حالة دوائر الوجه الواحد .

$$Ud\% = \frac{200 I \rho L \cos \phi}{A \cdot U} \rightarrow 2.4$$

والمعادلة 2.5 تستخدم في حالة الدوائر ذات الثلاثة أوجه

$$Ud\% = \frac{173 I \rho L \cos \phi}{A \cdot U} \rightarrow 2.5$$

حيث إن :

L طول الكابل من لوحة التوزيع إلى الحمل (m)

U جهد الوجه ( حمل وجه واحد ) جهد الخط ( حمل ثلاثي الأوجه )

P المقاومة النوعية وتساوى 0.0178 للنحاس 0.0294 للألومنيوم

وذلك عند درجة 20°C .

Ud% النسبة المئوية للانخفاض في الجهد

I تيار الوجه ( حمل وجه واحد ) تيار الخط ( حمل ثلاثي الأوجه )

مثال :

سخان كهربى يعمل عند جهد 220V وقدرته 6KW ، فإذا كانت المسافة بين الموقد ولوحة التوزيع 20m فما هي مساحة مقطع الموصلات المناسبة .

الإجابة :

أولاً : تعيين مساحة المقطع للحصول على أحسن سعة تيارية للكابل

$$I = \frac{P}{U \cos \phi}$$

حيث إن :

وباعتبار أن معامل القدرة = 1

حيث إن :

المجموعة 1 كابيل أو عدة كابلات بقلب واحد بمدة داخل قناة .

المجموعة 2 كابيل متعدد القلوب مثل كابلات PVC ، والكابلات المدرعة ، والكابلات المغلفة بالرصاص ، والكابلات الشريطية .

المجموعة 3 كابلات موضوعة في الهواء بعزل XLPE بحيث إن المسافة بين أى كابلين متجاورين لا تقل عن قطر أحدهم .

\* عند استخدام أجهزة وقاية قابلة للمعايرة مثل قواطع المحركات ، يضبط القاطع على تيار التحميل للموصل .

\*\* يمكن استخدام أجهزة الوقاية بتيار 16A مع الموصلات الثنائية القلب .

AL ألومنيوم

CU نحاس

والجدول (٢ - ٧) يعطى مساحة مقطع موصلات الوقاية PE الصغرى تبعاً لمساحة مقطع موصلات الأوجه والمصنوعة من النحاس .

الجدول (٢ - ٧)

240	185	150	120	95	70	35	25	10	6	4	2.5	1.5	موصل الوجه mm <sup>2</sup>
120	95	70	70	50	35	16	16	10	6	4	2.5	1.5	موصل الوقاية داخل كابل mm <sup>2</sup>
50	50	50	50	50	35	16	16	10	6	4	2.5	2.5	موصل الوقاية ممدد بمفرده mm <sup>2</sup>

٢ / ١٢ / ٢ - التحقق من فقد الجهد باستخدام مساحة المقطع المختارة

بعد اختيار مساحة المقطع المناسبة تبعاً لشدة التيار وطريقة التمديد يجب التأكد من أن مساحة المقطع المختارة تحقق انخفاض جهد مسموح به والذي يساوى 2.5% ،

الجدول (٢-٨)

مساحة المقطع mm <sup>2</sup>	1.5	2.5	4	6	10
قطر الماسورة mm	16	20	25	32	
	9	14	25	45	
	6	10	18	32	
	5	7	13	24	
	3	5	9	15	
	1	3	5	9	

مثال: ما هو عدد الموصلات التي مساحة مقطعها 2.5: mm<sup>2</sup> يمكن تمديدها في ماسورة صلب قطرها 25mm.

الإجابة:

من الجدول (٢-٨) فإن عدد الموصلات يساوي 18 .

ثانياً: مواسير PVC .

لقد ازداد استخدام مواسير PVC في الآونة الأخيرة لمميزاتها المتعددة عن مواسير الصلب، فهي خفيفة الوزن ولا تحتاج لتأريضها فهي معزولة ولا تتعرض لصدأ - ويسهل ثنيها وقطعها بدون أى آلات خاصة، ويمكن تثبيت الأدوات في هذه المواسير إما بالكبس أو اللصق بمادة لاصقة أو بواسطة سن قلاووظ وهذا نادراً ما يستخدم. وتحتاج مواسير PVC لإمرار موصل الوقاية PE بداخلها حيث يتم توصيله مع الأجهزة التي تحتاج لتأريض.

والجدول (٢-٩) يبين معامل الموصلات الممددة مسافة قصيرة أقصر من 3m ، أو طويلة وتحتوي على انحناءات.

لذا فإن:

$$= \frac{6000}{220} = 27.2 \text{ A}$$

ومن الجدول (٢-٢) فإن مساحة مقطع كابل PVC الممد في قناة بقلب نحاس هو 6mm<sup>2</sup> .

ثانياً: التحقق من عدم تعدى الانخفاض المسموح في الجهد

حيث إن:

$$Ud\% = \frac{200 I \rho L \text{ Cos } \phi}{U A}$$

$$= \frac{200 \times 27.2 \times 0.0178 \times 20 \times 1}{220 \times 6}$$

$$= 1.46$$

وحيث إن النسبة المئوية للانخفاض في الجهد أقل من 2.5%؛ لذلك فإن اختيار كابل مساحة مقطعة 6mm<sup>2</sup> لتغذية هذا الموقد الكهربى لا اختيار موفق.

علماً بأنه في حالة إذا كانت النسبة المئوية للانخفاض في الجهد أكبر من 2.5% تختار مساحة مقطع الكابل التالية (الأكبر) ويتم إعادة التحقق من عدم تعدى الانخفاض المسموح في الجهد وصولاً للاختيار الموفق.

١٣/٢ - مواسير الصلب ومواسير البلاستيك PVC

أولاً: مواسير الصلب

يوجد نوعان من هذه المواسير وهما: مواسير صلب بخط لحام - مواسير صلب بدون خط لحام، وتتوفر مواسير الصلب بأطوال 3.75m وبالأقطار التالية

(16, 20, 25, 32mm)

والجدير بالذكر أن مواسير الصلب الموجودة في هذه الأيام من النوع الثقيل Heavy gauge steel والتي يمكن ثنيها وقلووظتها باستخدام العدد المناسبة. والجدول (٢-٨) يبين عدد الموصلات التي يمكن تمديدها في مقاسات مختلفة من مواسير الصلب.

الجدول (٢-٩)

مساحة المقطع mm <sup>2</sup>	1	1.5	2.5	4	6	10
تمديد قصير	22	31	43	58	88	146
تمديد طويل بانحناءات	16	22	30	43	58	105

والجدول (٢-١٠) يبين معامل مواسير PVC تبعاً لقطر الماسورة وطولها.

الجدول (٢-١٠)

طول التمديد mm قطر الماسورة	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10
16	188	182	177	171	167	162	158	154	150	143	136	130	125	120
20	303	294	286	278	270	263	256	250	244	233	222	213	204	196
25	543	528	514	500	487	475	463	452	442	422	404	388	373	358
32	947	923	900	878	857	837	818	800	783	770	720	692	667	643

### الباب الثالث تمديدات الإضاءة والقوى

مثال :

ماسورة بلاستيك طولها 6m مطلوب تمديد الموصلات التالية بها:

$$6 \times 1 \text{mm}^2 + 6 \times 1.5 \text{mm}^2 + 4 \times 2.5 \text{mm}^2$$

لنطوب تعيين أقل حجم مناسب للماسورة.

الإجابة :

من الجدول (٢-٩) فإن معامل الموصلات يساوى بالترتيب : 16 , 22 , 30

وبالتالى فإن المعامل الكلى للموصلات يساوى:

$$16 \times 6 + 22 \times 6 + 30 \times 4 = 348$$

ومن الجدول (٢-١٠) عند تمديد طولها 6m فإن معامل الماسورة التى قطرها


25mm هو 422 وهو مناسب فى هذه الحالة.

## تمديدات الإضاءة والقوى

١/٣ - مقدمة


عادة يتم توزيع التيار الكهربى داخل المنشآت المختلفة بواسطة مجموعة من الدوائر الفرعية Branch Circuits ويوجد عدة أنواع من الدوائر الفرعية فى المنشآت المختلفة وهم كما يلى :

١- دوائر فرعية للأغراض العامة : وهى دوائر تغذى مجموعة من نقاط الإضاءة ومجموعة من البرايز (المآخذ) الكهربائية المستخدمة فى تغذية الأجهزة الصغيرة كما هو مبين بالشكل (١-٣)



الشكل (١-٣)

٢- دوائر فرعية خاصة بنقاط الإضاءة : وهى تغذى مجموعة نقاط إضاءة فقط كما هو مبين بالشكل (٢-٣) .



الشكل (٢-٣)


### ٢ / ٣ - المفاتيح Branch Switches

عادة فإن المفاتيح المستخدمة في تشغيل نقاط الإضاءة المنفردة أو المجموعة تكون مفاتيح أحادية القطب . وهناك نوعان من المفاتيح المعزولة التي تثبت داخل أو على الحائط من حيث نظرية العمل وهما :

١- المفاتيح ذات العصا المفصلية Toggle or Tumbler switches


٢- المفاتيح ذات اللوح القالب Rocker switches

والشكل (٣-٤) يعرض نموذجاً لمفتاح ذات عصا مفصلية مع غطاءه (الشكل أ) ونموذجين لمفتاح بلوح قلاب (الشكل ب)



الشكل (٣-٤) ب

أما الشكل (٣-٥) فيبين التركيب الداخلي لمفتاح ذات عصا مفصلية في وضع ON ووضع OFF (الشكل أ) ويلاحظ وجود كامرة في العصا المفصلية تتحكم في وضع ريشة المفتاح . وكذلك التركيب الداخلي لمفتاح بلوح قلاب في وضع ON ووضع OFF (الشكل ب) ويلاحظ وجود كرة بياض تتحكم في وضع ريشة المفتاح .




الشكل (٣-٥) ب

١٤٩

٣- دوائر فرعية خاصة بالبراييز (الآخذ) وهذه الدوائر تخص فقط البراييز المستخدمة في تغذية الأجهزة الصغيرة ، وتوجد نظامان لتغذية البراييز موضحة بالشكل (٣-٣) وهما :

أ- نظام الدائرة الحلقية Ring system (الشكل أ)

ب- نظام الدائرة الشعاعية Radial system (الشكل ب)



الشكل (٣-٣)

أما نظام الدائرة الحلقية فيكثر استخدامه في إنجلترا فقط ، ولا ننصح به لأنه يحتاج لفيش مزودة بمصهرات وهذا يندر استخدامه في الوطن العربي ، بينما يستخدم النظام الشعاعي في جميع التطبيقات .

٤- دوائر فرعية تغذى حمل واحد ثابت كالمكيفات أو الدفايات أو أحمال خاصة كالمكينات الصناعية وهذه الدوائر تكون دائرة وجه واحد أو وجهين (في الأنظمة العاملة بجهد 127/220 V) أو دوائر ثلاثية الأوجه .


وستناول في الفقرات التالية العناصر المختلفة المستخدمة في دوائر الإضاءة ، ودوائر القوى في المنشآت المختلفة .

١٤٨

والجدير بالذكر أن المفاتيح الكهربائية الأمريكية تكون عادة مفاتيح بعضا قلاب،  
في حين أن المفاتيح الكهربائية الأوربية تكون عادة مفاتيح بلوح قلاب .

ويمكن تقسيم المفاتيح الكهربائية من حيث الوظيفة المبينة بالشكل (٣-٦) إلى:

- ١- مفاتيح قطب واحد (الشكل ب)
- ٢- مفاتيح قطبين (الشكل د)
- ٣- مفاتيح تناوب (طرف سلم) (الشكل ج)
- ٤- مفاتيح تصالب (وسط سلم) (الشكل د)
- ٥- مفاتيح توالي (مفتاح نجفة) (الشكل و)





الشكل (٣-٦)

علماً بأن الشكل (أ) والشكل (هـ) يعرضان المسقط الأمامي للمفاتيح الكهربائية ذات اللوح القلاب، في حين أن الأشكال (ب، ج، د، و) تعرض المسقط الخلفي للمفاتيح الكهربائية المختلفة حيث إن الشكل (أ) يخص جميع الأشكال (ب، ج، د)، والشكل (هـ) يخص الشكل (و) فقط .

وفيما يلي رموز أوضاع ريش الأنواع المختلفة للمفاتيح الكهربائية:

حيث إن:

- 1 مفاتيح قطب واحد في وضع OFF ووضع ON
- 2 مفتاح قطبين في وضع OFF ووضع ON
- 3 مفاتيح تناوب في الوضع الأول pos.1 والوضع الثاني pos.2
- 4 مفاتيح تصالب في الوضع الأول pos.1 والوضع الثاني pos.2
- 5 مفاتيح توالي في أربعة أوضاع مختلفة




الشكل (٣-٧)

والجدير بالذكر أنه تستخدم أحياناً مفاتيح بحبل  
Cord-Operated switch في الأماكن الرطبة مثل  
الحمامات، وتعمل هذه المفاتيح بسحب الحبل .  
والشكل (٣-٧) يعرض صورة لأحد هذه المفاتيح،  
وتستخدم هذه المفاتيح أحياناً في غرف النوم حيث  
يمكن استخدامها في فصل وإضاءة وحدة إضاءة رأس  
السرير بواسطة الحبل من على السرير ويمكن تقسيم  
المفاتيح من حيث تركيبها إلى:

- ١- مفاتيح بلوح متكامل Plate switches
- ٢- مفاتيح بشبكة تجميع Grid switches

المفاتيح المتعددة الموديولات فالشكل (أ) يعرض مفتاحاً بموديولين ، والشكل (ب) يعرض مفتاحاً بثلاثة موديولات .



الشكل (١٠-٣) ب

### ٣/٣ - مفاتيح التخفيض Dimmer Switches

تنقسم مفاتيح التخفيض حسب الوظيفة إلى:

- مفاتيح تخفيض إضاءة للتحكم في شدة إضاءة المصابيح الكهربائية
- مفاتيح تخفيض سرعة للتحكم في سرعة المحركات كمحرك مروحة الشفط الموجودة في المطابخ والحمامات .

أما مفاتيح تخفيض الإضاءة فتتواجد في صورتين من حيث الاستخدام وهما :

- ١- مفاتيح تخفيض إضاءة المصابيح المتوهجة .
- ٢- مفاتيح تخفيض إضاءة مصابيح الفلورسنت .


وكذلك يمكن تقسيم مفاتيح تخفيض الإضاءة من حيث طريقة التشغيل إلى:

- ١- مفاتيح تخفيض إضاءة تعمل باللمس .
- ٢- مفاتيح تخفيض إضاءة تعمل بالضغط .

أما المفاتيح ذات اللوح المتكامل فتتكون من لوح يمثل هيكل المفتاح ووسيلة التشغيل وآلة التشغيل . في حين أن المفاتيح ذات شبكة التجميع فتتكون من لوح وشبكة وآلة المفتاح ويتم تجميعهما معاً . والشكل (٨-٣) يبين كلا النوعين . فالشكل (أ) لمفتاح بلوح متكامل ، والشكل (ب) لمفتاح بشبكة تجميع .

حيث إن :


- 1 لوح المفتاح
- 2 شبكة تجميع
- 3 آلة المفتاح
- 4 علبه المفتاح



الشكل (٨-٣)


علماً بأنه يتم تثبيت المفاتيح بصفة عامة على علب مفاتيح .

والجدير بالذكر أن بعض المفاتيح تكون مزودة بلمبة بيان تضيء عند وضع المفتاح على وضع ON والشكل (٩-٣) يعرض المسقط الرأسى لمفتاح مفرد قطب واحد بلمبة بيان (الشكل أ) ، ومفتاح توالي بلمبتى بيان (الشكل ب)



الشكل (٩-٣) ب

وتوجد مفاتيح تسمى متعددة الموديولات Multi modules تشبه في تركيبها المفاتيح ذات شبكة التجميع، حيث تتيح الفرصة لتجميع مفاتيح لها أكثر من وظيفة على لوح واحد تبعاً لطلب الزبون . والشكل (١٠-٣) يبين نوعين من




والشكل (٣-١٣) يبين طرق تشغيل  
مخفضات الإضاءة المتوفرة في الاسواق .

فالشكل (أ) يبين طريقة التشغيل  
باللمس .

والشكل (ب) يبين طريقة التشغيل  
بإدارة بكرة دوارة .

٣ / ٤ - البرايز (المآخذ) Sockets

تعتبر البرايز طريقة سهلة لتوصيل  
الأجهزة النقالى بالمصدر الكهربى ،  
وتثبت البرايز فى الحائط ويتم توصيل أى  
جهاز نقالى (تليفزيون - راديو -  
تسجيل - مكواه - .... إلخ) ببريزة  
بواسطة فيشة موصلة بالجهاز النقالى من  
خلال كابل مرن يتراوح طوله ما بين 1.5:2 m .



الشكل (٣-١٣) ب


والشكل (٣-١٤) يعرض عدة أنواع من البرايز منها الأمريكى والألمانى  
والإنجليزى والإيطالى وهم . أكثر الأنواع المنتشرة فى الوطن العربى ، وكذلك بريزة  
لماكينة الحلاقة وبريزة تليفون وبريزة تليفزيون .  
حيث إن :

5	بريزة إيطالية	1	بريزة أمريكية
6	بريزة ماكينة حلاقة	2	بريزة ألمانية
7,8	بريزة تليفون	3	بريزة إنجليزية
9	بريزة تليفزيون	4	بريزة إنجليزية بمفتاح

٣- مفاتيح تخفيض إضاءة تعمل ببكرة دوارة .

٤- مفاتيح تخفيض إضاءة تعمل من بعد بالأشعة تحت الحمراء بوحدة تحكم من بعد  
Remote Control unit

والشكل (٣-١١) يعرض أجزاء مفتاح تخفيض إضاءة يتم التحكم فيه ببكرة :




- 1 بكرة تشغيل
- 2 لوح تثبيت بكرة التشغيل
- 3 شبكة تثبيت
- 4 إطار خارجى
- 5 الدائرة الالكترونية مخفض الإضاءة

الشكل (٣-١١)



أما الشكل (٣-١٢) فيعرض أجزاء مفتاح تخفيض إضاءة يتم التحكم فيه من  
بعد وطريقة توصيله مع المصدر الكهربى ويتكون من :

- 1 لوح المفتاح مع عدسة الخلية الضوئية
- 2 شبكة تثبيت
- 3 إطار خارجى
- 4 الدائرة الالكترونية مخفض الإضاءة



الشكل (٣-١٢)

والشكل (١٦-٣) يعرض نموذجاً لبريزة إنجليزية بمفتاح ولبة بيان (الشكل أ)،  
ونموذجاً لبريزة إنجليزية مزدوجة بمفتاح ولبة بيان (الشكل ب).




الشكل (١٦-٣) ب

والجددير بالذكر أن الشركات المصنعة للمفاتيح والبرايز تصنع شبكات متعددة المودبولات يمكن تثبيت عدة مودبولات (مفاتيح وبرايز) عليها تبعاً لطلب الزبون.  
(ارجع للفقرة ٤/٣).

٣/٥ - مضاعفات البرايز (المآخذ) والفيش والموافقات


أحياناً يلزم الأمر توصيل أكثر من جهاز كهربى مع بريزة واحدة وذلك لعدم توفر عدد كافٍ من البرايز الأمر الذى يتطلب وحدة مضاعفة مآخذ. والشكل (١٧-٣) يعرض عدة نماذج من وحدات مضاعفة المآخذ.

مواصفات ألمانية بدون مفتاح (أ، ب) ومفتاح (ج، د)




الشكل (١٧-٣)

١٥٧



الشكل (١٤-٣)

ويوجد فى الأسواق برايز مزدوجة كما هو مبين بالشكل (١٥-٣).



الشكل (١٥-٣) ب


١٥٦

### ٣/٦ - وردة السقف Ceiling Rose :

يوجد نوعان من وردة السقف، النوع الأول: وهو القديم ويتكون من قاعدة الوردة وقنطرة خزفية وغطاء للوردة، وتكون قاعدة الوردة مزودة بنقطتين توصيل لتغذية المصباح بالتيار الكهربى وتمنع القنطرة الخزفية انتقال الشد من الكابل المرن للمصباح إلى نقاط التثبيت بالقاعدة. وهناك أنواع تتكون من قاعدة الوردة وغطاء للوردة فقط، حيث تستبدل القنطرة الخزفية بفتحتين فى قاعدة الوردة لمنع انتقال الشد إلى نقاط التوصيل الكهربائية.

والشكل (٣-٢٠) يعرض نموذجين مختلفين لورد السقف القديمة. فالشكل (أ) يعرض نموذجاً يتكون من قطعة واحدة حيث تدمج القاعدة والغطاء معاً وتثبت شبه غاطسة فى السقف داخل علبة توصيل توضع فى مكان المصباح بالسقف.


والشكل (ب) يعرض نموذجاً يتكون من قاعدة وغطاء فقط، ويتم تثبيتها فى السقف على قرص خشبى سميك مدفون فى الخرسانة ومثقوب فى المنتصف لإمرار موصلات المصباح.



الشكل (٣-٢٠)


النوع الثانى: وهو النوع الحديث ويتكون من قاعدة الوردة وغطاء الوردة، وتحتوى قاعدة الوردة على أربع نقاط توصيل لتوصيل أطراف المصدر الكهربى L,N,PE

أما الشكل (٣-١٨) فيعرض نماذج مختلفة للفيش.




الشكل (٣-١٨)

والجدير بالذكر أنه فى بعض الأحيان نجد أن فيشة الجهاز الكهربى تختلف عن البريزة الموجودة؛ لذا يمكن استخدام موافق Adaptor للتحويل من بريزة ألمانية إلى أمريكية أو العكس، أو موافق للتحويل من بريزة ألمانية إلى إنجليزية أو العكس وهكذا. والشكل (٣-١٩) يعرض موافق للتحويل من نظام أوروبى إلى أمريكى (أ)، وموافق للتحويل من أمريكى إلى أوروبى (ب).



الشكل (٣-١٩)



الشكل (٢٣-٣)

أما الشكل (٢٣-٣) فيبين طريقة توصيل كابل المصباح المرن المقاوم للحرارة مع دواية مصباح بايونيت. حيث إن:

- 1 غطاء الدواية
- 2 عروة لتثبيت الموصلات
- 3 نقطة توصيل

ويوجد أنواع من حوامل المصابيح المتوهجة يمكن تثبيتها مباشرة في السقف، وعلى الحائط وهي تسمى بقواعد تثبيت بحوامل. والشكل (٢٤-٣) يعرض نموذجاً لقاعدة تثبيت بحامل مصباح يثبت في السقف (الشكل أ)، وآخر يثبت على الحائط (الشكل ب).

وعادة يتم تثبيت هذه الحوامل على علب توصيل، إما بالسقف أو بالحائط

### ٣/ ٨- الأنظمة المختلفة لتمديدات الإضاءة

يوحد نظامان لتمديدات الإضاءة وهما:

- نظام التمديد ذات الحلقة.


Loop-in system

- نظام التمديد ذات علب التوزيع.


وسوف نتناول طريقة تنفيذ

دائرة تشغيل مصباح كهربى بمفتاح عادى لكلا النظامين والمبينة بالشكل (٢٥-٣).

فعند غلق المفتاح Q1 يكتمل مسار تيار المصباح EI فيضئ المصباح، وعند فتح المفتاح Q1 ينقطع مسار تيار المصباح EI فينطفئ المصباح.



الشكل (٢٥-٣)



الشكل (٢١-٣)

وطرف للمفتاح، وتثبت الوردة الحديثة على علب توصيل مثبتة بالسقف.

والشكل (٢١-٣) يعرض نموذجاً لوردة سقف حديثة.

حيث إن:

- 1 طرف توصيل الخط L
- 2 طرف توصيل الأرضى
- 3 طرف توصيل التعادل
- 4 طرف توصيل المفتاح


### ٣/ ٧- حامل المصباح (الدواية)

تستخدم الدواية في تثبيت المصابيح المتوهجة ويوجد نوعان من هذه الحوامل وهما:

١- حامل مصباح بايونيت Bayonet ويكون مزوداً بمجرتين لتثبيت مسمارى المصباح المتوهج الذى له قاعدة بايونيت، ويعتبر هذا النوع من الحوامل هو السائد تقريباً.

٢- حامل مصباح إديسون Edison ويكون مزوداً بقلاووظ داخلى لتثبيت المصابيح المتوهجة ذات القاعدة المقلوطة.

والشكل (٢٢-٣) يعرض ثلاثة أنواع مختلفة من حوامل المصابيح. فالشكل (أ) يعرض حامل مصباح إديسون، والشكل (ب) يعرض حامل بايونيت غير معزول والشكل (ج) يعرض حامل مصباح بايونيت معزول.




الشكل (٢٢-٣)

### ١/٨/٣ - نظام التمديد ذات الحلقة

في هذا النظام تكون جميع الوصلات اللازمة بين المصدر الكهربى والمصباح والمفتاح داخل علبة توصيل موضوعة فى السقف فى موضع المصباح، وأحياناً تستخدم وردة سقف وتوضع فوق علبة التوصيل، ويعد نظام التمديدات ذات الحلقة من الأنظمة الحديثة فى التمديدات.


والشكل (٣-٢٦) يوضح طريقة التمديد بالحلقات فى علبة السقف أو وردة السقف لإضاءة نقطة ضوئية باستخدام الموصلات المنفردة مع وجود خط وقاية PE، حيث يستند الخط الأحمر RD كوجه، والخط الأزرق BU كتعادل، والخط الأصفر أخضر GN/YE كموصل وقاية PE.

ويلاحظ أن خطوط المصدر الثلاثة تعمل حلقات مع جميع ورد السقف، فى حين يتم توصيل نقاط المفتاح مع النقطة L والنقطة Q، ويتم توصيل أطراف المصباح مع PE, N, Q بواسطة كابيل مرن مقاوم للحرارة.




الشكل (٣-٢٦)

والشكل (٣-٢٧) يبين طريقة استخدام نظام التمديد بالحلقات لعمل تمديد لمصباح واحد (الشكل أ)، وعمل تمديد لمصباحين (الشكل ب).



ب  
الشكل (٣-٢٧)

والشكل (٣-٢٨) يوضح مخطط التوصيل للنظام ذات الحلقة حيث تعمل الحلقة داخل علبة المفتاح 2 فى حين أن علبة التوصيل بالسقف 1 تستخدم فقط لتوصيل المصباح E1.




الشكل (٣-٢٨)

والشكل (٢٩-٣) يبين طريقة تنفيذ نظام التمديد بالحلقات في علب المفاتيح لغرفتين متجاورتين.

حيث إن:

- 1 حائط
- 2 سقف
- 3 علبه توصيل
- 4 علبه مفتاح




الشكل (٢٩-٣)

والشكل (٣٠-٣) يعرض نموذجاً لتمديد إضاءة بنظام الحلقات.

حيث إن:

- 1,2,3 نقط إضاءة ويمكن التحكم فيها من مكانين
- 4,6,8,9 أطراف توصيل المفاتيح
- 5 نقطة إضاءة ويتم التحكم فيها من مكان واحد
- 10 لوحة التوزيع
- 11 مفتاح تناوب




الشكل (٣٠-٣)



نظام التمديد بعلب التفرع ٢/٨/٣-

في هذا النظام يتم عمل جميع الوصلات اللازمة بين المصدر الكهربى والمصباح والمفتاح في علب تفرع موضوعة داخل الحائط على ارتفاع 2.5 m من الأرضية أو على ارتفاع 30 cm أسفل السقف. ويعد نظام التمديدات بعلب التفرع من الأنظمة القديمة في التمديدات، وإن كانت بعض الأقطار العربية والأوروبية ما زالت تستخدم هذا النظام مثل: مصر وألمانيا.

والشكل (٣١-٣) يوضح مخطط التوصيل لنظام التمديد



الشكل (٣١-٣)



الشكل (٣-٣٢)

### ٣ / ٨ / ٣ - المقارنة بين نظام التمديد بالحلقات والتمديد بعلب التفرع

يتميز نظام التمديد بالحلقات بوجود جميع الوصلات في نفس الغرفة التي فيها المصباح، وذلك إما في علبة السقف، أو علبة المفتاح، وبالتالي يكون مكانها معروفاً. أما في نظام التمديد في علب التفرع فتكون جميع الوصلات في علب التفرع والتي تكون أحياناً غير ظاهرة نتيجة لوجودها تحت البياض، أو تحت ورق الحائط مما

يعلب التفرغ لدائرة تشغيل نقطة إضاءة باستخدام الموصلات المنفردة مع وجود خط الوقاية PE، حيث يستخدم الخط الأحمر RD كوجه، والخط الأزرق BU كتعادل، والخط الأصفر / أخضر GN/YE كموصل وقاية PE.

ويلاحظ أن جميع الوصلات المطلوبة تتم في علبة التفرع 1، في حين أن علبة التوصيل بالسقف 2 تستخدم فقط لتوصيل المصباح E.

والشكل (٣-٣٢) يبين طريقة تنفيذ نظام التمديد بعلب التفرع لإضاءة نقطة إضاءة واحدة (الشكل أ)، وإضاءة نقطتين متجاورتين (الشكل ب).

ويلاحظ أنه يمكن معرفة عدد الموصلات بين المقاطع المختلفة، حيث يوضع عند كل مقطع بالدائرة عدد من الخطوط يمثل عدد الموصلات بهذا المقطع، بالإضافة إلى ذلك تكتب مساحة مقطع الموصلات المستخدمة عند كل مقطع وتكتب أيضاً قدرة المصباح الكهربى والتيار المقنن للمقاطع.

ثانياً: الدائرة التنفيذية:

الشكل (٣-٣٤) يعرض الدائرة التنفيذية لتشغيل مصباح مثبت بالسقف E1 بمفتاح قطب واحد Q1، ومصباح مثبت بالحائط E2 بمفتاح بحبل Q2 باستخدام علب التفريغ (الشكل أ)، وباستخدام الحلقات فى علب السقف (الشكل ب) وباستخدام الحلقات فى علب المفاتيح (الشكل ج).

والجدير بالذكر أن الدائرة التنفيذية تساعد الفنيين فى تنفيذ مخطط التمديدات الكهربائية، فهى تمتاز بوضوح أماكن العناصر المختلفة وطريقة التوصيل، وعادة يستطيع الفنيون استنتاج الدوائر التنفيذية من الدوائر الرمزية الموضوعة على المساقط المعمارية.

يؤدى إلى صعوبة اكتشافها أثناء حدوث الإخطاء. وأيضاً فإن التمديد فى علب التفريغ يعطى مظهراً غير جيد للديكور، بالإضافة إلى أنها تحتاج لعمل زائد عند تثبيتها. وعلى كل حال فإنه يكون من الضرورى استخدام بعض علب التفريغ فى نظام التمديد بالحلقات من أجل توفير الموصلات المطلوبة عندما يكون هناك مسارات طويلة؛ وذلك لأن من أهم مميزات نظام التمديد هو أن أطول الموصلات المستخدمة تكون أقصر ما يمكن. وعلى كل حال فإن نظام التمديد بعلب التفريغ بدأ فى التناقص فى التمديدات الكهربائية الحديثة.

### ٩ / ٣ مخططات الإضاءة


تستخدم الدائرة رمزية والدائرة التنفيذية ودائرة مسار التيار للتعبير عن أى دائرة إضاءة.

أولاً: الدائرة الرمزية:

يطلق على الدائرة الرمزية بدائرة الخط الواحد Single Line diagram والتي توصف بمخططات الإضاءة، ويستخدمها الفنيون عادة فى التركيبات الكهربائية،

حيث توضع على المساقط الأفقية المعمارية للمنشآت لبساطتها.

والجدير بالذكر أن الدائرة الرمزية لا تعطى أى معلومات عن التوصيل.




الشكل (٣-٣٣)

والشكل (٣-٣٢) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل لمبة بمفتاح قطب واحد مع بريزة مؤرضة.

حيث إن:

Q1	مفتاح قطب واحد
Q2	مفتاح بحبل
E1, E2	مصباح كهربى متوهج
F1	قاطع دائرة صغير






الشكل (٣-٣٥)

ويمكن استيعاب طريقة التوصيل العملى للدائرة التى تناولناها فى هذه الفقرة من الجسم المعمارى الذى يبين أماكن مكونات الدائرة ومسار المواسير المستخدمة والمبينة بالشكل (٣-٣٦).

فالشكل (أ) يوضح طريقة التنفيذ باستخدام علب التفريغ.

والشكل (ب) يوضح طريقة التنفيذ باستخدام الحلقات فى علب السقف.

والشكل (ج) يوضح طريقة التنفيذ باستخدام الحلقات فى علب المفاتيح.




الشكل (٣-٣٤)

ثالثاً: دائرة مسار التيار:

الشكل (٣-٣٥) يعرض دائرة مسار التيار لتشغيل لمبة بمفتاح قطب واحد مع بريزة، ويستعين المبتدئين على فهم طريقة عمل الدائرة الرمزية والتنفيذية من دائرة مسار التيار، علماً بأنه لا يمكن معرفة ترتيب مواقع مكونات الدائرة بالنسبة لبعضها من خلال دائرة مسار التيار.


١/٩/٣ - تشغيل مصباح من مكانين مختلفين:

الشكل (٣٧-٣) يعرض الجسم المعماري لغرفة كبيرة بهازوج من الأبواب، ويجوار كل باب مفتاح تناوب بحيث يمكن إضاءة المصباح من أى مفتاح مستخدماً طريقة التمديد بعلب التفريع.




الشكل (٣٧-٣)

أما الشكل (٣٨-٣) فيعرض الدائرة الرمزية والتنفيذية لتوصيل مفتاحي تناوب لإضاءة مصباح من مكانين مختلفين.




الشكل (٣٦-٣)



الشكل (٣-٣٩)


أما الشكل (٩-٤٠) فيبين طريقة تنفيذ الدائرة التي يصدها باستخدام نظام التمديد بالحلقات في علبة السقف عند وجود المفتاحين على جانبي علبة السقف باستخدام المفاتيح الأمريكية.



الشكل (٣-٣٨)

أما الشكل (٣-٣٩) فيعرض مسار التيار للدائرة التي يصدها في خمسة أوضاع تشغيل متتالية.  
 ففي الشكل (أ) يكون المصباح E1 غير مضيء وفي الشكل (ب) عند تشغيل المفتاح Q1 يضيء المصباح E1 لاكتمال مسار تياره وفي الشكل (ج) عند تشغيل المفتاح Q2 ينطفئ المصباح E1، وفي الشكل (د) عند تشغيل المفتاح Q2 يضيء المصباح E1، وفي الشكل (هـ) عند تشغيل المفتاح Q1 ينطفئ المصباح E1. من ذلك تستنتج أنه يمكن إضاءة وإطفاء المصباح E1 من المفتاح Q1 أو المفتاح يتنطفئ، وإطفاء المصباح E1 من المفتاح Q1 أو المفتاح Q2.

والشكل (٤٢-٣) يبين طريقة تنفيذ الدائرة التي بصدها، باستخدام نظام التمديد بالحلقات في علبة المفتاح عند وجود المفتاحين على جانب واحد من علبة السقف، مستخدماً مفاتيح بعضاً مفصلية (مفاتيح أمريكية).




الشكل (٤٢-٣)

٢/٩/٣ - تشغيل مصباح كهربى من ثلاثة أماكن مختلفة:


الشكل (٤٣-٣) يعرض الدائرة الرمزية (أ)، والتنفيذية (ب) لإضاءة المصابيح E1, E2, E3: من المفاتيح باستخدام نظام التمديد بعلب التفرع.

المصدر الكهربى




الشكل (٤٠-٣)

والشكل (٤١-٣) يبين طريقة تنفيذ الدائرة التي بصدها، باستخدام نظام التمديد بالحلقات في علبة السقف عند وجود المفتاحين على جانب واحد من علبة السقف، مستخدماً مفاتيح بعضاً مفصلية (مفاتيح أمريكية)




الشكل (٤١-٣)

وتنطفئ (الشكل هـ) ، وعند تشغيل Q2 يكتمل مسار تيار المصابيح وتضيء (الشكل و) ، وعند تشغيل Q3 ينقطع مسار تيار المصابيح وتنطفئ (الشكل ي) .  
ومن ذلك يتضح لنا أنه يمكن التحكم في إضاءة وإطفاء المفاتيح من أحد المفاتيح الثلاثة Q1, Q2, Q3 .




الشكل (٤٤-٣)



الشكل (٤٣-٣)


أما الشكل (٤٤-٣) فيبين دائرة مسار التيار للدائرة التي بصدها في سبعة مواضع تشغيل مختلفة ومتتالية .

ففي البداية يكون مسار التيار للمصابيح غير متصل (الشكل أ) ، وعند تشغيل المفاتيح Q1 يكتمل مسار التيار للمصابيح وتضيء (الشكل ب) ، وعند تشغيل Q2 ينقطع مسار تيار المصابيح وتنطفئ (الشكل ج) ، وعند تشغيل Q3 يكتمل مسار تيار المصابيح وتضيء (الشكل د) ، وعند تشغيل Q1 ينقطع مسار تيار المصابيح



الشكل (٤٦-٣)


والشكل (٤٧-٣) يبين طريقة تنفيذ الدائرة السابقة باستخدام مخفض إضاءة من صناعة شركة Legrand الفرنسية ، علماً بأنه لم يستخدم في هذه الدائرة موصل وقاية .



الشكل (٤٧-٣)

والشكل (٤٨-٣) يبين الدائرة الرمزية (أ) ، والتنفيذية (ب) ، لدائرة بمفتاحي تناوب أحدهما مخفض إضاءة Q2 له بكرة ويعمل كمفتاح تناوب عند الضغط عليه ، والثاني مفتاح تناوب Q1 .



وتستخدم هذه الدائرة عادة في الصالات الكبيرة التي فيها ثلاثة أبواب أو في الممرات الكبيرة ، والشكل (٤٥-٣) يوضح طريقة تنفيذ الدائرة التي بصدها باستخدام نظام التمديد بالحلقات في علبة السقف عند وجود الثلاثة مفاتيح في جانب واحد من علبة السقف مستخدماً مفاتيح بعضاً مفصلية (مفاتيح أمريكية) .



الشكل (٤٥-٣)


٣/٩/٣- التحكم في استضاءة المصابيح المتوهجة

الشكل (٤٦-٣) يعرض الدائرة الرمزية (الشكل أ) ، والدائرة التنفيذية (الشكل ب) ، للتحكم في استضاءة مصباح متوهج بواسطة مخفض الإضاءة يعمل بيكرة Q1 .



الشكل (٣-٥٠)



والشكل (٣-٥١) يبين طريقة تنفيذ الدائرة السابقة باستخدام عناصر مصنعة بشركة Legrand الفرنسية .



الشكل (٣-٥١)


والشكل (٣-٥١) يعرض الدائرة الرمزية (أ) والتنفيذية (ب) للتحكم في استضاءة مصباح متوهج من ثلاثة أماكن مختلفة باستخدام مخفض إضاءة يعمل باللمس Q1 وضاعتين S1 , S2 .

فعند الضغط على Q1 أو S2 أو S1 للحظة يتغير وضع المصباح من ON إلى OFF أو العكس أما عند الضغط المستمر على أحدهم تنخفض استضاءة المصباح وصولاً للإعتماد الكامل ثم تبدأ في التزايد بعد ذلك وصولاً للاستضاءة الكاملة ثم تبدأ في الإعتماد وهكذا .



الشكل (٣-٤٨)


أما الشكل (٣-٤٩) فيبين طريقة تنفيذ الدائرة السابقة باستخدام مخفض إضاءة من شركة Legrand الفرنسية .



الشكل (٣-٤٩)

أما الشكل (٣-٥٠) فيعرض الدائرة الرمزية (أ) والتنفيذية (ب) ، للتحكم في استضاءة مصباح متوهج بواسطة مخفض إضاءة Q1 يعمل باللمس .

والشكل (٥٤-٣) يعرض الدائرة التنفيذية لدائرة التأخير عند الإطفاء مع تخفيض الإضاءة حيث يتم التحكم في ثلاثة مصابيح من ثلاثة مواضع مختلفة ، ويكثر استخدام هذه الدائرة في السلالم حيث يمكن إضاءة مصابيح السلم من أى ضاغط ، وتظل المصابيح مضيئة لمدة زمنية محددة مع التناقص المستمر في الإضاءة وصولاً للإعتماد الكامل ، علماً بأن الزمن المستغرق للوصول للإعتماد الكامل يعتمد على معايير مخفض الإضاءة Q1 .




الشكل (٥٤-٣)

والجدير بالذكر أن الضواغط تكون مزودة بلمبات نيون تكون مضيئة باستمرار وذلك لكي ترشد رواد السلم عن مكانها ، كما أنه يمكن زيادة عدد الضواغط S1, S2 لأي عدد مطلوب .

#### ٣ / ٩ / ٤ - التحكم في استضاءة المصابيح الفلورسنت


الشكل (٥٥-٣) يعرض الدائرة الرمزية (أ) والتنفيذية (ب) للتحكم في استضاءة مصباح فلورسنت ، ومصباح متوهج باستخدام مخفض إضاءة لمبات فلورسنت يعمل ببكرة .

والجدير بالذكر أن وحدة الإضاءة الفلورسنت تحتوي على مصباح سريع البدء .




الشكل (٥٢-٣)

والشكل (٥٣-٣) يوضح طريقة تنفيذ الدائرة السابقة ولكن باستخدام ضواغط بدون لمبات بيان ، علماً بأن عدد الضواغط التي يمكن توصيلها في الدائرة يصل إلى 5 ، وذلك باستخدام عناصر مصنعة بشركة Legrand الفرنسية .



الشكل (٥٣-٣)



أما الشكل (٣-٥٦) فيعرض الدائرة الرمزية (أ) والتنفيذية (ب) لتشغيل مصباح فلورسنت ومصباح متوهج من مكانين ، بحيث يمكن التحكم في استضاءة المصباحين من مخفض إضاءة مصابيح فلورسنت Q2 ، فعند إدارة بكرته يعمل على تخفيض الإضاءة ، ولكن عند الضغط عليه يعمل كمفتاح تناوب تماماً مثل Q1 .



الشكل (٣-٥٦)

حيث إن :

- 1 مقاومة متغيرة لضبط الإضاءة
- 2 لمبة متوهجة
- 3 كايح الكتروني
- 4 محول فتيلة المصباح الفلورسنت
- 5 مصباح فلورسنت
- 6 أرضى المصباح
- 7 وسيلة إشعال مساعدة
- 8 مكثف لتحسين معامل القدرة



الشكل (٣-٥٥)

الباب الرابع  
أنظمة خاصة

## أنظمة خاصة

### ٤ / ١ - أنظمة الكهروصوتيات

وهذه الأنظمة تستخدم لتكبير صوت محادثة كلامية أو صوت راديو أو تسجيل أو تكبير صوت إنذار صوتي ، وتستخدم أنظمة الكهروصوتيات في المجالات التالية :

١ - تكبير الخطب والمحادثات في المسارح والمدارس والجامعات والمساجد وصالات الاستخدام المتعدد الملاعب الرياضية ومحطات القطارات والأتوبيسات والفنادق والمطاعم .

٢ - عمليات الاستدعاء في الأماكن الصناعية والمنشآت المكتبية والمؤسسات الطبية والمخازن والتعدين والنقل .... إلخ .

٣ - عمليات الترجمة وأغراض الاجتماعات في صالات الاجتماعات والفنادق وصالات الأغراض المتعددة والمعارض .

وفيما يلي العناصر الأساسية التي يتكون منها نظام الكهروصوتيات وهي :

١ - الميكروفون Microphone

٢ - محطة الاستدعاء Call Station

٣ - أجهزة الصوتيات ( المسجلات - الراديو ... إلخ ) Sound - Carrier devices

٤ - مولدات الإشارة Signal generators

٥ - مكبرات Amplifiers

٦ - السماعات Loud speakers

٧ - الكابلات Cables

أولاً : الميكروفون

يقوم الميكروفون بتحويل إشارة الصوت إلى إشارة كهربية يمكن تكبيرها بواسطة

مكبرات لنقلها لمسافات بعيدة وصولاً للسماعات ، ويوجد نوعان من الميكروفونات وهما :

الميكروفون الديناميكي : ويتميز هذا النوع من الميكروفونات بحساسية غير عالية، لذلك فهو يستخدم لإزالة الضوضاء

الميكروفون السعوي : ويتميز هذا النوع بدقته العالية ، لذلك فهو يستخدم في الاستوديوهات والمسارح والأماكن التي بها صدى صوت مثل : المساجد . وتحتاج الميكروفونات لمصدر قدرة منخفض تيار مستمر . AC

والشكل ( ٤-١ ) يعرض نوعين من الميكروفونات ، الأول يشبث على الأرض ( الشكل أ ) ، والثاني يشبث على المكتب ومزود بمفاتيح استدعاء ( الشكل ب ) .

ويوجد أنواع من الميكروفونات تكون بدون سلك وهي تستخدم في قاعة المحاضرات وهي تعطى حرية للمحاضر بالتحرك بحرية في أى اتجاه .

ثانياً : محطة الاستدعاء

وتستخدم في توصيل أحد السماعات مع الميكروفون مثل المستخدمة في الفنادق .

ثالثاً : أجهزة الصوتيات

وهذه الأجهزة مألوفة بالنسبة لنا مثل : أجهزة الراديو والتسجيل وتستخدم في إصدار الأصوات المطلوب تكبيرها .

رابعاً : مولدات الإشارة

رهي مولدات الكترونية لتوليد الإشارة المطلوب تكبيرها مثل : إشارة الإنذار بالحريق ، أو إشارة الإنذار بالسرقة .

خامساً : المكبرات

ويمكن تقسيم المكبرات حسب الوظيفة إلى مكبرات قبلية Pre amplifier ، ومكبرات تحكم Control amplifier ، ومكبرات قدرة Power amplifier .


وأيضاً يمكن تقسيم المكبرات تبعاً لطريقة تركيبها إلى : المكبرات التي توضع على الطاولة أو المكتب والمكبرات التي توضع على حامل .

وعادة فإن المكبر القبلي ومكبر القدرة يتم دمجهما معاً في وحدة واحدة تسمى بالمكبر المتكامل Integral amplifier وتصل مدى الترددات التي تتعامل معها ما بين ( 40:16000 HZ ) ، ويصل جهد خرج هذه المكبرات إلى 100 Vac .


ويعمل المكبر القبلي بتكبير الإشارة القادمة من الميكروفون وصولاً بمستوى الجهد المناسب لمكبر القدرة . أما مكبر التحكم فهو اتحاد ما بين مكبر قبلي وموديول موازنة Equalizer ، وهو ليسمح بتوصيل عدد من الميكروفونات مع المكبر، وكذلك يتيح إمكانية التحكم في مستويات إشارة الدخول باستقلالية ، كما يتيح إمكانية إحداث خليط من بعض إشارات الدخول المختلفة .

أما مكبر القدرة فهو المسئول عن تشغيل السماعة ، وعدد السماعات التي يمكن توصيلها مع المكبر يتوقف على قدرة مكبر القدرة وقدرة كل سماعة على حده إذ يجب تساوى قدرة المكبر مع قدرة السماعات الكلية التي توصل معه .

والجددير بالذكر أنه توجد مكبرات تتضمن جميع الأنواع المختلفة للمكبرات في وحدة واحدة تسمى بمكبرات متكاملة Integral amplifiers ، وعادة فإن أنظمة الكهروصوتيات الصغيرة تحتوى على مكبر متكامل من النوع الذى يوضع فوق الطاولة ، وهذا النوع يكثر استخدامه في المسارح والمدارس والجامعات . أما فى أنظمة الكهروصوتيات الكبيرة فيستخدم ما يسمى بمركز مكبرات التحكم Control Centre والذي يتكون من جميع المكبرات ومولدات الإشارة وأجهزة الوصل والفصل فى دوائر واحد يحتوى على عدة حوامل كما بالشكل ( ٤-٢ ) .



الشكل (٢-٤)



الشكل (٤-١)

عادة تكون السماعات المستخدمة في أنظمة الكهروصوتيات من النوع الديناميكي الثابت ، والتي تتواجد في عدة صور مثل :


- السماعة التي تثبت داخل جدار **built in loud speaker** : وتستخدم هذه السماعات في المساجد والمسارح وجميع الأماكن المغلقة .
- السماعة العمودية **Column Loud Speaker** :

وتتكون هذه السماعات من مجموعة من السماعات المتشابهة والمنظمة على شكل عمود موضوعة داخل غلاف خارجي وينصح بأن تكون مستوى الحافة السفلية للسماعات العمودية على ارتفاع السمع ، وذلك عند تثبيتها حتى يكون الصوت منتظماً ، وتستخدم هذه السماعات في أغراض الخطب في الغرف الكبيرة كالمساجد .

- سماعة البوق **Horn Loud Spaker** -

وتستخدم هذه السماعات في الأماكن العامة المفتوحة مثل : محطات السكك الحديدية والمطارات والملاعب الرياضية وفوق مآذن المساجد .. إلخ ، وتستخدم أيضاً في الأماكن الرطبة والمتربة . ويصنع جسم هذه السماعات من البلاستيك أو الحديد ويوجد منها تصميمات تستخدم في الأماكن المعرضة للانفجار .

ويمكن زيادة شدة الصوت الصادر من سماعة البوق بزيادة طول البوق والشكل ( ٣-٤ ) يعرض نموذجين لسماعة تثبت بداخل الحائط ( الشكل أ ، ب ) ، ونموذجاً لسماعة عمودية ( الشكل ج ) ، ونموذجاً لسماعة بوق ( الشكل د )



الشكل (٣-٤)

سابعاً : الكابلات

عادة تكون الكابلات المستخدمة في توصيل الميكروفونات أو مولدات الإشارة مع المكبرات زوج من الموصلات المبرومة والمدرعة ، ويجب تأريض طبقة التدريع فقط عند مدخل المكبر لتجنب الطنين ، ويجب أن تكون أطوال هذه الكابلات أقل ما يمكن للتقليل من التداخلات . أما الكابلات المستخدمة لتوصيل السماعات مع المكبرات فلا تكون من النوع المدرع ، بل كابل بقلبين عادي . ويجب ألا تمرر كابلات السماعات بالتوازي مع كابلات التليفون أو كابلات القدرة الكهربائية ، علماً بأن جهد تشغيل السماعات يصل إلى 100 Vac .

والشكل ( ٤-٤ ) يعرض مكونات مركز مكبرات التحكم المستخدمة في أحد المساجد وهي من إنتاج شركة Rauland الأمريكية ويتكون من :

Mpx1100A	لوحة مائية نوع
3508	مكبر مسبق ومخلط
M63	حاكم صوتي
6326	موازن صوتي
4015-2	مؤخر رقمي
—	فراغ
CCA75	مكبر قدرة
CCA75	مكبر قدرة
CCA150	مكبر قدرة

الشكل (٤-٤)

- 1- لوحة مراقبة نوع MPX 1100A  
 2- مكبر مسبق ومخلط نوع 3508  
 3- حاكم صوتي M63  
 4- موازن صوتي 6326  
 5- المؤخر الزمني 4015-2  
 6- فراغ  
 7- مكبر قدرة CCA75  
 8- مكبر قدرة CCA75  
 9- مكبر قدرة CCA150

وتوضع هذه الموديولات داخل دولاب بعدة حوامل على ارتفاعات مختلفة ، ويوضع على كل حامل أحد عناصر مركز مكبرات التحكم، ويتم غلق الفراغ الذي لم يستغل بواسطة ألواح معدة لذلك .


والجدير بالذكر أن المؤخر الصوتي يستخدم لإحداث تزامن بين صوت السماعه القريبة والبعيدة عن مكان الميكروفون .

والجدول ( ٤-١ ) يعطى التأخير الزمني المطلوب تبعاً لأقصى مسافة بين السماعه والميكروفون

الجدول ( ٤-١ )


المسافة m	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	16.0	24.0	33.0	41.0	49.0	57.0	66
التأخير ms	3	6	9	12	15	18	21	24	48	72	96	120	144	168	192

والشكل ( ٤-٥ ) يعرض طريقة توصيل موديولات MODULES مركز مكبرات التحكم مع السماعه ، علماً بأن جهد تشغيل السماعه يساوى 70 vac ، ويمكن الحصول عليه من محولات رفع ، كما أن قدرة مكبر القدرة يجب ألا تقل عن مجموع قدرات السماعه المتصلة به .



مركز مكبرات التحكم

الشكل ( ٤-٥ )



الشكل (٦-٤)

k1	ريلاى الرقم 1
k2	ريلاى الرقم 2
k3	ريلاى الرقم 3
k4	ريلاى الرقم 4
k5	ريلاى الرقم 5
k6	ريلاى الرقم 6
k7	ريلاى التحرير العام
H	جرس التنبيه

ويتم توصيل مابين الأرقام السداسى بسبعة ضواغط وهم:

S1	ضاغط الغرفة 1
S2	ضاغط الغرفة 2
S3	ضاغط الغرفة 3
S4	ضاغط الغرفة 4
S5	ضاغط الغرفة 5
S6	ضاغط الغرفة 6
S7	ضاغط التحرير

حيث إن :

1	لوحة مراقبة
2	مكبر قبلى ومخلط
3	حاجم صوتى
4	موازن
5	مكبر
6	محول رفع
7	سماعات
8	ميكروفون
9	وحدة تحكم فى الصوت من بعد

والجدير بالذكر أن مقياس شدة الصوت الصادر من السماعات يكون بوحددة ديس بل DB، ويلاحظ أن السماعات المستخدمة لها شدة صوت ، 125 DB ، 100DB ، 96DB .

#### ٤ / ٢ - مابين الأرقام Indicator

يوضع مابين الأرقام عادة فى غرفة الشاى بالمبنى الإدارية والتي يجلس فيها الساعى الذى يقوم بتقديم المشروبات ، وكذلك نقل الأوراق بين المكاتب . ويوصل مابين الأرقام بضواغط الاستدعاء الخاص به فعندما يرتفع رقم فى مابين الأرقام مع إصدار صوت تنبيه للساعى ، علماً بأن هذا الرقم يشير للغرفة التى بها هذا الموظف الذى استدعى الساعى فىقوم الساعى بالضغط على ضاغط التحرير الموجود فى غرفة الشاى ليعود مابين الأرقام لحالته الطبيعية ، ثم يذهب لتلبية الطلب وهكذا ، والشكل (٦-٤) يعرض التركيب الداخلى لمابين أرقام سداسى أى بستة أرقام .

### ٤ / ٣ - أنظمة الاستدعاء Call Systems

يستخدم نظام الاستدعاء في المستشفيات وبيوت التمريض لتخفيف الحمل على أعضاء هيئة التمريض.

والجدير بالذكر أن نظام الاستدعاء المرئي موجود في هذه الأماكن من عشرات السنين، وفي الوقت الراهن وجدت تطبيقات جديدة لنظام الاستدعاء المرئي وذلك في الأماكن التي تحتاج لإجراء اتصال بين مجموعة أشخاص على سبيل المثال الفنادق. فعند استخدام نظام الاستدعاء المرئي في المستشفيات يمكن تقليل عدد الممرضات التي تقوم بمتابعة مجموعة من غرف المرضى أثناء الخدمة الليلية، وعند استخدام نظام الاستدعاء المرئي في الفنادق يمكن تقليل عدد أعضاء فريق خدمات الفندق اللذين يقومون بمتابعة مجموعة من غرف النزلاء وهكذا.

وينقسم نظام الاستدعاء بصفة عامة إلى:

- نظام الاستدعاء المرئي.

- نظام الاستدعاء المرئي والصوتي.


٤ / ٣ / ١ - نظام الاستدعاء المرئي

الشكل (٤-٨) يعرض طريقة تمديد نظام استدعاء مرئي طراز Clino phoc 95 من إنتاج شركة Ackermann الألمانية.


حيث إن:

TG	مولد ثلاث نغمات
GZ	وحدة التحكم في مجموعة من الغرف
GL	لوحة البيان الخاصة بالمجموع
DZ	وحدة التحكم الالكترونية الخاصة بغرفة الممرضات
SU	جرس رنان
AN	ضاغط إسكان صوت الجرس
RIL	لوحة بيان اتجاه الاستدعاء مزودة بلمبتين بيان واحدة لكل اتجاه

فعند قيام موظف الغرفة 4 بالضاغط S4، يكتمل مسار تيار الريلاي K4 فيرتفع الرقم 4 ويعمل الجرس H، وفي هذه الحالة ينتبه الساعي إلى أن هناك طلباً ما للغرفة 4، فيضغط على S7 لإسقاط الرقم 4 لوضعه الطبيعي، ويذهب لتلبية طلب الغرفة 4، علماً بأنه في حالة وجود أكثر من موظف في الغرفة الواحدة يتم تخصيص ضاغط لكل موظف، بحيث توصل ضواغط الغرفة الواحدة بالتوازي معاً، والشكل (٤-٧) يوضح شكل مبين الأرقام في الحالة الطبيعية وبعد قيام الساعي بالضغط على ضاغط التحرير (الشكل أ)، وبعد قيام موظف الغرفة 4 بالضغط على ضاغط الاستدعاء (الشكل ب).



أ



ب

الشكل (٤-٧)

بيان المرصنات (SU, AN)، فتقوم المرصنة بإسكات الجرس من ضاغط الإسكات، ثم تتوجه إلى غرفة المريض، وهناك تقوم بالضغط على ضاغط إلغاء الاستدعاء من لوحة الاستدعاء وإلغاؤه (AN, RT) في هذه الحالة تضىء لمبة التواجد الخضراء الموجودة في لوحة بيان الاستدعاء للغرفة ZL، وتنطفئ لمبة الاستدعاء الحمراء.

وبعد انتهاء المرصنة من خدمتها للمريض تقوم بالضغط مرة أخرى على ضاغط إلغاء الاستدعاء AN والموجود في الغرفة، فتتنطفئ لمبة البيان الخضراء الموجودة في لوحة بيان الغرفة ZL1.

وعند قيام أحد المرضى أثناء وجوده بالحمام بالضغط على ضاغط الاستدعاء RT بالحمام يتكرر ما سبق، عدا أنه لمبة الاستدعاء البيضاء تضىء بدلاً من لمبة الاستدعاء الحمراء، وذلك في لوحة استدعاء الغرفة ZL؛ علماً بأن الاستدعاء من الحمام له الأفضلية عن استدعاء من الغرفة، لذلك عند قيام مريضين بالضغط على ضاغط استدعاء أحدهم على سرير، والآخر في الحمام، تضىء لمبة البيان البيضاء وليست الحمراء في لوحة بيان ممر غرفة المريض ZL.



ZL	لوحة بيان ممر غرفة المريض
AN	ضاغط إلغاء الاستدعاء في غرفة المريض
RT	ضاغط الاستدعاء
NS	بريزة يوصل بها ضاغط استدعاء بحبل

#### وصف النظام:

يوضع بجوار كل سرير لوحة استدعاء AN، وإلغاء استدعاء RT. وهي تحتوي على ضاغط أحمر للاستدعاء، ولمبة استدعاء حمراء، وضاغط إلغاء استدعاء أخضر، ولمبة بيان إلغاء أخضر. ويثبت على الجدار الخارجي للغرفة أعلى باب الغرفة في الممر لوحة بيان للغرفة ZL، وتكون مزودة بمصباحين أو ثلاثة وهم: لمبة بيان حمراء للاستدعاء تضىء عند قيام أحد مرضى الغرفة باستدعاء المرصنة، ولمبة بيان خضراء تضىء عندما تكون المرصنة داخل الغرفة، ولمبة بيان بيضاء تضىء عند قيام مريض في حمام الغرفة باستدعاء المرصنة. ويوجد أعلى الباب الخارجي لغرفة المرصنات لوحة بيان للمجموع GL وتكون مقسمة لعدة أجزاء يساوي عدد المجموع الموجودة وتضىء لمبة بيان المجموعة التي تنتمي إليها الغرفة التي تحتاج لمرصنة. ويوجد كذلك في بداية كل ممر لوحة بيان اتجاه RIL تحتوي على لمبة بيان، واحدة لكل اتجاه وتضىء اللمبة الخاصة بالاتجاه الذي استدعى المرصنة، ويوجد بداخل غرفة المرصنات ضاغط إسكان AN صوت الجرس الرنان SU الموجود بداخل الغرفة، ويكون لون ضاغط الإسكان أحمر.

#### نظرية التشغيل:


عند قيام مريض في الغرفة 1 مثلاً بالضغط على ضاغط الاستدعاء الموجود في لوحة الاستدعاء والإلغاء (AN, RT) تضىء لمبة الاستدعاء الحمراء في لوحة استدعاء الغرفة ZL، وكذلك تضىء لمبة بيان اتجاه مكان الاستدعاء RIL في اتجاه الغرفة، وتضىء لمبة بيان رقم المجموعة التي تنتمي إليها هذه الغرفة في لوحة البيان الخاصة بالمجموع GL، وفي نفس الوقت يصدر صوتاً في لوحة



الشكل (٩-٤)

حيث إن:

- لوحة الاستدعاء وإلغاء الاستدعاء (الشكل أ)
- لوحة استدعاء ببيزرة لوحدة استدعاء محمولة (الشكل ب)
- لوحة بيان المجموع (الشكل ج)
- لوحة اتجاه استدعاء (الشكل د)
- لوحة غرفة الممرضات بضغوط إسكات جرس (أحمر)، ولمبة استدعاء حمراء وضغط تواجد أخضر، ولمبة بقاء ممرضة بداخل الغرفة خضراء (الشكل هـ)
- لوحة بيان استدعاء توضع فوق غرفة المريض (الشكل و).




الشكل (٨-٤)

والشكل (٩-٤) يعرض عناصر نظام الاستدعاء المرئي المصنعة بشركة Ackermann الألمانية.

وجهة نظر أعضاء هيئة التمريض فإن نظام الاستدعاء المرئى والصوتى أفضل من حيث تقليل الوقت والعمل وليس وظيفة هذا النظام هو توفير إمكانية الحديث بين أعضاء هيئة التمريض مع المرضى فقط، ولكن يمكن المرض من التحدث مع بعضهم.

والشكل (٤-١١) يعرض نموذجاً لأحد أنظمة الاستدعاء المرئية والصوتية المنتجة بشركة Ackermann الألمانية.




الشكل (٤-١١)

حيث إن:

1	كابلات خاصة من إنتاج شركة Ackermann
2,3	كابلات إشارة
4	كابلات للاتصالات الداخلية (مدرعة)
5	لوحة التحكم لغرفة مزودة بسماعة وميكروفون وضواغط إلغاء استدعاء
1,3	ضواغط استدعاء
4	ضواغط استدعاء محمول باليد
5	لوحة بيان توضع فوق الممر أعلى باب الغرفة

- وحدة استدعاء محمولة للمريض (الشكل ٥).  
والشكل (٤-١٠) يعرض نموذجاً لنظام استدعاء مرئى لإحدى الغرف.



الشكل (٤-١٠)

حيث إن:

1	الخطوط المستمرة للدائرة الحلقية
2	الخطوط المتقطعة لدائرة الإشارة
3	موديول إشارة لوحة بيان غرفة المريض (ZL)
4	ضواغط إلغاء الاستدعاء (AN)
5	ضواغط الاستدعاء (RT)
6	وحدة استدعاء المرئى والصوتى


٤ / ٣ / ٢ - نظام الاستدعاء المرئى والصوتى

لا يختلف نظام الاستدعاء المرئى والصوتى عن نظام الاستدعاء المرئى من حيث وظيفة وطريقة الاستخدام عدا أن الأول يضاف إليه إمكانية التحدث والسماع، ومن

والشكل (٤-١٢) يعرض نموذجاً لأحد أنظمة الاستدعاء المرئية والصوتية المزودة بجهاز كومبيوتر من إنتاج شركة Ackermann.

حيث إن:

- |     |   |
|-----|---|
| —   | كابلات خاصة من إنتاج شركة Ackermann                             |
| --- | كابلات إشارة  |
| --- | كابلات للاتصالات الداخلية (مدرعة)                               |
| 1   | لوحة التحكم للغرفة مزودة بسماعة وميكروفون وضغط لإلغاء الاستدعاء |
| 2   | بريزة لتثبيت ضاغط استدعاء محمول                                 |
| 3   | ضاغط استدعاء مثبت في الحائط                                     |
| 4   | ضاغط استدعاء بحبل بالحمام                                       |
| 5   | لوحة بيان توضع فوق باب غرفة المريض                              |
| 6   | دائرة موافقة للكومبيوتر   |
| 7   | كومبيوتر مربوط مع الكومبيوتر المركزي للمستشفى                   |



الشكل (٤-١٢)

٢٠٨

والجدير بالذكر أن هذا النظام يمكن الممرضة أو الطبيب من التحدث مع أى مريض، وكذلك استعراض جميع بيانات المريض الموجودة فى ملفات الكومبيوتر المركزى.

#### ٤ / ٤ - دوائر التليفزيون المغلقة CCTV'S

تستخدم دوائر التليفزيون المغلقة فى التطبيقات التالية:

- ١- المراقبة الأمنية كما هو الحال فى البنوك والمراكز التجارية الكبيرة والمطارات ... إلخ.
- ٢- مراقبة العمليات الصناعية من بعد والتي تجرى فى أماكن يصعب الوصول إليها نتيجة لدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة، وفى الأماكن المعرضة للحريق أو الانفجار أو فى الأماكن المغمورة بالماء ... إلخ.
- ٣- كأجهزة استشعار مرئية لعمليات التحكم الذاتية المفتوحة والمغلقة وكذلك للقياسات وعمليات التداول مع الإنسان الآلى Robitic.

وفيما يلى أهم العناصر التى تتكون منها دوائر التليفزيون المغلقة CCTV'S

- مصادر الصور مثل: الشاشات التليفزيونية Monitors

- أجهزة تخزين الصور مثل: أجهزة تسجيل الفيديو VCR

- أجهزة الوصل الذاتية واليدوية Switchers

- أجهزة الاستشعار للأنظمة الأمنية مثل: الخلايا الضوئية التى تعمل عند مرور شخص غريب فى مجال عملها.

ويجب أن تكون جميع العناصر المستخدمة فى بناء دوائر التليفزيون المغلقة CCTV'S تتبع نفس المواصفات القياسية. وفيما يلى أهم أنظمة التليفزيون القياسية والعالمية:

- ١- نظام 625 ويستخدم فى أوروبا.
- ٢- نظام 875 خط ويستخدم فى نقل النصوص.
- ٣- نظام 1249 خط ويستخدم مع تليفزيون أشعة X.

٢٠٩

وتنقسم الكاميرات من حيث نظرية عملها إلى:

كاميرا تعمل بنظرية أنبوب التفريغ الكهربى وتسمى كاميرا Vidicon tube .  
كاميرا تعمل بمحس Couple charge device وهذا المحس حساس جداً للضوء  
القادم والمترد من مجال الرؤية، وعادة لا يعرض لضوء الشمس حتى لا يضعف وتقل  
حساسيته.

وتنقسم الكاميرات من حيث نظرية عملها إلى:

– كاميرات بعدسات ثابتة الفتحة Fixed Iris Lens حيث تكون فتحة العدسة ثابتة  
ولا تتغير بتغير استضاءة مجال الرؤية، وتستخدم هذه الكاميرات فى المراقبات  
الداخلية.

– كاميرات بعدسات متغيرة الفتحة Auto Iris Lens حيث تكون فتحة العدسة  
مفتوحة بالكامل عند الاستضاءة المنخفضة، فى حين تكون فتحة العدسة شبه  
مغلقة عند الاستضاءة العالية، وتستخدم هذه الكاميرات فى المراقبات الخارجية  
(فى العراء).

ويوجد مقاسات مختلفة للعدسات من حيث قطر العدسة مثل: 1/2 بوصة 1/3  
بوصة، 2/3 بوصة، وكذلك من حيث البعد البؤرى للعدسة، ويتم اختيار العدسات  
تبعاً لظروف استضاءة المكان وأقصى عرض لمجال الرؤية W بالمتر، والمسافة بين الكاميرا  
والجسم المطلوب مراقبته D بالمتر.

والشكل (٤-٣١) يعرض منحنيات اختيار البعد البؤرى للعدسة تبعاً لأقصى  
عرض لمجال الرؤية W بالمتر، والمسافة بين الكاميرا أو الجسم المطلوب مراقبته D بالمتر،  
وذلك لعدسة قطرها 1/2 بوصة (الشكل أ)، ولعدسة قطرها 1/3 بوصة (الشكل  
ب)، وذلك تبعاً لتوصيات شركة فيليبس الهولندية.

فمثلاً: إذا كان أقصى عرض مجال الرؤية 50m، وكانت المسافة بين الكاميرا  
والجسم المطلوب مراقبته 40m، وباستخدام عدسة 1/3 بوصة فإن عدسة بعدها البؤرى  
2.8 mm مناسبة لهذا الغرض.

٤- نظام 525 خط ويستخدم فى اليابان وأمريكا.

وتصل عدد الصور المنقولة فى الثانية فى أنظمة 625, 875, 1249 خطاً إلى 100  
صورة، فى حين تصل إلى 120 صورة فى نظام 525 خطاً. وفى حالات استثنائية يمكن  
أن تعمل أنظمة مع أخرى، ولكن هذا يحتاج لمواصفات خاصة.

وبالنسبة لشفرة الألوان فىوجد عدة أنظمة ألوان معمول بها وهم كما يلى:

١- نظام PAL ويستخدم فى ألمانيا ودول أخرى.

٢- نظام SECAM ويستخدم فى فرنسا.

٣- نظام NTSC ويستخدم فى أمريكا واليابان.

ويجب أن تكون جميع الأجهزة التى تعمل فى نظام CCTV تعمل بنفس شفرة  
الألوان، وإن كانت هناك حالات استثنائية تعمل بعدة أنظمة للألوان وذلك باستخدام  
مغيرات شفرة ألوان TransCoder للتحويل من شفرة ألوان لأخرى.


٤ / ٤ / ١ - تصميم نظام دائرة تلف بونية مغلقة CCTV

أولاً: الكاميرات CAMERAS

عند وضع كاميرا فى العراء يجب وضعها بحيث لا تسقط أشعة الشمس المباشرة  
على عدسة الكاميرا خوفاً من حرق الشاشة. ويمكن تقسيم الكاميرات من حيث  
الاستضاءة الصغرى التى تعمل عندها إلى: كاميرات الاستضاءة العادية - المنخفضة -  
المتعدمة وعادة توفر الشركات المصنعة جداول خاصة لاختيار الكاميرا المناسبة تبعاً  
للاستضاءة الصغرى المتوقعة فى مجال الرؤية؛ علماً بأنه توجد كاميرات تعمل عند  
استضاءة تصل إلى 0.1 Lux، وأيضاً توجد كاميرات تعمل عند استضاءة 0.1 Lux،  
وتسمى بكاميرات تحت الحمراء Infra-red، وتستخدم للمراقبة فى الظلام الحالك  
وهذه الكاميرات ذات أسعار باهظة.

ويمكن تقسيم الكاميرات تبعاً لنوعية تثبيتها إلى كاميرات ثابتة وكاميرات  
متحركة تثبت على رأس متحرك يتحرك بزاوية 360° أفقياً، وتسمى PAN أو رأسياً  
بزاوية تصل إلى 80° وتسمى Tilt، وكلاهما يحتوى على محرك كهربى يتم التحكم  
فيه من بعد باستخدام وحدة سيطرة وتحكم Control unit .

من شبكة معدنية. ولمنع حدوث طنين مع الصورة يمنع تأريض الشبكة المعدنية للكابلات المحورية في أكثر من موضع، ولكن يجب تأريضها من مكان واحد فقط. ففي حالة الأنظمة البسيطة التي تتكون من كاميرا واحدة وشاشة واحدة، فإن التاريز يكون بجوار الكاميرا، في حين يتم تأريض الكابلات المحورية في المنتصف في الأنظمة المعقدة، ويمكن استخدام أسلاك تليفون في توصيل الكاميرا مع الشاشة التلفزيونية كما بالشكل (٤-١٤) وذلك عند استخدام كاميرا واحدة (الشكل أ)، وأكثر من كاميرا (الشكل ب).



الشكل (٤-١٣)

ثانياً: الشاشات التلفزيونية

لاختيار الشاشة المناسبة تأخذ عدة عوامل في الاعتبار مثل:

– مسافة الرؤية (المسافة بين الشاشة التلفزيونية والمراقب)

– الدقة Resolution

– الظروف البيئية.


وبمعرفة مسافة الرؤية يمكن تحديد أبعاد الشاشة التلفزيونية حيث إن طول قطر الشاشة يساوي 0.2 من مسافة الرؤية، وبخصوص دقة الشاشة فيكفي شاشات تلفزيونية تعمل بعدد 600 خط للمراقبة.

أما بخصوص الظروف البيئية فإن درجة حماية الشاشة التلفزيونية IP يجب أن تناسب المكان التي ستوضع فيه.

ثالثاً: الكابلات المحورية Coaxial Cables

تستخدم الكابلات المحورية في الوصل بين الكاميرات والشاشات التلفزيونية، ويجب أن تكون معاوقة الخواص Character Impedance لها تساوي  $75\Omega$  عند الشاشة لمنع حدوث ارتداد يؤدي لتشويه الصورة. ويجب أن تكون أطوال الكابلات المحورية أقصر ما يمكن، ويجب ألا تمرر بجوار أى كابلات كهرباء.


وعندما تكون البيئة المحيطة بمستوى عالٍ من التداخلات مثل: المناطق الصناعية وخطوط السكك الحديدية والمستشفيات. ينصح باستخدام كابلات محاطة بأكثر



الشكل (٤-١٤)

حيث إن:

4	مستقبل	1	الكاميرا
5	شاشة	2	مرسل
6	أسلاك تليفون بزواج من الموصلات	3	مكرر



الشكل (٤-١٥)

#### ٤/٥ - أنظمة الإنذار بالحريق

تصدر أنظمة الحريق إنذاراً صوتياً عند حدوث حريق وذلك من أجل إخلاء المنطقة التي نشب فيها الحريق استعداداً لإطفاء الحريق، وفيما يلي أهم المنشآت التي تحتاج لنظام إنذار بالحريق:

- ١- المنشآت التي تكون إمكانية حركة الأشخاص فيها محدودة كما هو الحال في المستشفيات ودور العجزة ورياض الأطفال .. إلخ .
- ٢- المنشآت التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص في وقت واحد مثل: المدارس والفنادق والأسواق المجمع وقاعات الاجتماعات ... إلخ .
- ٣- المنشآت التي يتواجد فيها أشياء ثمينة مثل: البنوك والمختبرات والمكتبات والمتاحف .
- ٤- المنشآت التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار مثل: المصانع بأنواعها المختلفة.

ويتكون نظام إنذار الحريق من:

- ١- كاشفات الحريق وتوجد في عدة صور مثل:
- وحدات التشغيل اليدوية .

وعادة يتم تغذية الكاميرا بثلاثة كابلات: الأول للقدرة عند جهته 110V أو 220V، والثاني كابل الإشارة التلفزيونية Video sign، والثالث كابل التحكم في رأس الكاميرا في حالة الكاميرات ذات العدسات المتغيرة الفتحة Auto Iris lens.

#### رابعاً: أجهزة الوصل الذاتية واليدوية Switchers

عند استخدام عدة كاميرات مع شاشة تلفزيونية واحدة يلزم الأمر استخدام جهاز وصل Switcher، ويقوم هذا الجهاز إما بعرض الصور المستقبلية من الكاميرات بطريقة متتابعة لعرض صور الكاميرات الواحدة تلو الأخرى ويمكن ضبط زمن عرض صور كل كاميرا والذي يتراوح ما بين (3:40S).

ويوجد أجهزة وصل بعدد مختلف من القنوات تساوي 6 أو 12 أو 24 أو 36 أو 48 . وبعض أجهزة الوصل والفصل الذاتية Switchers تقوم بتقسيم شاشة التلفزيونية إلى 4 أجزاء لعرض صور 4 كاميرات في آن واحد، أو إلى 16 جزءاً لعرض صور 16 كاميرا في آن واحد. والشكل (٤-١٥) يعرض أحد أنظمة دوائر التلفزيون المغلقة CCTV والذي يتكون من عدد 12 كاميرا تلفزيونية، وجهاز وصل ذاتي ويدوي SW وجهاز تسجيل فيديو VCR ، وشاشتين Monitor فالشاشة الموصلة بمخرج Manual لجهاز الوصل SW تقوم بعرض صور الكاميرات بطريقة متتابعة، في حين أن الشاشة الموصلة بمخرج Auto لجهاز الوصل SW تقوم بعرض صور أحد الكاميرات تبعاً للاختيار وعند حدوث حادثة ما في مجال رؤية أحد الكاميرات تغلق ريشة المحس الخاص بها Alarm contact، فتقوم أجهزة تسجيل الفيديو VCR بتسجيل صور هذه الحادثة وتقوم شاشة الموصلة بمخرج Auto بعرض صور هذه الحادثة في نفس الوقت.

معدل ارتفاع درجة الحرارة المحيطة ، أو ارتفاع درجة الحرارة لقيمة معينة:

أولاً : عند زيادة معدل ارتفاع درجة الحرارة المحيطة

يتمدد الهواء الموجود داخل غرفة بها فتحة ضيقة لتصريف الهواء ، وعند حدوث حريق فإن معدل تمدد الهواء الموجود بداخل هذه الغرفة يكون أكبر من معدل تصريف الهواء من الفتحة الضيقة الموجودة بالغرفة .


وهذا يؤدي لقيام غشاء مطاطي بهذه الغرفة بدفع ريش تلامس الكاشف لغلقتها . وبمجرد انخفاض درجة الحرارة المحيطة بالكاشف تعود ريش الكاشف لوضعها الطبيعي .

ثانياً : عند وصول درجة الحرارة المحيطة لدرجة انصهار عنصرها

نظراً لأن كاشفات درجة الحرارة تحتوى على ياي موضوع فى حالة شد بفعل سلك رفيع مصنوع من مادة قابلة للانصهار . فعند ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط وصولاً لدرجة انصهار هذا السلك يعود الياي لوضعه الطبيعي ، فتصبح ريش المجس مغلقة بدلاً من مفتوحة .

والجدير بالذكر أن هذا النوع من الكاشفات لا يمكن استخدامه بعد انصهار السلك المنصهر بل يجب استبدالها ،

والشكل (٤-١٧) يعرض نموذجاً لكاشف درجة حرارة من صناعة شركة Simplex الأمريكية.



الشكل (٤-١٧)

حيث إن:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | غطاء                           |
| 2 | جوان مطاطي                     |
| 3 | كاشف درجة الحرارة              |
| 4 | قاعدة التثبيت                  |
| 5 | فتحة دخول ماسورة أسلاك التوصيل |

كاشفات درجة الحرارة .

كاشفات الدخان .

٢- أجهزة الإشارة مثل : جهاز الإنذار الصوتي والضوئي .

٣- لوحات البيان عن بعد .

٤- أجهزة الإنذار بالحريق : ويقوم بتحليل الإشارات القادمة من كاشفات الحريق ، ومن ثم إرسال إشارة تشغيل لأجهزة الإشارة عند حدوث حريق ، وتتواجد أجهزة الإنذار بالحريق فى صورتين .

أجهزة إنذار بالحريق من النوع المتكامل .

أجهزة إنذار بالحريق من النوع ذو الموديولات .

٤/٥/١- وحدات التشغيل اليدوية

ويتم تشغيلها يدوياً وذلك بكسر الغطاء الزجاجي لها وجذب يدها لأسفل ، وهذه الوحدات توضع فى مسار الخروج الطبيعي وموزعة فى المنطقة التى حمايتها ،

فيمجرد اكتشاف أحد الأشخاص

وجود حريق بالمبنى يقوم بكسر

الغطاء لأحد وحدات التشغيل

اليدوية ، ثم يجذب ذراعها لأسفل .

والشكل (٤-١٦)

يعرض نموذجاً لأحد وحدات

التشغيل اليدوية .

حيث إن:

1 مكان مفتاح قفل لإعادة يد وحدة

التشغيل اليدوية لأعلى بعد إطفاء الحريق

2 غطاء زجاجي

3 يد تجذب لأسفل عند رؤية الحريق

٤/٥/٢- كاشفات درجة الحرارة

هى أجهزة لها ريش مفتوحة طبيعياً ، وهى تغلق ريشها المفتوحة عند زيادة

تنقسم كاشفات الدخان تبعاً لنظرية عملها إلى:


كاشفات أيونية Ionization Smoke detector

كاشفات كهروضوئية

النوع الأول : الكاشفات الأيونية

وهي تحتوي على غرفة بها لوحين مشحونين كهربياً وعنصر مشع يطلق جسيمات ألفا، والتي تصطدم مع الهواء الموجود في الفراغ بين اللوحين المعدنيين، ويتحرر نتيجة لهذا الاصطدام الكهرونيات وينتج عن ذلك تأين للهواء، وتتجه الأيونات الموجبة (الذرات التي فقدت الكهرونيات) إلى اللوح السالب، في حين تتجه الأيونات السالبة (الذرات التي تكتسب الكهرونيات) إلى اللوح الموجب، ويمر تيار كهربى صغير في الدائرة، وبمجرد حدوث حريق يدخل هذه الغرفة دخان وهو هواء محمل ببعض الجسيمات الناتجة عن الاحتراق وتلتصق هذه الجسيمات مع الأيونات فتعيق حركتها الأمر الذي يقلل من التيار المار في الدائرة، ويوجد بداخل هذه الكاشفات مكبر يكبر فرق الجهد بين اللوحين ويعمل على غلق ريشة الكاشف المفتوحة عند حدوث حريق. والشكل (٤-١٨) يبين فكرة عمل هذا الكاشف في الحالة الطبيعية (الشكل أ)، وأثناء حدوث الحريق (الشكل ب).

حيث إن:




الشكل (٤-١٨)

- 1 فتحة دخول دخان
  - 2 عنصر مشع
- والشكل (٤-١٩) يعرض نموذجاً لكاشف دخان أيونى من إنتاج شركة Simplex الأمريكية.
- حيث إن:

- 1 كاشف دخان أيونى
- 2 قاعدة كاشف الدخان الأيونى
- 3 علبة توصيل كالمستخدمة مع التمديدات الكهربائية


النوع الثانى : الكاشفات الكهروضوئية

ويتكون من مصدر ضوئى مثل : ثنائى مشع LED ينبعث منه الضوء، وكذلك عنصر حساس للضوء مثل : ترانزستور ضوئى Photo Transistor، أو ثنائى ضوئى Photo diode. ففي الوضع الطبيعى يصبح الترانزستور الضوئى كمفتاح مغلق نتيجة لسقوط أشعة ضوئية على قاعدته، ولكن بمجرد انقطاع الشعاع الضوئى نتيجة لمرور ذرات الدخان بين الثنائى المشع والترانزستور الضوئى يتحول الترانزستور الضوئى خالة القطع فتغلق الريشة المفتوحة للكاشف. والشكل (٤-٢٠) يبين فكرة عمل هذا النوع من الكاشفات.



الشكل (٤-١٩)

والشكل (أ) يبين الحالة الطبيعية للكاشف، والشكل (ب) يبين حالة الكاشف أثناء حدوث حريق.




الشكل (٤-٢٠)

والشكل (٤-٢١) يعرض أحد نماذج كاشفات الدخان الكهروضوئية من إنتاج شركة Edwards.

حيث إن: ضاغط اختيار

- 1 لمبة بيان تضىء عند وصول التيار الكهربى
- 2 غلاف بلاستيكى بداخله دائرة الكترونية
- 3 عنق بلاستيكى بداخله فيشة متعددة الأطراف
- 4 مقبس متعدد الأطراف يتم توصيله بفيشة الكاشف
- 5 أطراف توصيل الكاشف



الشكل (٢٣-٤)

إنتاج شركة Edwards الأمريكية.

### ثانياً : جهاز الإنذار الصوتي والضوئي


تتوفر أجهزة الإنذار الصوتي والضوئي التي تعمل عند حدوث حريق بأشكال مختلفة ، ولكنها تتفق في لونها الأحمر وكذلك في صوتها المميز عن أصوات الأجراس الأخرى . وتوضع هذه الأجهزة عادة في أماكن مكشوفة حتى ينتشر صوتها في جميع الاتجاهات ، ويخلف شدة صوتها (بوحدة

الديسيبل DB) تبعاً لمساحة المنطقة المستخدمة فيها . والشكل (٢٣-٤) يعرض أحد نماذج أجهزة الإنذار الصوتي والضوئي من إنتاج شركة Simplex الأمريكية ، حيث يضيء مصباح الحريق FIRE بضوء متقطع ، وكذلك يصدر البوق صوتاً متقطعاً عند حدوث الحريق . وهناك أنواع أخرى من أجهزة الإنذار تكون أجهزة إنذار صوتي فقط ، وهي لا تختلف عن الجرس التقليدي عدا في الحجم واللون الأحمر ، ويصل شدة صوتها إلى (75 DB) .

### ٤ / ٥ / ٥ - جهاز الإنذار بالحريق

أولاً : جهاز الإنذار بالحريق ذات الموديولات وتتكون من :

- ١- موديول التحكم : ويقوم بتحليل الإشارات القادمة من الكاشفات بأنواعها المختلفة وإرسال إشارات تشغيل لأجهزة الإنذار .
  - ٢- موديول الإشارة : وهو يستقبل إشارات تشغيل الأبواق من موديول التحكم .
  - ٣- موديول المناطق : ويزود هذا الموديول بموافقات بين الكاشفات المختلفة ووحدات التشغيل اليدوية مع موديول التحكم .
  - ٤- موديول الريلاي : ويحتوي هذا الموديول على ريليهات إضافية لتشغيل دوائر خارجية عند حدوث الحريق مثل : لوحات البيان عن بعد وفتح الأبواب وتشغيل مضخات الحريق .
- ويمتاز جهاز الإنذار بالحريق ذات الموديولات بإمكانية زيادة عدد موديولات المناطق




الشكل (٢١-٤)

وبصفة عامة تحتاج كاشفات الدخان لاختبارها مرة كل شهر حيث تكون مزودة بضغط اختبار .

### ٤ / ٥ / ٤ - لوحات البيان عن بعد وجهاز الإنذار الصوتي والضوئي


أولاً : لوحات البيان عن بعد

وهذه اللوحات تكون مزودة بمجموعة من لمبات البيان مكتوب على كل لمبة بيان



الشكل (٢٢-٤) :

رقم يشير إلى منطقة معينة في المنشأة التي يتم حمايتها من الحريق ، فعند إضاءة أحد المبات دل على وجود حريق في المنطقة المقابلة ، وبعض هذه اللوحات تكون مزودة بمفتاح لإسكات صوت وحدة إنذار صوت (بوق إنذار) ، والبعض يكون بدون . والشكل (٢٢-٤) يعرض نموذجين لوحات البيان عن بعد من



الشكل (٢٥-٤)

حيث إن:

- |    |  |
|----|--|
| 1  | المصهر الرئيسي                                     |
| 2  | أطراف مصدر القدرة 240 V                            |
| 3  | مصهر مصدر القدرة 2 A                               |
| 4  | مصهر البطارية                                      |
| 5  | ريلاي إضافي بربشة مفتوحة (1-3) و بربشة مغلقة (2-3) |
| 6  | جرس داخلي تياره 0.1 A                              |
| 7  | وحدة استدعاء يدوي موجود على الجهاز                 |
| 8  | الأجراس الخارجية                                   |
| 9  | الكاشفات / ووحدات التشغيل اليدوية للمنطقة 1        |
| 10 | الكاشفات / ووحدات التشغيل اليدوية للمنطقة 2        |


ويتميز هذا الجهاز بإمكانية تثبيته أمام العامة لعدم احتوائه على أى مفاتيح أو ضواغط على وجه الجهاز . وفيما يلي الضواغط التي توجد داخل الجهاز بعد فتح باب الجهاز بمسامير :

وموديولات الإشارة تبعاً لاحتياجات المنشأة .

ثانياً : جهاز الإنذار بالحريق المتكامل

وهذا الجهاز يحتوى على جميع دوائر الموديولات الخاصة بجهاز الإنذار بالحريق ذات الموديولات وذلك فى غلاف واحد .

والشكل (٢٤-٤) يعرض نموذجاً لأحد أنظمة الإنذار بالحريق المتكاملة لمراقبة منطقتين من إنتاج شركة JSB الإنجليزية طراز Firdex 750 . علماً بأن أقصى عدد للكاشفات التي يمكن استخدامها لكل منطقة هو 20 كاشف دخان - حرارة ، فى حين أن عدد وحدات التشغيل اليدوية التي يمكن استخدامها مع كل منطقة غير محدد .



الشكل (٢٤-٤)


وأقصى تيار لوحدة الإنذار الصوتي والضوئي 1A وتعمل عند جهد 24 V ، ويزود هذا الجهاز ببطارية نيكيل كادموم 3 أمبير ساعة ، أو 1 أمبير ساعة . فتختار بطارية 3 أمبير ساعة إذا كانت الفترة الزمنية المطلوب تشغيل الجهاز فيها على البطارية عند انقطاع المصدر الكهربى تساوى (3 : 2) يوم . وتختار بطارية 1 أمبير ساعة إذا كانت الفترة الزمنية المطلوب تشغيل الجهاز فيها على البطارية عند انقطاع المصدر الكهربى تساوى (1/2 : 1) يوم . والشكل (٢٥-٤) يعرض مخطط توصيل هذا الجهاز مع باقى المرفقات .

يظل ثنائي إنذار المنطقة مضيئاً إلى أن يتم إخلاء المنطقة وإطفاء الحريق ، ثم قيام فني الصيانة بالضغط على ضاغط التحرير Reset ، فيعود النظام للحالة الطبيعية .

والشكل (٢٧-٤) يعرض مخطط توصيل نموذج آخر للجهاز إنذار بالحريق من النوع المتكامل والمستخدم لحماية منطقة واحدة من إنتاج شركة JSB الإنجليزية نوع Firdex 900 . ويمتاز هذا الجهاز بإمكانية استخدام وحدات استدعاء يدوية بريش مفتوحة أو بريش مغلقة .

فعندما تكون وحدات الاستدعاء اليدوية بريش مفتوحة توصل بالتوازي معاً ، وإذا كانت بريش مغلقة توصل بالتوالي معاً وهذا مبين بالشكل نفسه .

علماً بأنه يتم تحديد نوعية الريش بمفتاح اختيار ، حيث يوضع على وضع مفتوحة طبيعياً Normally open ، عندما تكون الريش مفتوحة ، في حين يوضع على الوضع Normally close عندما تكون الريش مغلقة .



الشكل (٢٧-٤)

- ضاغط اختيار لاختيار النظام بصفة دورية .


- ضاغط المعرفة لإسكات الإنذار الصوتي .

- ضاغط التحرير لإعادة النظام لوضعه الطبيعي بعد إزالة أسباب الإنذار .

ويوجد على وجه الجهاز خمسة ثنائيات مشعة وهم كما يلي :

Charge	١- ثنائي لشحن البطارية
Alarm Zone 1	٢- ثنائي إنذار بالمنطقة 1
Alarm Zone 2	٢- ثنائي إنذار بالمنطقة 2
Trouble Zone 1	٤- ثنائي مشكلة بالمنطقة 1
Trouble Zone 2	٥- ثنائي مشكلة بالمنطقة 2

علماً بأن ثنائيات الإنذار تضيء عند حدوث حريق ، أما ثنائيات المشاكل فتضيء عند انقطاع التيار الكهربى ، أو وجود فتح أو قصر أو تسرب أرضى فى دائرة المنطقة .  
والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام الريلاى الإضافى لهذا الجهاز فى تشغيل مضخة إطفاء بالطريقة المبينة بالشكل (٢٦-٤) .



الشكل (٢٦-٤)

فبمجرد حدوث حريق تغلق الريشة المفتوحة (1-3) ، فيعمل الكونتاكتور الخارجى K1 ، فيدور محرك المضخة M1 .

فإذا كان الحريق فى المنطقة 1 يضىء ثنائي إنذار المنطقة 1 ، وكذلك يعمل البيوق . وعند قيام فنى الصيانة بالضغط على ضاغط المعرفة Ack ، يتوقف البيوق ، فى حين

## محتويات الشكل :

- 1 أجراس
- 2 وحدات استدعاء يدوية بريش مفتوحة
- 3 وحدات استدعاء يدوية بريش مغلقة
- 4 أطراف المصدر الكهربى
- 5 أطراف دوائر المنطقة
- 6 أطراف الأجراس
- 7 لمبة انقطاع المصدر الكهربى
- 8 ريلاي إضافى
- 9 مفتاح اختيار نوعية ريش وحدات لاستدعاء اليدوية

## ٤ / ٥ / ٦ - تصميم وتنفيذ نظام الإنذار بالحريق

عند تصميم أى نظام إنذار بالحريق يجب تقسيم المنشأة لعدة مناطق Zones وذلك من أجل سهولة معرفة مكان الحريق بسرعة مع أخذ الملاحظات التالية فى الاعتبار :

- ١- ألا تزيد مساحة المنطقة عن  $(2000 \text{ m}^2)$  متر مربع .
  - ٢- لا تغطى المنطقة أكثر من طابق واحد إلا إذا كانت مساحة المنشأة أصغر من  $(300 \text{ m}^2)$  .
- إذا كان هناك حواجز كثيرة فى المنشأة يتم تقسيم المناطق على أساس مدى الرؤية بشرط ألا يزيد طول المنطقة عن 30 m .
- وعند توزيع وحدات التشغيل اليدوية فى المناطق يجب أخذ الملاحظات التالية فى الاعتبار :
- ١- توزع وحدات التشغيل اليدوية فى مسارات الخروج فى مكان ظاهر على ارتفاع 130 cm .
  - ٢- لا تزيد المسافة التى يتطعمها الشخص لأقرب وحدة تشغيل يدوية عن 60 m .
  - ٣- يحتاج كل طابق لوحدة تشغيل يدوية على الأقل .

## وبخصوص توزيع كاشفات الحريق تأخذ الملاحظات التالية فى الاعتبار :

- ١- كاشف الحريق سواء كان دخاناً أو حرارة يغطى مساحة مفتوحة مقدارها  $81 \text{ m}^2$  .
- ٢- المسافة بين أى كاشفين لا تزيد عن 9 m .
- ٣- عند وجود كميرات ساقطة تعامل المساحة بين كل كميرتين ساقطتين على أنها غرفة مستقلة وتحتاج لكاشف حريق مستقل .
- ٤- إذا زاد ارتفاع السقف عن 9 m يجب جعل الكاشف متدلى بحيث لا تزيد المسافة بينه وبين الأرض عن 6 m .
- ٥- لا يزيد عدد الكاشفات فى أى منطقة عن 20 .

## وبخصوص تمديدات نظام الحريق فهناك عدة ملاحظات تأخذ بعين الاعتبار :

- ١- استخدام موصلات نحاس بعزل PVC مساحة مقطعها  $1.5 \text{ mm}^2$  لمدة فى مواسير من الصلب المجلفن .
- ٢- أن يكون فقد الجهد فى تمديدات إنذار الحريق لا تتجاوز 0.5 V ويمكن التأكد من ذلك باستخدام المعادلة 4.1 .

$$A = 4I\rho L \quad \text{mm}^2 \rightarrow 4.1$$

حيث إن :

I	شدة التيار المار
$\rho$	المقاومة النوعية وتساوى 0.0178 للنحاس ، 0.0294 للألومنيوم
L	طول السلك بالمتر

مثال :

إذا كان بوق إنذار صوتى سعته 24 VA ، ويعمل عند جهد 24 V ، فإذا كان طول الموصل المستخدم لتوصيل التيار الكهربى للبوقة من جهاز الإنذار يساوى 30 m .

$$P = IU$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{24}{24} = 1 \text{ A}$$

ويستخدم المعادلة لتعين مساحة مقطع موصلات النحاس اللازمة

$$A = 4 \times 1 \times 0.0178 \times 30 = 2.1 \text{ mm}^2$$

لذلك يستخدم موصل نحاس بعزل PVC مساحة مقطعة 2.5 mm<sup>2</sup>.

#### ٤ / ٦- إضاءة الطوارئ Emergency lighting

يمكن تعريف إضاءة الطوارئ بأنها الإضاءة التي تعمل عند انقطاع التيار الكهربى وهى تستخدم كإضاءة احتياطية أو إضاءة أمنية أو إضاءة إخلاء المباني عند حدوث حريق . وجميع أنظمة إضاءة الطوارئ تستخدم بطاريات ثانوية يتم شحنها أثناء وجود التيار الكهربى واستخدامها فى إضاءة الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربى .

وفيما يلى أهم المصطلحات الفنية المستخدمة فى إضاءة الطوارئ:


#### ١- وحدة العاكس المركزى Central Inverter

وهى وحدة تغذية وحدات إضاءة الطوارئ أثناء انقطاع التيار الكهربى ، وعادة فإن جهد وتردد وشكل موجة التيار الكهربى للعاكس المركزى تختلف عن مثيلتها للمصدر الكهربى الأساسى


#### ٢- النظام المركزى Central System

هو النظام الذى يشتمل على مجموعة من البطاريات لتغذية مجموعة من وحدات إضاءة الطوارئ ، وفى معظم الأحيان تكون لجميع وحدات الإضاءة لىمنى أو لدائرة كاملة بالمبنى .

#### ٣- إشارة خروج Emergency Exit



وهى وحدة إضاءة طوارئ علية أحد رموز الخروج بالإنجليزية مثل :




E أو Exit ، أو Emergency Exit ، أو بالعربية مثل: خروج أو أسهم تشير لاتجاه الخروج .



والشكل (٤-٢٨) يعرض ثلاثة نماذج مختلفة لوحدة إضاءة طوارئ تستخدم فى أغراض إخلاء المباني .

الشكل (٤-٢٨)

والشكل (٤-٢٩) يبين دائرة وحدة إضاءة الإخلاء (الخروج) ، فبمجرد انقطاع التيار الكهربى تصبح ريش الكونتكتور K مغلقة فتتغذى وحدة إضاءة الإخلاء E من البطاريات B ، علماً بأن الدائرة الألكترونية تقوم بشحن البطاريات أثناء تواجد المصدر الكهربى الأساسى .



الشكل (٤-٢٩)

#### ٤- وحدات الإضاءة الدائمة Maintained Luminaire

وهذه الوحدات تعمل بصفة مستديمة . والشكل (٤-٣٠) يبين فكرة عملها . حيث يتم تغذية وحدات الإضاءة الدائمة من محول خفض أثناء وجود التيار

## ٧ - موديول التحكم الداخلي Self Contained Module


وهذا الموديول يشتمل على العناصر الضرورية لتشغيل مصابيح الطوارئ ويتكون من دائرة شحن البطارية A - وحدة كبح Ballast - ريلاي انتقال أوتوماتيكي K.

## ٨ - الإضاءة الاحتياطية Standby lighting

هي جزء من إضاءة الطوارئ المخصصة لتوفير الإضاءة اللازمة عند انقطاع التيار الكهربائي لاستمرارية الحياة الطبيعية في المنشأة.

## ٩ - وحدات الإضاءة الدائمة بنوعين من المصابيح Sustained luminaire

وهذه الوحدات تحتوى على نوعين من المصابيح أحدهما: يعمل من المصدر الكهربائي الأساسى، والثانى: يعمل عند انقطاع التيار الكهربائي الأساسى وذلك من البطاريات.



(الشكل ٣١-٤)

والشكل (٣١-٤) يوضح فكرة عمل وحدات الإضاءة الدائمة ذات النوعين من المصابيح، فأتثناء وجود التيار الكهربائي يعمل المصباح E1، وعند انقطاع التيار الكهربائي يعمل المصباح E2 من البطاريات B. وأثناء وجود التيار الكهربائي يتم شحن البطاريات B بواسطة دائرة الشحن الالكترونية A.

والجديز بالذكر أنه يوجد ثلاثة أنواع من أنظمة الطوارئ وهي كما يلي:

- ١ - نظام النقطة الواحدة.
- ٢ - النظام المركزي الكبير.
- ٣ - النظام المركزي الصغير.


الكهربى ، وعند إنقطاع التيار الكهربى يتم تغذية وحدات الإضاءة الدائمة من البطاريات B.

## ٥ - زمن إعادة انشحن Recharge time

هو الزمن اللازم لشحن البطارية استعداداً لتشغيل وحدات إضاءة الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربى .

## ٦ - وحدات إضاءة الطوارئ المتكاملة Self Contained Luminaire

وتحتوى هذه الوحدات على البطارية B، ودائرة الشحن اللازمة لتشغيل البطارية عند وجود التيار الكهربى A ، وريلاى الانتقال الأتوماتيكي K.



(الشكل ٣٠-٤)

ويستخدم هذا النظام مجموعة وحدات إضاءة طوارئ متكاملة، وتتراوح قدرات مصابيح هذه الوحدات ما بين 2.4W:125W.

مميزات هذا النظام:

- ١ - سهل في التركيب.
- ٢ - لا يحتاج لصيانة.
- ٣ - أقصى خسارة تحدث فيه هو تلف وحدة إضاءة أو تغييرها.

عيوب هذا النظام:

- ١ - ارتفاع سعر وحدة الإضاءة المتكاملة.
- ٢ - تتأثر بدرجات الحرارة العالية.
- ٣ - البطارية لها عمر محدد وتغير مرة على الأقل كل خمس سنوات.

وعادة تكون وحدات الإضاءة المتكاملة مزودة ببطاريات نيكل كادميوم مصممة لتعمل عند درجة 45°C، وهناك أنواع مصممة للعمل في درجات حرارة تصل إلى 65°C، وعادة تزود هذه الوحدات بثنائي يضيء عند وجود مصدر القدرة الأساسي.

والجدير بالذكر أنه ينصح بتوصيل وحدات الإضاءة المتكاملة مع نفس القاطع المستخدم مع وحدات الإضاءة الأساسية.

في حين ينصح بتوصيل وحدات الإضاءة الدائمة والمتكاملة من قاطع مستقل.

والجدول (٢-٤) يعرض الخواص الفنية لبعض وحدات الإضاءة المتكاملة المنتجة بشركة JSB الإنجليزية.


الجدول (٢-٤)

رقم الكتالوج	ساعات التشغيل	مصباح طوارئ	مصباح رئيسي	الفيض الضوئي Lm	المسافة على ارتفاع 2.5m	
					0.2 Lux	0.5 Lux
AF8/1	1	8W(FL)	-	252	11m	8m
AF38/3	3	8W(FL)	2x8W(FL)	252	11m	8m
AF28/3	3	8W(FL)	8W (FL)	252	11m	8m

ويلاحظ من هذا الجدول أن وحدة الإضاءة المتكاملة AF8/1

تحتوي على مصباح طوارئ؛ قدرته 8W نوعه فلورسنت (FL)، ولا تحتوي على مصباح رئيسي وقيمة الفيض الضوئي لمصباح الطوارئ 252Lm والمسافة بين وحدتي إضاءة من نفس النوع AF8/1 للحصول على استضاءة 0.2Lux هي 11m، وللحصول على استضاءة 0.5Lux هي 8m.

كما يلاحظ أن وحدتي الإضاءة AF28/3، AF38/3 كلاهما يحتوي على مصباح طوارئ ومصباح رئيسي؛ ذلك لأن هاتين الوحدتين دائمتي الإضاءة. والشكل (٣٢-٤) يعرض نموذجاً لوحدة إضاءة متكاملة مع مصباحه (الشكل أ) ودائرتها (الشكل ب).



(الشكل ٣٢-٤)

#### ٢ / ٦ / ٤ - النظام المركزي الكبير

يتكون هذا النظام من مجموعة بطاريات سعتها تتراوح ما بين عشرة إلى عدة مئات أمبير ساعة، ويتم شحنها بنظام شحن معد لذلك، ويوضع هذا النظام إما داخل لوحة يمكن تثبيتها مباشرة على الحائط (القدرة الصغيرة)، أو داخل غرفة كاملة (القدرة الكبيرة).

مميزات هذا النظام:

- ١ - تكلفة صغيرة لكل وات من البطاريات.
- ٢ - تحكم دقيق في شحن البطاريات.
- ٣ - إمكانيات عالية في الإضاءة.
- ٤ - عمر طويل للبطاريات.

من الجدول (٣-٤) فإن:


$$K = 1/100$$

وبالتالي فإن معدل تدفق المروحة المطلوبة يساوي:

$$V = 55 \times 12 \times \frac{1}{100} \times 250$$

$$= 1650 \text{ (L/hr)}$$

والشكل (٣٣-٤) يعرض مخطط أحد أنظمة البطاريات المركزية.



(الشكل ٣٣-٤)

حيث إن:

F1 المصهر الرئيسي.

F2, F3 مصهرات حماية دائرة الإضاءة الدائمة.

٥ - لا تؤثر درجات الحرارة العالية على هذا النظام.

٦ - يمكن بسهولة عمل وحدات إضاءة دائمة.

عيوب هذا النظام:

١ - تكلفة تمديد عالية، فهو يحتاج لدوائر مستتمة لتغذية وحدات الإضاءة الخاصة به.

٢ - البطاريات تحتاج لصيانة وتلفها يوقف النظام بأكمله.

٣ - يحتاج لمساحة كافية للتهوية مع استخدام نظام تهوية صناعي مثل: مراوح الشفط.

تهوية النظام المركزي الكبير:-

جميع البطاريات من نوع النيكل كادميوم تيند هيدروجين وأكسجين أثناء الشحن؛ فإذا لم يكن الحيز الموضوع فيه البطاريات كافياً للتهوية باستمرار، فإن الغازات المتولدة تكون خليطاً من الغازات المشتعلة، وهذا يشكل خطورة الحريق إذا لم يتم سحب هذا الخليط باستمرار بواسطة مروحة شفط فالمعادلة 4.2 تعطي سعة مروحة الشفط بوحدة اللتر / ساعة.

$$V = 55 nK AH \rightarrow 4.2$$

حيث إن:

V حجم الهواء المسحوب في الساعة

n عدد الخلايا المطلوب شحنتها

K ثابت يعتمد على أقصى جهد للخلية عند شحنتها

AH السعة الكلية بالأمبير ساعة

والجدول (٣-٤) يعطي قيم الثابت K عند قيم مختلفة لجهود الخلايا


الجدول (٣-٤)

K	1/100	2/100	4/100
جهد الخلية الحمضية النهائي	2.23	2.4	-
جهد الخلية القلوية النهائي	1.4	-	1.55

مثال: بطاريات حمضية سعتها الكلية 250Ah تتكون من 12-لية وجهد

الخلية عند الشحن الكامل 2.23. فما هي سعة المروحة المطلوبة للتهوية.

الطوارئ التي تستخدم مع النظام المركزي الكبير (الشكل أ) يعرض وحدة إضاءة توصل مع أطراف تغذية الإضاءة الدائمة، (والشكل ب) يعرض وحدة إضاءة بمصباحين فلورسنت توصل مع أطراف تغذية الإضاءة الدائمة، (والشكل ج) يعرض وحدة إضاءة بمصباح واحد توصل مع أطراف تغذية إضاءة الطوارئ.



(الشكل ٤-٣٤)

والجددير بالذكر أن بعض الجهات تفضل استخدام نظام مركزي كبير مزود بعكس خرج موجة مربعة يقوم بتحويل خرج البطاريات إلى جهد متردد 220V، وتردد 50HZ، أو حسب طلب الزبون وذلك من أجل:

- ١ - تقليل مساحة مقطع الموصلات المستخدمة.
- ٢ - التقليل من فقد الجهد.

٣ - استخدام نفس وحدات الإضاءة العادية في إضاءة الطوارئ. وأفضل قدرة للمصابيح الفلورسنت التي تعمل مع هذا النظام هي: 40W كإضاءة احتياطية، 8:13W كإضاءة طوارئ لممرات الإخلاء.

والشكل (٤-٣٥) يعرض الدائرة الداخلية لنظام بطاريات مركزي مزود بعكس له خرج موجة مربعة.

F4,F5	مصهرات حماية دائرة الإضاءة غير الدائمة
F6,F7	مصهرات دائرة شحن البطاريات.
H1	لمبة بيان المصدر الكهربى.
A	جهاز أميتر لقياس تيار الشحن.
V	جهاز فولتميتر لقياس جهد البطاريات
L1	ملف خانق
T1	محول دائرة الإضاءة الدائمة.
K	الكونتاكتور الرئيسى الخاص بانقطاع المصدر الكهربى
Q1	المفتاح الرئيسى.
B1	البطاريات المركزية.
FR	ريشة من ريلاي نظام الإنذار بالحريق
A1	موديول الشحن

#### نظرية عمل النظام المركزي:

أثناء وجود التيار الكهربى يعمل الكونتاكتور K على عكس حالة ريشه فيكتمل مسار تيار المحول T1 وتكتمل دائرة شحن البطاريات B1 وتضئ وحدات الإضاءة الدائمة من المصدر الأساسى، وتقوم الدائرة الالكترونية A1 بتنظيم تيار شحن البطاريات. وعند انقطاع التيار الكهربى تعود ريش الكونتاكتور K1 لوضعها الطبيعى فينقطع مسار تيار المحول T1 وتتصل وحدات الإضاءة الدائمة وغير الدائمة بالبطاريات B1.

وعند حدوث حريق فى المبنى يعمل الريلاى FR فيفتح ريشته المغلقة فينقطع مسار تيار الكونتاكتور K1، وتباعاً ينقطع مسار تيار المحول T1 وتتصل كل من وحدات إضاءة انطوارئ الدائمة وغير الدائمة بالبطاريات تماماً مثلما حدث عند انقطاع مصدر الكهربى الأساسى.

والشكل (٤-٣٤) يعرض الدائرة الداخلية لعدة أنواع من وحدات إضاءة

## نظرية التشغيل:

عند وجود التيار الكهربى الأساسى وغلقت المفتاح الرئيسى Q، تقوم دائرة الشحن A1 بشحن البطاريات المركزية B، ويعمل الكونتاكتور K2 لتوصيل التيار الكهربى لوحدة الإضاءة الدائمة من المصدر الأساسى. وعند إنقطاع التيار الكهربى الأساسى تقوم الدائرة الالكترونية A2 بتشغيل الكونتاكتور K1 لتوصيل البطاريات المركزية B مع دخل العاكس A3، فيقوم العاكس بتحويل جهد البطاريات من جهد مستمر إلى جهد متردد يساوى 220V، وفى نفس الوقت يفصل الكونتاكتور K2 ليسمح بتغذية وحدات الإضاءة الدائمة من العاكس A3.

والجدير بالذكر أنه يوجد أنظمة مركزية كبيرة بعاكس قدرتها تتراوح ما بين (0.5:9KW).

### ٣/٦/٤ - النظام المركزى الصغير

هذا النظام هو خليط من النظامين السابقين حيث يستخدم بطاريات مركزية لتغذية وحدات إضاءة الطوارئ المجمعة فى مكان واحد، فى حين تستخدم وحدات إضاءة طوارئ متكاملة كنقاط إضاءة متناثرة. وعادة يكون بطاريات النظام المركزى الصغير من النوع المحكم الغلق الذى لا ينتج عنه غازات، ويتواجد هذا بقدرات تصل إلى 360W، وتعمل عند جهد 24V، لمدة ثلاث ساعات عند انقطاع المصدر الكهربى الأساسى أو 720W، وتعمل عند جهد 24V لمدة ساعة واحدة عند انقطاع المصدر الكهربى الأساسى.

### مميزات هذا النظام:


- انخفاض تكلفة شبكة التوزيع.
- منخفضة السعر ولا تحتاج لصيانة.

### عيوب هذا النظام:

- عمر البطاريات يتراوح ما بين 4:7 سنوات، وينصح بتغيرها كل خمس سنوات.
- يحتاج التوزيع لكابلات خاصة.

## حيث إن:

A1	دائرة شحن
A2	دائرة الفصل عند انقطاع التيار الكهربى الأساسى
A3	عاكس
F1	مصهر المصدر الرئيسى
F2	مصهر حماية الفولتميتر
F3,F4	مصهرات حماية البطاريات
F5	مصهر حماية خرج العاكس
SQ1	مفتاح نهاية مشوار يغلق عند قفل باب النظام المركزى للبطاريات
K1,K2	كونتاكتورات توصل عند وجود التيار الكهربى الأساسى والعكس صحيح
C1	مكثف لتحسين معامل القدرة
B	البطاريات المركزية
A	أميتر لقياس تيار الشحن
V	فولتميتر لقياس جهد الشحن



(الشكل ٤-٣٥)

والجددير بالذكر أن المفاضلة بين الأنظمة الثلاثة السالفة الذكر في غاية الصعوبة،  
لان لكل نظام مميزاته وعيوب.

وأهم العوامل التي تراعى عند اختيار النظام المناسب للاستخدام هو :

– عدد نقاط إضاءة الطوارئ المطلوبة.

– سعر الشراء.

– تكلفة التركيب.

– تكلفة الصيانة.

وعلى كل حال فإنه ينصح باستخدام نظام النقط المنفردة في المنشآت التي تحتوي على عدد نقاط إضاءة، يتراوح ما بين 10:12 نقطة، وأيضاً ينصح باستخدام نظام النقط المنفردة في الفنادق.

٤ / ٦ / ٤ – البطاريات

تنقسم البطاريات إلى نوعين وهما :

– بطاريات الرصاص الحمضية.

– بطاريات النيكل كادميوم القلوية.

أولاً: بطاريات الرصاص الحمضية:

جهد الخلية المقتن هو 2V، ويصل جهد الخلية عند الشحن الكامل 2.2V، في حين يصل جهد الخلية عند التفريغ الكامل إلى 1.8V.

وتنقسم البطاريات الحمضية إلى:

١ – بطاريات محكمة الغلق وفيما يلي أهم مميزاتها:

– لا تحتاج لصيانة وتشحن بسرعة.

– سعرها رخيص وتتوفر بسعات تصل إلى 63 أمبير ساعة.

ويعاب على البطاريات المحكمة الغلق ما يلي:

– عمرها يتراوح ما بين 7: 4 سنوات.

– يصل الفقد إلى 80% بعد 4:5 سنوات استخدام.

– تتلف إذا تركت بدون شحن، وتتلف إذا وصلت درجة الحرارة المحيطة إلى 45°C.

٢ – بطاريات مفتوحة، وتتواجد بسعات تصل إلى عدة مئات من الأمبير ساعة ويندرج تحتها الأنواع التالية:

– بطاريات بألواح أنبوية.

– بطاريات بألواح معجونة.

والجدول (٤-٤) يعقد مقارنة بين هذه الأنواع الثلاثة.

الجدول (٤-٤)

بطاريات بألواح معجونة	بطاريات بألواح أنبوية	بطاريات بألواح بلاستي
عمرها يصل إلى 10 سنوات	عمرها يصل إلى 10:12 سنة	عمرها يصل إلى 20 سنة
تقل سعتها بالتقدم	تقل سعتها بالتقدم	تقل سعتها بالتقدم
رخيصة السعر	رخيصة السعر	رخيصة السعر
صغيرة الحجم	صغيرة الحجم	صغيرة الحجم
تتلف إذا تركت بدون شحن	تتلف إذا تركت بدون شحن	تتلف إذا تركت بدون شحن

ثانياً: البطاريات النيكل كادميوم القلوية

جهد الخلية يساوي 1.2V، ويصل جهد الخلية عند الشحن الكامل إلى 1.4V،

في حين يصل جهد الخلية عند التفريغ الكامل إلى 1.0V.

وتنقسم بطاريات النيكل كادميوم القلوية إلى:

١ – بطاريات محكمة الغلق.

٢ – بطاريات مفتوحة.

والجدول (٥-٤) يعقد مقارنة بين هذين النوعين.

#### الجدول (٤-٥)

بطاريات النيكل كادميوم المحكمة الغلق	بطاريات النيكل كادميوم المقترحة
- عمرها يتراوح ما بين 7: 4 سنوات.	- عمرها يتراوح ما بين 20:25 سنة.
- درجة الحرارة القصوى للأنواع القياسية 40°C	- أدلة ممتاز في مدى كبير من درجات الحرارة.
- والأنواع خاصة 65°C.	-
- لها عمر ثابت حتى ولو لم تشحن.	- لها عمر ثابت حتى ولو لم تشحن
- لاحتياج لصيانة.	- لاحتياج لصيانة
- مرتفعة السعر.	- سعرها مرة ونصف سعر بطاريات بلانتي
- صعوبة شحنها بسرعة.	- الحمضية المكافئة لها في السعة.
	- تحتاج لنظام شحن معقد للشحن السريع.

#### ٤ / ٦ / ٥ - اختبار أنظمة إضاءة الطوارئ

يجب تخصيص شخص مسئول عن اختبار وصيانة نظام إضاءة الطوارئ في المبنى.

والجدير بالذكر أن خطوات الصيانة الدورية والوقائية تعطى عادة من قبل الشركة المصنعة. أما بخصوص اختبار أنظمة إضاءة الطوارئ فيجب اختيار الوقت المناسب لذلك، فيخصوص أنظمة الساعة الواحدة ينصح بعمل الاختبار في الصباح، حيث يكون باقى اليوم متاح لإعادة الشحن، فى حين أن أنظمة الثلاث ساعات ينصح بعمل اختبار لها فى نهاية يوم الخميس؛ لأن يوم الجمعة عطلة رسمية.

وفيما يلى توصيات الاختبار المطلوبة لكل من نظام النقطة الواحدة ونظام البطاريات المركزية:

١- يومياً اختبار ضوء مبين الشحن.

٢- شهرياً اختبار عمل النظام لفترة قصيرة لاتتعدى ربع زمن التشغيل.


٣- كل ستة شهور اختبار النظام لفترة زمنية كاملة.

وأثناء كل اختبار يجب التأكد من أن إضاءة الطوارئ تعطى الإضاءة المطلوبة، وعند انتهاء الاختبار تأكد من أن عملية الشحن تتم على مايرام.

وينصح عادة بإعادته اختبار النظام مرة ثانية بعد 24 ساعة، أو 40 ساعة من اختبار الشهور الستة، أو اختبار الثلاث سنوات.

والجدير بالذكر أنه ينصح بعمل اختبار على نظام البطاريات المركزة مرة كل ستة شهور مع تجنب التفريغ الكامل للبطاريات؛ لأن ذلك يقلل من عمر البطاريات، وعادة تزود أنظمة البطاريات المركزية بمفتاح وصل وفصل للمصدر الكهربى الأساسى من أجل الاختبار.

أما بخصوص أنظمة النقطة الواحدة فيمكن عمل اختبار لها بمحاكاة انقطاع التيار الكهربى عنها، ولكن هذا غير عملى، وينصح عادة باستخدام الدائرة بالشكل (٤-٣٦) من أجل عدم فصل الإضاءة الأساسية. فعند الحاجة لنظام إضاءة الطوارئ ذات النقطة الواحدة يوضع المفتاح S على وضع 2 فتضىء وحدات الإضاءة، وفى نفس الوقت يعمل الجرس الرنان للتنبيه بأن هذا الوضع ثانوى ولايد من العودة لوضع الشحن (الوضع 1) للمفتاح S1.



(الشكل ٤-٣٦)

#### ٤ / ٧ - الستيرالات الخاصة

تعتبر الستيرالات الخاصة من الأشياء الضرورية لمعظم المنشآت الصناعية والتجارية والعامه، على سبيل المثال: الفنادق والمستشفيات والمصانع والمباني الإدارية... إلخ، وذلك من أجل إجراء الاتصالات الداخلية؛ علماً بأن الاتصالات الداخلية تتم بدون

حيث إن:


- 1 السنترال الداخلي الأتوماتيكي
- 2 تحويلة
- 3 تليفونات داخلية
- 4 علب توصيل
- 5 خطوط خارجية توصل بالسنترال المركزي للمدينة

والجدير بالذكر أن بعض التليفونات المستخدمة في شبكة السنترال الداخلي تكون مزودة بإمكانية حديث بدون رفع سماعة، أو حديث بسماعة لا سلكية، وكذلك نقل أي رسالة كلامية من أي تليفون داخلي بدون رفع السماعة إلى سماعة باقى التليفونات الداخلية المنتمة للسنترال الداخلي.

وهذا الأمر يجعل من الممكن الاستغناء عن نظام الكهروضوئيات الذي كان يستخدم في الماضي في المباني الإدارية والفنادق.

ونوجه القارئ إلى أن معدل التقدم في السنترالات الداخلية سريع جداً بالحد الذي لا يدع لنا الفرصة للخوض في هذا الموضوع، ويمكن للقارئ الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا الموضوع من كتالوجات الشركات المصنعة للسنترالات الخاصة.

والشكل (٣٨-٤) يعرض مخطط توزيع شبكة سنترال داخلي لمجموعة مباني كبيرة.



(الشكل ٣٨-٤)

٢٤٥

مقابل لسنترالات المدنية.

ويمكن تقسيم السنترالات الخاصة إلى:

١- سنترالات داخلية يدوية.

٢- سنترالات داخلية أتوماتيكية.

ويتراوح عدد التليفونات الداخلية في أنظمة السنترالات الخاصة ما بين 2 تليفون حتى عدد لانهاى من التليفونات الداخلية.


أولاً: السنترالات اليدوية:

مع هذا النوع من السنترالات يتم إجراء أى اتصال خارجى بين أى تليفون داخلي بواسطة عامل التحويل اليدوية، وهذا النوع من السنترالات نادراً ما يستخدم في نوقت نراهن.

ثانياً: السنترالات الأتوماتيكية:

مع هذا النوع من السنترالات يمكن إجراء اتصال خارجى بواسطة أى تليفون داخلي ذاتياً، حيث يتم فتح مسار الاتصال الخارجى بواسطة البدء برقم معين وليكن صفراً. في حين يتم إجراء أى اتصال بين تليفون خارجى مع تليفون داخلي ينتمى لهذا السنترال المحلى إما مباشرة بضمرب رقم التليفون الخارجى لهذا السنترال، ثم ضرب رقم الامتداد للتليفون الداخلي، أو من خلال عامل التحويل.

والشكل (٣٧-٤) يبين تركيب نظام سنترال داخلي أتوماتيكي بسيط.



(الشكل ٣٧-٤)

٢٤٤

## ٤ / ٨ - هوائى التليفزيون

يعمل هوائى التليفزيون على نقل الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة فى الجو والقادمة من محطات الإرسال إلى جهاز الاستقبال (جهاز التليفزيون).

والجدير بالذكر أن موضوع الهوائيات من الموضوعات المعقدة والتي تحتاج إلى دراسة عميقة، ولكننا لن ندخل فى تفاصيل عن تصميم الهوائيات، ولكن فقط عن استخدامها، ويمكن تقسيم هوائيات الاستقبال من حيث نوعية الخدمة إلى:

١ - هوائيات خاصة private Antenna وهذه الهوائيات تخص جهاز تليفزيون واحد.

٢ - هوائيات عامة Communal Antenna وهذه الهوائيات تخص مجموعة من أجهزة التليفزيونات.

ويعد الهوائى الذى يثبت على عمود والمعروف بالهوائى الثنائى القطب Dipole من أبسط الهوائيات، وهذا الهوائى قادر على استقبال الموجات من اتجاهين، وعادة يكون طول هذا الهوائى مساوياً نصف الطول الموجى للموجة المطلوب استقبالها، فلاستقبال موجة TVI والتي طولها يتراوح ما بين (4.4m : 6.35) يجب أن يكون طول الهوائى يتراوح ما بين (2.2m : 3.17)، وبإضافة موجة Director وعاكس Reflector للهوائيات الثنائية القطب نحصل على هوائيات متعددة العناصر أكثر حساسية لاستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، وأهم الموجات التى يستقبلها التليفزيون هي الموجات TVI وطولها (4.4m : 6.35)، وTVIII وطولها (1.3m : 1.7) ، وTVIV وطولها (0.48m : 0.64)، وTVV وطولها (0.38m : 0.48).

والشكل (٤ - ٣٩) يعرض أبسط نموذجين للهوائيات التى تثبت على عمود مثل: الهوائى الثنائى القطب (أ)، والهوائى الثنائى القطب المتعدد العناصر (ب).

حيث إن:

1	هوائى ثنائى القطب	1	ثغرة هوائية 3mm
2	موجة	2	ركيزة عازلة
3	عاكس	3	كابل توصيل مقاومته 70/89Ω
4	عمود تثبيت الهوائى		


حيث إن:

1	سنترال داخلى خاص
2	تحويلة
3	لوحة توزيع رئيسية
4	لوحة توزيع المبنى الأول
5	لوحة توزيع المبنى الثانى
6	لوحة توزيع المبنى الثالث
7,8,9	لوحات توزيع الأدوار الأولى فى المباني 1,2,3
10,11,12	لوحات توزيع الأدوار الثانية فى المباني 1,2,3
13,14,15	لوحات توزيع الأدوار الثالثة فى المباني 1,2,3
16,17,18	لوحات توزيع الأدوار الرابعة فى المباني 1,2,3
19	خطوط خارجية متصلة بسنترال المدينة

ويحتاج السنترال الداخلى لمصدر جهد مستمر 60V أو 48V أو 24V، وهذا جهد يمكن الحصول عليه من مصادر قدرة منفصلة فى حالة السنترالات الكبيرة، أو مصدر قدرة داخلى فى السنترالات الصغيرة.

وأحياناً يلزم الأمر استخدام بطاريات لإمكانية تحديث الداخلى عند انقطاع تيار الكيربى خصوصاً للأغراض الأمنية مثل الحريق.

وعادة تستخدم موصلات قطرها 0.6mm أو 0.8mm فى توصيل التليفونات مع السنترال الداخلى، ويجب ألا تقل المسافة بين خطوط التليفونات وخطوط الكهرباء عن 15cm، وتمرر عادة أسلاك التليفونات فى مواسير PVC قطرها 20mm.




الشكل (٤ - ٤٠)


٣ - عند تثبيت مصفوفة من الهوائيات على عمود واحد يجب تحقيق الأبعاد المبينة بالشكل (٤١ - ٤).

حيث إن:

- المسافة الصغرى بين الهوائيات المتجاورة  $a$
- طول العمود المثبت عليه الهوائيات  $L$
- ويلاحظ أن ارتفاع الجزء الذي يتم تثبيته من العمود في المبنى يجب ألا يقل عن  $0.2L$ .
- والجدول (٤ - ٦) يعطى قيم  $a$  لأنواع مختلفة من الهوائيات بالمتري.



الشكل (٤١ - ٤)



الشكل (٤ - ٣٩)

والجدير بالذكر أن الهوائى الثنائى القطب يصنع بصورة ملفوفة، ولقد لجأت الشركات المصنعة إلى زيادة حجم الهوائيات للتحسين من خواصها، بل وأوجدت أنواعاً مختلفة من الهوائيات كل منها له نطاق محدد للموجات التى يستقبلها، والشكل (٤٠ - ٤) يعرض أنواعاً مختلفة من الهوائيات المتعددة العناصر.

توجد عدة تعليمات تأخذ فى الاعتبار عند تثبيت الهوائيات ذات العمود فوق المنازل وهم كما يلى:

١ - أن تكون المسافة بين هوائى التليفزيون وأقرب خط هوائى للتيار الكهربى لا تقل عن  $3.3m$ .


٢ - يجب تأريض العمود الحامل للهوائى بسلك من النحاس مساحة مقطعة  $6mm^2$ .

الهوائي الأول / الهوائي الثاني	TVI	TVIII	TVIV	TVV
TVI	2.5	1.4	0.8	0.8
TVIII	1.4	0.8	0.8	0.8
TVIV	0.8	0.8	0.6	0.5
TVV	0.8	0.8	0.5	0.5

فمثلاً: المسافة بين هوائى يستقبل موجات TVIV، وهوائى يستقبل موجات TVI يجب أن تقل عن 0.8m.

واجدير بالذكر أنه إذا كانت المنطقة التى يستخدم فيها الهوائى بها إرسال ضعيف (موجات كهرومغناطيسية ضعيفة) يمكن استخدام مكبر Amplifier للهوائى، وإذا كانت محطات الإرسال المرغوب فيها فى اتجاه مختلف عن اتجاه الهوائى يجب تغيير اتجاه الهوائى ليكون فى اتجاه محطة الإرسال المرغوب فيها، ويمكن الاستعانة بمحرك دوار يثبت عليه الهوائى، يتم التحكم فيه بوحدة تحكم موجودة فى المنشأة لتوجيه الهوائى فى أى اتجاه مرغوب آلياً.

٤ - نوصول للأداء الأمثل للهوائى يجب أن تكون التنازعة الداخلية للهوائى ونذى يعتبر كمصدر جهد مساوية معاوقة جميع التركيبات الكهربائية للهوائى وصولاً لجهاز التليفزيون، وعادة تكون معاوقة الهوائيات التجارية تكون إما 75Ω أو 300Ω، وكذلك فى الكابلات المستخدمة مع الهوائيات تكون معاوقتها 75Ω أو 300Ω وتوجد هذه الكابلات فى صورتين؛ النوع المبسط ويندر استخدامها فى الوقت الراهن، والنوع عكورى. والشكل (٤ - ٤٣) يعرض شكل كابلات الهوائيات المبطة (الشكل أ) والمخورية (الشكل ب).




الشكل (٤ - ٤٢)

٥ - عند الحاجة لتغذية أكثر من برينة تليفزيون داخل الشقة الواحدة يلزم استخدام مكبر Amplifier.

٦ - عند استخدام مصفوفة من الهوائيات لتغذية شقة واحدة يلزم استخدام مرشح ربط Coupling filter.

ولتثبيت هوائى عام لعمارة ما يجب اختيار مكان التثبيت المناسب البعيد عن المداخل والخطوط الكهربائية الهوائية. والشكل (٤ - ٤٣) يعرض هوائى عام لمنشاء ست طوابق ويكل طابق أربع شقق.



الشكل (٤ - ٤٣)

حيث إن:

W1	هوائى لاستقبال موجات TVIV
W2	هوائى لاستقبال موجات TVIII
W3	هوائى لاستقبال موجات TVIV/V
A	مكبر
B	علبة تفرع

علماً بأن برايز الهوائيات X6, X12, X18, X24 مزودة بمقاومة، وباقي البرايز بدون مقاومة (عادية)، وتمدد كابلات الهوائيات داخل مواسير PVC قطرها 20mm وصولاً للبرايز.

#### ٤ / ٩ - أنظمة تكييف الهواء Air Condition systems

يمكن تقسيم أنظمة التكييف إلى:

١ - أنظمة تكييف مركزية.

٢ - وحدات تكييف موضعية وتنقسم إلى:

أ - وحدة تكييف شباك أو حائط Window unit.

ب - كابينة تكييف Cabinet unit.

ج - وحدة تكييف من النوع المشقوق Split unit.

أما بخصوص أنظمة التكييف المركزية فتستخدم في المباني المركزية لتكييف المبني بأكمله حتى توضع عناصر نظام التكييف المركزي في غرفة الميكانيك Me- chanical room، ويتم الربط بين نظام التكييف المركزي والغرف المختلفة بالمنشأة بواسطة مجموعة من القنوات Ducts.

والجدير بالذكر أن نظام التكييف المركزي موضوع كبير يحتاج لدراسة منفصلة، ولن نتعرض له في هذا الكتاب، أما بخصوص وحدات التكييف الموضعية فهي تستخدم على نطاق واسع في تكييف غرفة واحدة مثل:

غرف المكاتب والمحلات التجارية والورش وغرف الفنادق وغرف الاجتماعات والمطاعم الصغيرة وغرف المستشفيات والمختبرات.... إلخ.

وبصفة عامة فإن وحدة التكييف الموضعية تكون وحدة متكاملة وتتكون من:

- المبخر Evaporator، وهو المسئول عن تبريد الغرفة في الصيف أو تسخين الغرفة في الشتاء.

- المكثف Condenser، وهو المسئول عن تبريد غاز الفريون.

- الضاغط Compressor، وهو المسئول عن ضغط غاز الفريون.

- وسيلة التمدد الحرارى (أنبوبة شعرية - صمام تمدد).

والجدير بالذكر أن التسخين يتم عادة إما بعكس دورة التبريد، أو باستخدام سخان كهربى مع وحدة المكثف الموضعى، وتتوافر وحدات التكييف الموضعية بقدرات تبريد مختلفة، حيث يطلق على وحدة التبريد المستخدمة بطن تبريد Ref. Ton، وعلى كل حال فإن الطن تبريد يعادل تقريباً 1.5KW، ولمعرفة قدرة التبريد لجهاز التكييف اللازم لتكييف غرفة ما نحتاج إلى حساب حمل التبريد Cooling load، والذي يعتمد على عوامل كثيرة أهمها:

- الحرارة المنتقلة من الغلاف الجوى إلى الغرفة تبعاً لدرجة حرارة الغلاف الجوى.

- الحرارة المنتقلة من الأشخاص الموجودين بالغرفة.


- الحرارة المنتقلة من أشعة الشمس للغرفة.

وهذا يحتاج لكثير من الحسابات ولا مجال لسردها في هذا الكتاب، ولكن لحسن الحظ توجد طريقة تقريبية لمعرفة قدرة التبريد لأجهزة التكييف بالاستعانة بالجدول (٤ - ٧).

نوع المبنى	طن تبريد لكل متر مربع	وات لكل متر مربع
المكاتب الكبيرة	0.05	75
المكاتب الصغيرة	0.033	55
غرف تدريس	0.05	75
مخازن تجارية	0.054	81
غرف مرضى فى المستشفيات	0.043	65
غرف الفنادق	0.043	65
السكنى	0.054	81
الورش والمصانع	0.043	65
المساح	0.06	90
المخيمات التجارية	0.06	90
سوبرماركت	0.043	65
غرف كمبيوتر	0.072	108
مطاعم	0.11	165

١/٩/٤ - أجهزة تكييف نوع الشباك

الشكل (٤ - ٤٤) يعرض طريقة تثبيت جهاز تكييف نوع الشباك على جدار رقيق (الشكل أ)، وعلى جدار سميك (الشكل ب).



الشكل (٤ - ٤٤)

حيث إن:

- 1 حائط
- 2 مانع تسرب (سليكون)
- 3 مكيف
- 4 بريزة بمفتاح
- 5 حامل
- 6 ميل 15° لمنع دخول المطر إلى الداخل
- 7 ميل 3° لضمان خروج ماء التكثيف إلى الخارج

وعند تثبيت جهاز تكييف من نوع الشباك يجب تحقق الشروط التالية:

١ - ألا يكون الجهاز موجه مباشرة على الأشخاص.

٢ - ألا يكون الجهاز فى متناول أشعة الشمس.


٣ - أن يكون الجهاز مائلاً بزواوية 3° درجات جهة الشارع لتصريف الماء المتكاثف من المكثف.

٤ - يتم تغذية الجهاز إما من بريزة بتيار مناسب مع استخدام مفاتيح تشغيل الجهاز فى التشغيل والفصل، أو يتم تغذية الجهاز من بريزة ومفتاح تشغيل وفصل إذا كان الجهاز ليس فى متناول الأشخاص، ويخصص لكل جهاز قاطع حماية تياره المثبت لا يقل عن تيار تشغيل الجهاز.

٢/٩/٤ - أجهزة التكييف من النوع المشقوق Split units

تتكون هذه الأجهزة من وحدتين، الوحدة الخارجية وتحتوى على المكثف والضاغط ووسيلة التمديد، والوحدة الداخلية، وتحتوى على المبخر ومروحة، ويتميز هذا الجهاز بأنه أقل إزعاجاً من جهاز التكييف نوع الشباك ويتواجد بقدرات أكبر. وعادة يتم تثبيت الوحدة الخارجية إما على جدار المبنى أو بجوار المبنى فى حين تثبت الوحدة الداخلية على جدار الغرفة المطلوب تكييفها مع عدم تعدى المسافة بين الوحدة الداخلية والخارجية 7m، ويتم توصيل الفريون بين الوحدة الداخلية والخارجية بخرطوم معزول حرارياً.

والشكل (٤ - ٤٥) يعرض طرق تثبيت جهاز تكييف من النوع المشقوق.  
 ففي الشكل (أ) يجب ألا تقل المسافة بين الوحدة الداخلية والحائط عن 1cm،  
 ولا يقل الارتفاع عن الأرض عن 15cm.  
 وفي الشكل (ب) يجب أن يكون كلٌّ من الوحدة الداخلية والخارجية في  
 مستوى واحد.  
 وفي الشكل (ج) يجب أن تكون المسافة بين الوحدة الداخلية والحائط لا تقل  
 عن 15cm.  
 وفي الشكل (د) يجب ألا يقل ارتفاع الوحدة الخارجية عن الأرض عن 4cm.



## الباب الخامس تركيبات الأماكن الخاصة

## تركيبات الأماكن الخاصة

### ١/٥ - مقدمة

يوجد بعض الأماكن التي تحتاج لمتطلبات خاصة في التركيبات الكهربائية، وكذلك تحتاج لتوعية خاصة من المعدات الكهربائية، ويمكن تقسيم تركيبات الأماكن الخاصة إلى:


- ١ - التركيبات المؤقتة.
- ٢ - تركيبات الأماكن الزراعية.
- ٣ - التركيبات في حمامات السباحة.
- ٤ - التركيبات في الأماكن الملتهبة أو المعرضة للانفجار.
- ٥ - التركيبات الكهربائية في المستشفيات.

### ٢/٥ - التركيبات المؤقتة

تستخدم التركيبات المؤقتة في المشاريع المعمارية التي مازالت تحت الإنشاء؛ حيث تحتاج هذه المشاريع لمصدر تيار كهربى للإضاءة، وكذلك لتشغيل المعدات الإنشائية المختلفة.


والجدير بالذكر أنه يشترط في المعدات المستخدمة في هذه الأماكن أن يكون لها تركيب قوى يتحمل ظروف العمل الصعبة، وحيث إن فنيى الكهرباء لا يكونون متواجدين بصفة مستديمة في الموقع؛ لذلك يجب استخدام قواطع دائرة مصغرة لمصادر تغذية التيار الكهربى، وكذلك حماية أخرى من التسرب الأرضى، وعادة يتم تغذية لوحات مواقع العمل إما من مجموعة مولدات ديزل لمزيد من التفاصيل إرجع للجزء الرابع في هذه الموسوعة، أو من شبكة الكهرباء المحلية، ويجب أن يكون كابل تغذية لوحات توزيع الموقع مدرعاً ومزوداً بحماية من الماء، وكذلك يجب أن تكون لوحة توزيع الموقع مغلقة. ولا يستطيع أى شخص غير مسموح له بفتحها.

والشكل (١ - ٥) يبين نموذجاً لأحد لوحات توزيع الموقع.



الشكل (١-٥)

والشكل (٢ - ٥) يبين الدائرة الداخلية لأحد لوحات توزيع الموقع.




الشكل (٢-٥)

ويلاحظ أن هذه الدائرة تحتوي على قاطع دائرة مصغر رئيسي F1، وقاطع تسرب أرضي رئيسي لحماية الأشخاص F2، وأربعة قواطع توزيع F6 : F9 لأربعة برايز CEE (براييز صناعية) ثلاثية الأوجه، وكذلك ثلاثة قواطع توزيع أحادية الوجه F3 : F5

لثلاثة برايز CEE وجه واحد.

والشكل (٣ - ٥) يعرض نموذجاً لفيشة وبريزة CEE.



الشكل (٣-٥)


والجدير بالذكر أن لون برايز وفيش CEE يعطى بياناً عن جهد التشغيل. والجدول (١ - ٥) يبين العلاقة بين اللون وجهد التشغيل.

الجدول (١ - ٥)

اللون	أسود	أحمر	أزرق	أصفر	أبيض	بنفسجى
الجهد	500	380	220	110	50	25

وتتميز هذه البراييز بأنها مزودة بمجرى لإمرار دليل في الفيشة، بحيث لا يمكن وضع فيشة CEE جهد 220V في بريزة CEE جهد 380V والعكس بالعكس.

وفي بعض الأحيان ينصح بتغذية المعدات الكهربائية المحمولة والمستخدمة في الموقع مثل الدريل الكهربى من خلال محول خفض 220/110V. والشكل (٤ - ٥) يعرض دائرة تغذية المعدات المحمولة بمصدر من خلال محول خفض 220/110V.




الشكل (٤-٥)

والجدير بالذكر أن التركيبات الكهربائية المحمولة يجب أن تفحص باستمرار كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

### ٣/٥ - التركيبات في الأماكن الزراعية

تكمن الخطورة في الأماكن الزراعية من تأثير الرطوبة التي توجد في الأرض والتي تزيد من احتمالية الصدمة الكهربائية، سواء للإنسان أو الحيوان، وكذلك من الأبخرة المتطايرة من روث المواشى والقابلة للاشتعال، وأيضاً من ذرات التبن المتطايرة والقابلة للاشتعال، لذلك يجب مراعاة ذلك عند اختيار الأجهزة المستخدمة، ففي الأماكن الرطبة تستخدم مفاتيح وبرايير ووحدات إضاءة محكمة الغلق، وفي الأماكن المعرضة للانفجار تستخدم خامات مقاومة للانفجار، بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض المتطلبات في هذه الأماكن مثل:

١ - استخدام قواطع تسرب أرضي ELCB'S لحماية الإنسان والحيوان في الأماكن الرطبة مع استخدام نظام TT بالطريقة المبينة بالشكل (٥ - ٧).




الشكل (٥ - ٧)

٢ - عمل شبكة معادلة جهد Potential equalization حيث يتم توصيل جميع الأجزاء المعدنية في المنشأة حتى شبكة حديد الخرسانة مع القطب الأرضي كما بالشكل (٥ - ٨).


ويلاحظ أن الجهد الذي يتعرض له شخص يلامس خرج المحول مع الأرض هو 55V، وهذا الجهد آمن على الإنسان.

والشكل (٥ - ٥) يعرض دائرة أخرى مستخدمة في خفض الجهد في الموقع، وتستخدم هذه الدائرة مع المعدات المحمولة ذات العزل المزدوج (ارجع للكتاب الأول من الموسوعة).




الشكل (٥ - ٥)

والشكل (٥ - ٦) يعرض نموذجاً للمحولات المحمولة المستخدمة في الموقع لتغذية المعدات المحمولة:



الشكل (٥ - ٦)




الشكل (٥ - ٩)

حيث إن :

A, B, .....	دوائر إضافية
C	دوائر تغذية ماكينات استحلاب اللبن
D	دوائر تغذية المراوح والسخانات
E	دوائر مبردات اللبن

وحيث إن خطوة المواشى كبيرة، الأمر الذى يؤدي للصدمة الكهربائية للحيوان من جراء أى قصر يحدث مع الأرضى نتيجة لجهد الخطوة الذى قد يتعدى 25V، ولمنع حدوث صدمة كهربية للمواشى فى هذه الحالة توضع شبكة من أسياخ الصلب فى أرضية حظائر المواشى لمعادلة الجهد، وبالتالي يصبح جهد الخطوة للحيوان فى أى لحظة يقترب من انصفر، والشكل (٥ - ١٠) يبين نموذجاً لشبكة الصلب المستخدمة فى أرضية حظائر المواشى لمعادلة الجهد.



الشكل (٥ - ٨)

حيث إن :

7	حوض العنيقة	1	موصل الأرضى
8	إلى ماكينة الاستحلاب	2	أرض مغطاة بلوح صاج
9	الهيكل من الصلب	3	خطوط ماء
10	موصل الوقاية PE	4	الشبكة الخرسانية
11	قطب أرضى بالأساس	5	جهاز مسك المشية
12	أرضى مانعة الصواعق	6	حوض ماء

وبخصوص الإضاءة فتستخدم وحدات إضاءة بدرجة حماية IP54، وتزود الأماكن الزراعية مثل : حظائر المواشى والدواجن بمجموعة من مراوح التهوية، وكذلك مجموعة من الدفائيات، وتغذى المراوح والدفائيات من قواطع تسرب أرضى.

والشكل (٥ - ٩) يعرض نموذجاً خطيرة مواشى.

## ٤ / ٥ - التركيبات الكهربائية في حمامات السباحة

يوجد العديد من التركيبات الكهربائية في حمامات السباحة مثل:


- ١ - الإضاءة تحت سطح الماء.
- ٢ - نظام ضخ وترشيح الماء من الرمل والحصى.
- ٣ - نظام تدفئة ماء حمام السباحة.
- ٤ - مجموعة البرايز الموجودة بجوار الجوانب الخارجية لحمام السباحة.
- ٥ - نظام الإضاءة الخارجية لحمام السباحة.

وحيث إن التركيبات الكهربائية اللازمة ستم بجوار أو داخل الماء، لذلك يوجد العديد من التوصيات عند تنفيذ هذه التركيبات، وكذلك بخصوص نوعية الأجهزة والمعدات الكهربائية المستخدمة، وسوف نتناول هذه التوصيات بمزيد من التفصيل في الفقرات التالية.


### ١ / ٤ / ٥ - الإضاءة تحت سطح الماء

هناك نوعان من وحدات الإضاءة المستخدمة في الإضاءة تحت سطح الماء، النوع الأول يسمى وحدات الإضاءة تحت سطح الماء الجافة Dry - niche fixture، والشكل (١٢ - ٥) يوضح طريقة تثبيت هذا النوع من وحدات الإضاءة.

حيث إن:


- 
- 1 علب توصيل على سطح أرضية جانب الحمام
  - 2 ماسورة لإمرار الموصلات لوحدة الإضاءة PVC
  - 3 وحدة الإضاءة
  - 4 ماسورة لتصريف الماء
  - 5 شبك زجاجي لوحدة الإضاءة

الشكل (١٢ - ٥)



الشكل (١٠ - ٥)

والشكل (١٠ - ٥) يعرض نموذجاً لأحد مزارع الدواجن.



الشكل (١١ - ٥)


حيث إن:

- A لوحة العداد والمصهرات الرئيسية
- B لوحة التوزيع
- C دوائر إضاءة يمكن التحكم في إضاءتها بمخفضات إضاءة
- D أجهزة صغيرة

ويوجد نظامان لتغذية وحدات الإضاءة الغامرة تحت سطح الماء:

إما بجهد تشغيل عادي 220V أو 110V ، أو باستخدام جهد منخفض يصل إلى 12V؛ علماً بأنه تتوفر وحدات إضاءة تعمل تحت سطح الماء قدرتها 300W، وتعمل عند جهد 12V؛ يتم توصيل الهيكل المعدني لوحدة الإضاءة تحت سطح الماء بشبكة معادلة الجهد والتي سنتناولها لاحقاً.

ويجب أن تكون كل من الكابلات وعلب التوصيل ووحدات الإضاءة والمحول المستخدم في توصيلات الإضاءة الغامرة تحت سطح الماء لهم مقاومة ضد الماء. والشكل (١٥-٥) يعرض مخطط توصيل وحدة إضاءة مغمورة تحت سطح الماء من النوع المبلل تعمل عن جهد 12V.



الشكل (١٥-٥)


#### ٥ / ٤ / ٢ - نظام ضخ وترشيح الماء

يقوم نظام ضخ وترشيح الماء بتنقية الماء من الأتربة والرمال العالقة به، وينصح عادة بإعادة تدوير ماء حمام السباحة لترشيحه مرة واحدة كل (8:12) ساعة ، ويحد أقصى مرة كل 18 ساعة، فإذا كانت أبعاد حمام السباحة (9.6x4.8x1.5m) فإن حجم الماء بالتر المكعب يساوي 69.1m<sup>3</sup> أي يساوي 69120 لتر، وبالتالي يصبح معدل ضخ المضخة المطلوبة في مدة 12 ساعة يساوي (5760Litre/hr) وقدرة هذه المضخة  $\frac{1}{2}$  HP (  $\frac{1}{2}$  حصان).

والجدير بالذكر أنه يجب توصيل المضخة والمرشح وجميع الأجزاء المعدنية بنظام معادلة الجهد للحمام. والشكل (١٦-٥) يبين طريقة توصيل نظام الضخ وترشيح الماء بنظام معادلة الجهد للحمام.

حيث توضع وحدة الإضاءة داخل علبة معدنية بشباك زجاجي محكم الغلق، بحيث لا يصل الماء داخل وحدة الإضاءة، وتوضع جميع توصيلات وحدة الإضاءة في علبة توصيل خاصة بجانب الحمام.

والنوع الثاني يسمى بوحدات إضاءة مبتلة تحت سطح الماء -Wet-niche. fix-ture، وهذا النوع من وحدات الإضاءة لا يحتاج لعلبة معدنية بشباك زجاجي لوحدة الإضاءة كما في النوع الأول ، ولكنه يوضع مباشرة في الماء بالطريقة المبينة بالشكل (١٣-٥).




الشكل (١٣-٥)

حيث إن:

- 1 علبة توصيل على ارتفاع 10Cm من الأرض
- 2 ماسورة صلبة pvc أو من الصلب
- 3 مدخل مسنن
- 4 وحدة إضاءة مبتلة تحت سطح الماء
- 5 مستوى الماء

وينصح بأن تكون المسافة بين وحدة الإضاءة وأعلى مستوى الماء لحمام السباحة يساوي 45Cm ، وتكون المسافة بين كل وحدة إضاءة غامرة تحت سطح الماء، والآخر 7.5m ، وينصح بوضع وحدة إضاءة غامرة تحت سطح الماء بجوار سلم الحمام كما بالشكل (١٤-٥).



الشكل (١٤-٥)

أيام الخريف، وكذلك الربيع وتوجد ثلاثة طرق لتسخين مياه حمام السباحة وهم كما يلي:

١- التسخين بصفائح التسخين الشمسية حيث يمرر ماء حمام السباحة بواسطة وحدة ضخ وترشيح، فترتفع درجة حرارة ماء الحمام وصولاً لدرجة الحرارة المطلوبة، وتوجد أنظمة أوتوماتيكية لتنفيذ ذلك.


٢- التسخين بأغطية الطاقة الشمسية حيث تطفو هذه الأغطية في وقت النهار أثناء عدم استخدام حمام السباحة على سطح ماء الحمام، فتنتقل طاقة أشعة الشمس إلى أعماق الحمام بواسطة تيارات الحمل الحرارية الطبيعية.

٣- التسخين بالطرق التقليدية مثل: استخدام سخانات الغاز، أو سخانات زيت الديزل، أو سخانات الكهرباء. وبخصوص سخانات الغاز وسخانات زيت الديزل فلا تحتاج لتوصيلات كهربية عدا لنظام الإشعال، أما بخصوص سخانات الكهرباء والتي تصل سعتها إلى  $150\text{m}^3$  تصل قدرتها إلى 30KW، لذلك فإن التسخين بالتيار الكهربائي غير اقتصادي.


#### ٥ / ٤ / ٤ - مجموعة البرايز الموجودة بجوار الجوانب الخارجية للحمام

ينصح عادة بأن تكون المسافة بين البرايز الموضوعه حول حمام السباحة تساوى 3m، ويتم تغذيتها من دائرة محمية بقاطع تسرب أرضي ELCB تيار تسريه المقنن يساوى 30mA، ويجب ألا تقل المسافة بين بريزة مضخة تدوير وترشيح الماء عن 1.5m من جوانب الحمام.

والجدير بالذكر أن المسافات السالفة الذكر لا تنطبق على البرايز المثبتة على السور الموجود بجوار حمام السباحة، كما أن البرايز المثبتة على السور لا تحتاج لتغذيتها من قاطع تسرب أرضي، ويجب أن تكون البرايز المستخدمة مقاومة للماء. والشكل (١٧-٥) يعرض عدة نماذج لبرايز بوقاية ضد الماء.



الشكل (١٧-٥)



الشكل (١٦-٥)


حيث إن:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | مرشح الرمل والحصى                       |
| 2 | وصلة معادلة الجهد                       |
| 3 | ماسورة إعادة الماء للحمام               |
| 4 | وحدة إزالة الرغاوى والزبد               |
| 5 | ماسورة سحب الماء من مزيل الرغاوى والزبد |
| 6 | ماسورة سحب الماء من الحمام              |

وعادة يتم توصيل جميع الأجزاء المعدنية في حوض السباحة مع الشبكة المعدنية الموجودة في قاع الحوض لعمل نظام معادلة جهد، وذلك باستخدام موصلات نحاس مساحة مقطعها  $10\text{mm}^2$ .

#### ٥ / ٤ / ٣ - أنظمة تدفئة ماء حمام السباحة

تستخدم أنظمة تدفئة ماء حمام السباحة من أجل إمكانية استخدام الحمام في



الشكل (١٩-٥)

#### ٥ / ٥ - التركيبات الكهربائية في الأماكن المعرضة للانفجار

عند تواجد خليط من الغازات القابلة للإشتعال مع الهواء، فإن الاشتعال يحدث بمجرد تكون شرارة في الخليط، وكذلك يحدث الانفجار عند تعرض الهواء المحمل بذرات من مواد مشتعلة لشرارة مثل: ذرات التبن في الأماكن الزراعية. وحيث إن الشرارة قد تحدث من التركيبات الكهربائية إذا لم يراع في تركيبها مثل هذه الظروف؛ لذلك في التركيبات في الأماكن المعرضة للانفجار يجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الظروف.


ويمكن تقسيم الأماكن المعرضة للانفجار حسب احتمالية تشكل الغازات المنفجرة إلى ثلاث مناطق:

١- المنطقة صفر (Zone 0): وتشتمل المناطق التي يتواجد فيها الغازات القابلة للانفجار لمدة طويلة.

٢- المنطقة 1 (Zone 1): وتشتمل على المناطق التي يتواجد فيها الغازات القابلة للانفجار أحياناً.

#### ٥ / ٤ / ٥ - نظام الإضاءة الخارجية لحمامات السباحة

يجب أن يكون ارتفاع وحدات الإضاءة المثبتة فوق حوض السباحة أو على جوانب الحوض بما يعادل 1.5m في الحواف، في حين لا يقل ارتفاعها عن سطح الماء عن 3.6m، ولا تحتاج لقاطع تسرب أرضي لحماية دائرتها. أما عند استخدام قاطع تسرب أرضي فيمكن أن يقل هذا الارتفاع إلى 2.25 m. ويشترط في وحدات الإضاءة المستخدمة أن تكون بدرجة حماية IP 44، أما بخصوص مفاتيح الإضاءة فيجب أن تثبت على بعد لا يقل عن 1.5 m من حواف حوض السباحة، وتكون من الأنواع المعدة للاستخدام في الأماكن الرطبة. والشكل (١٨-٥) يعرض عدة نماذج للمفاتيح المستخدمة في الأماكن الرطبة.



الشكل (١٨-٥)

والجدير بالذكر أنه عند إمرار أسلاك هوائية بجوار حوض السباحة يجب أن تكون على ارتفاع 5.5m من سطح حمام السباحة كما بالشكل (١٩-٥)، حيث X تمثل حدود المنطقة التي يكون فيها ارتفاع السلك الهوائي عن سطح الحمام مساوياً 5.5m.



١ / ٥ / ٥ - أقسام الأجهزة الكهربائية تبعاً لنوعية الحماية ضد الانفجار

لقد قامت المواصفات العالمية القياسية IEC بتقسيم الأجهزة الكهربائية تبعاً لنوعية الحماية ضد الانفجار إلى:

١- أغلفة بحماية ضد اللهب d: فعند حدوث انفجار بداخل ألفة هذه الأجهزة فإن هذه الأغلفة تتحمل الضغط الناتج عن الانفجار، وتمنع انتقال هذا الانفجار إلى الحيز المحيط والذي يحتوى على غازات قابلة للاشتعال على سبيل المثال: القواطع وأجهزة التحكم والمحركات والمحولات.

٢- أمان زائد e: وهذا النوع من الحماية يمنع ارتفاع درجة الحرارة وحدوث شرر في داخل هذه الأجهزة قد ينتقل للخارج، ويستخدم هذا النوع من الحماية في علب التوصيل ولوحات التحكم والمحركات الاستنتاجية ذات القفص السنجابي ووحدات الإضاءة.

٣- أجهزة مضغوطة P: وفي هذا النوع من الحماية يسمح بإمرار غازات خاملة بصفة مستديمة داخل أغلفة هذه الأجهزة بضغط أعلى من ضغط الحيز المحيط، والذي يحتوى على خليط من الغازات المتفجرة، وهذا النوع من الحماية يستخدم في الأجهزة الكبيرة والغرف الكبيرة.

٤- أمان ذاتي I: وهذا النوع من الحماية خاص بالأجهزة التي لا تولد شرارة كافية لإحداث انفجار في الحيز المحيط، والذي يحتوى على خليط من الغازات المتفجرة، ويستخدم هذا النوع من الحماية مع أجهزة القياس.

٥- غمر في الزيت O: وهذا النوع من الحماية خاص بالمعدات المغمورة كلياً أو جزئياً في الزيت، وبالتالي فإن الشرارة لا يمكن أن تصل إلى الحيز المحيط والقابل للانفجار والموجود فوق مستوى الزيت على سبيل المثال


٣- المنطقة 2 (Zone 2): وتشتمل على المناطق التي يتوقع فيها تواجد الغازات القابلة للانفجار نادراً لمدة قصيرة.

ويمكن تقسيم الأماكن المعرضة للانفجار تبعاً لتكون الأتربة المشتعلة في الهواء إلى:

١- المنطقة 10 (Zone 10): وتشتمل على المناطق التي يتواجد فيها مخلوط من الهواء مع الأتربة المشتعلة لمدة طويلة.

٢- المنطقة 11 (Zone 11): وتشتمل على المناطق التي يتواجد فيها مخلوط من الهواء مع الأتربة المشتعلة لمدة قصيرة.

وفيما يلي الرموز المستخدمة مع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأماكن المعرضة للانفجار تبعاً للمواصفات القياسية العالمية IEC:




والرمز التالي هو الرمز المعتمد والذي يستخدم مع المعدات المعتمدة من قبل وحدة اختبارات EEC:

المحولات.

٦- ممتلئ بمسحوق q: وهذا النوع من الحماية خاص بالمعدات المتلفة بمسحوق يمنع انتقال الشرر إلى الحيز القابل للانفجار على سبيل المثال:  
المكثفات والمصهرات والدوائر الإلكترونية.

٧- القولية III: وهذا النوع من الحماية خاص بالمعدات التي توضع العناصر المصدرة لشرر داخل قالب من مادة لا تسمح بانتقال الشرارة أو الحرارة إلى الحيز القابل للانفجار مثل: القواطع الصغيرة وأجهزة البيان وأجهزة الاستشعار.

والشكل (٥-٢٠) يعرض المخططات الوصفية لأقسام حماية الأجهزة (شركة Stahl الألمانية).



الشكل (٥-٢٠)

٥/٥/٢ - النظم المختلفة للتركيبات في الأماكن المعرضة للانفجار

يوجد ثلاثة أنظمة للتركيبات الكهربائية في الأماكن المعرضة للانفجار وهم كما يلي:

- نظام المواسير.

- نظام الكابلات بمدخل غير مباشرة.

- نظام الكابلات بمدخل مباشرة.


أولاً: نظام المواسير:

يمكن القول بأن السوق الأمريكية تستخدم نظام المواسير في التمديدات في الأماكن المعرضة للانفجار، ويسمح هذا النظام بإمرار كابلات بقلب واحد في مواسير مغلقة مربوطة مع أغلفة الأجهزة المقاومة للانفجار؛ علماً بأن كل المواسير المستخدمة تنتمي لقسم الحماية d. ويوجد إحكام بين الأجهزة والمواسير، حيث تمنع مواد

الإحكام من انتقال الشرارة من المواسير لداخل الأجهزة. والشكل (٥-٢١) يعرض مخططاً توضيحياً لهذا النظام (شركة Stahl الألمانية) حيث إن (1) المعدة، (2) المواسير.

ثانياً: نظام الكابلات بمدخل غير مباشرة:

تفضل ألمانيا وبعض الدول الأخرى هذا النظام، حيث تمرر كابلات ذات درجة عالية من الجودة ومحاطة بطبقة تتحمل ظروف العمل الصعبة إلى داخل غرفة أطراف التوصيل تنتمي لقسم حماية e وذلك من خلال جملادات كابلات لها درجة حماية IP54، وتحتوى غرف التوصيل على أطراف توصيل محكمة Bushing، بحيث يمكن للقائم على التركيب القيام بتوصيل الكابل جهة




الشكل (٥-٢١)

ولكن بالنسبة لمفاتيح القدرات العالية، فلا يصلح هذا النظام لذلك، ولكن يستخدم نظام يشبه نظام الكابلات بالداخل غير المباشرة عدا أن علية التوصيل تكون منفصلة عن المعدة وكلاهما بنوع حماية d، ويتم توصيل كل من علية التوصيل والمعدة بكابلات بنفس الطريقة المشروحة سابقاً. أما فرنسا فتستخدم نظام كابلات بمداخل مباشرة في أى ظروف، ولكن مع استخدام وسائل إحكام أقوى من المستخدمة في إنجلترا، والشكل (٢٤-٥) يعرض عدة نماذج لبعض المعدات والأجهزة والخامات المستخدمة في الأماكن المعرضة للانفجار.

حيث إن:

الشكل (أ) يبين وصلة فحص منحنية بمقاومة للانفجار، والشكل (ب) يبين مفتاح قطبين بمقاومة للانفجار، والشكل (ج) يبين صندوق توصيل مستطيل بمقاومة للانفجار، والشكل (د) يبين لوحة توزيع بمقاومة للانفجار.

والجدير بالذكر أن تركيبات الأماكن المعرضة للانفجار تحتاج لفحص مستمر للتأكد من سلامتها، وكذلك لتنظيف ما علق في هذه التركيبات من أتربة وقاذورات وزمن عمل الصيانة الدورية يعتمد على الأجواء التي توجد فيها التركيبات، ففي الأجواء القذرة تكون الصيانة أسبوعياً، وفي الأجواء الأخرى تكون الصيانة كل ستة شهور، وعادة لا يتم إصلاح التركيبات في الأماكن المعرضة للانفجار في الموقع خصوصاً إذا كانت تحتاج للحام معدات نوع d، أو إضافة بعض الوصلات الجديدة التي تحتاج لأطراف توصيل Bushing، فعادة تترك هذه الإصلاحات للشركات المصنعة للمعدات المعرضة للانفجار، فهذه الأعمال لا تحتاج إلى فني ماهر قدر ما تحتاج لخبرة عالية بالمعدات لعامله في الأماكن المعرضة للانفجار.



الشكل (٢٢-٥)

أطراف التوصيل الموجودة في علية التوصيل فقط ولا يقوم بفك المعدة ذاتها والتي تنتمي لقسم الحماية d، والشكل (٢٢-٥) يعرض المخطط التوضيحي لهذا النظام (شركة Stahl الألمانية).

حيث إن:


- 1 المعدة بحماية ضد الانفجار
- 2 أطراف توصيل محكمة
- 3 غرفة أطراف توصيل
- 4 جلاوند كابل للكابلات الثابتة
- 5 جلاوند كابل للأجهزة المحمولة

ثالثاً: نظام الكابلات بمداخل مباشرة:

وتفضل إنجلترا هذا النظام بشرط أن يتم التوصيل مباشرة وذلك باستخدام كابلات وجلاوندات كابلات ينتميا لقسم الحماية d، وكذلك معدات لها قسم حماية d، وتستخدم مادة Neoprene عند مداخل الكابلات، وهذا فقط في حالة مفاتيح التحكم التي تعمل بطريقة لحظية كما هو مبين بالشكل (٢٣-٥) (شركة Stahl الألمانية).

حيث إن:

- 1 المعدة بحماية ضد الانفجار
- 2 جلاوند بحماية ضد الانفجار



الشكل (٢٣-٥)



- ٢- الإضاءة العامة في الغرف الطبية.
- ٣- إضاءة الطوارئ في الأجنحة المختلفة.
- ٤- المصاعد التي تحتوى على سرير واحد على الأقل.
- ٥- أجهزة أشعة X والتعقيم.
- ٦- جناح المطابخ.
- ٧- مضخات الحريق.
- ٨- أنظمة التهوية والتبريد.

ويجب اختيار موقع مناسب للمولد، بحيث يكون قريباً من الأحمال الكبيرة  
مثل: محطة التهوية والتبريد.

ويجب فصل الكابلات الصاعدة لمولد الطوارئ التي تغذى المستشفى عن  
كابلات التوزيع من أجل استمرارية الخدمة عند حدوث حريق في قناة الكابلات  
الصاعد للمصدر الكهربى الأساسى.

المجالات الكهربائية والمغناطيسية: نظراً لأن العديد من الأجهزة الكهربائية تتأثر  
بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية التي تصدر من بعض الأحمال الكهربائية مثل: الملفات  
الكهربية والمحولات والمحركات، وكذلك كابلات القدرة لذلك يجب مراعاة  
تدابير الوقاية للحد من حدوث تداخل من هذه المجالات مع الأجهزة الحساسة  
خصوصاً أجهزة مراقبة المرضى، وعادة ينصح بإمرار كابلات القدرة في مواسير  
صلب مع توصيل هذه المواسير مع نظام معادلة الجهد للمستشفى، كما يجب إمرار  
كابلات القدرة التي تغذى المصاعد الكهربائية وكذلك الكابلات الصاعدة  
الرئيسية على بعد 6m على الأقل من الغرف الطبية.

والجدول (٥-٢) يبين المسافة الصغرى بين العناصر المولدة للمجالات الكهربائية  
والمغناطيسية والأجهزة الطبية الحساسة لهذه المجالات.



الشكل (٥-٢٤)

### ٥/٦- التركيبات الكهربائية في المستشفيات

عادة يستخدم نظام IT في المستشفيات لحماية المرضى والأطباء والمرضى من  
الصدمة الكهربائية (ارجع للفقرة ٤/٢).

وتحتاج المستشفيات لمصدر قدرة احتياطية لتغذية الأحمال الهامة عند انقطاع  
التيار الكهربى عن المستشفى، وعادة يكون مصدر القدرة الاحتياطى المستخدم  
مولد ديزل، وفيما يلى أهم الأحمال التي تحتاج لتغذية من مولد الطوارئ عند انقطاع  
التيار الكهربى عن المستشفى:

١- إضاءة الممرات والإضاءة الداخلية والخارجية بالمستشفى.

المسافة الصغرى (m)	الأجهزة
0.75	- الملف الخائق للمصابيح الفلورست.
6	- المحولات - المحركات. - الكابلات متعددة القلوب والتي مساحتها مقطوعها.
3	10: 70 mm <sup>2</sup>
6	95: 185 mm <sup>2</sup>
9	> 185 mm <sup>2</sup>

والجدير بالذكر أنه عند استخدام موصلات أحادية القلب يجب أن تُبره على بعضها مع زيادة المسافة بينها وبين الأجهزة الضبية الحساسة عن المدونة في جدول السابق.

**أجهزة أشعة X:** يجب أن تكون الكابلات المستخدمة في تغذيتها لها مقاومة أقل من القيمة المسموح بها والمدونة في ورق بيانات الشركة المصنعة، ويجب استخدام قاطع دائرة لحماية أجهزة أشعة X بحيث يطابق المدون في المواصفات لفنية للجهاز، ونظراً لأن أجهزة أشعة X تمثل حمل نبضي، لذلك فهي تحتاج لمحور خاص، كما يجب أن تكون برايز أجهزة أشعة X مميزة وتختلف في شكلها عند تبرايز العادية، ولا يكفي بوضع إشارة دليلة على بريزة عادية لتصبح بريزة جهاز أشعة X.

## الباب السادس

### تطبيقات

## تطبيقات

### ١/٦ - مقدمة

سنتناول في هذا الباب مجموعة من التطبيقات المختلفة للتركيبات الكهربائية في المنشآت العامة مثل: بنك فرعى - مبنى إدارى - مستودع عام - مسجد، وكذلك مجموعة من التطبيقات المختلفة للتركيبات الكهربائية في المنشآت الصناعية مثل: ورشة إنتاج - مصنع.

والجدير بالذكر أننا سنستخدم في هذه التطبيقات الرموز الأمريكية والمبينة في (ملحق - ١).

علمًا بأنه قد استخدمت طريقة BZ في حسابات الإضاءة لهذه التطبيقات، ولاستيعاب هذه الطريقة يمكن الرجوع للفقرة (٥/٢) والفقرة (٦/٢)، كما استخدمت دوائر الإضاءة المعطاة في الباب الثالث في هذه التطبيقات.

وبخصوص اختيار مساحة مقطع الكابلات، وتيار قواطع الحماية فلقد استخدم الجدول (٢ - ٣) في ذلك.

ولقد استخدمت المعلومات المعطاة في الباب الرابع في الأنظمة الخاصة المستخدمة في هذه التطبيقات.

والجدير بالذكر أنه عند اختيار مساحة مقطع الموصلات، وكذلك التيار المقنن للقواطع يجب تحقيق المعادلة 6.1.


$$I_B \leq I_N \leq I_Z \rightarrow 6.1$$

حيث إن: - تيار الموصل ( $I_Z$ )، تيار القاطع ( $I_N$ )، تيار الحمل المتوقع ( $I_B$ ).

وعند توزيع الأحمال المختلفة على أوجه المصدر الكهربى الثلاثى الوجه يأخذ فى الاعتبار أن قدرة البريزة العادية 180W، وكذلك يأخذ فى الاعتبار بأن قدرة وحدات إضاءة الفلوروسنت تعادل 1.8 مرة من قدرة المصابيح.

علماً بأن مكان المحاسين يتم فصله عن استراحة العملاء بطاولات خشبية ارتفاعها 1.5m.

والشكل (٦ - ٢) يعرض تمديدات الإضاءة الخاصة بالبنك.



الشكل (٦ - ٢)

أما الشكل (٦ - ٣) فيعرض أشكال وحدات الإضاءة المستخدمة في هذا البنك، حيث إن وحدة الإضاءة A تستخدم في المكاتب المختلفة واستراحة العملاء وتحتوي على أربع مصابيح فلورسنت قدرة المصباح 40W. أما وحدة الإضاءة M فتستخدم بجوار أحواض الغسيل، وتحتوي على مصباح فلورسنت قدرة المصباح 40W، ووحدة الطوارئ X تستخدم عند مخرج البنك، وتحتوي على مصباح فلورسنت قدرة 12W. ووحدة الإضاءة L تستخدم عند مخرج البنك، وتحتوي على مصباح فلورسنت قدرة 12W. ووحدة الإضاءة L تستخدم لإضاءة غرفة الشاي، وتحتوي على مصباح قدرته 100W. ووحدة الإضاءة I تستخدم في الإضاءة الخارجية وتحتوي على مصباح قدرته 100W.


ويمكن تعيين التيار الكلي للأحمال الثلاثية الوجة من المعادلة 6.2

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} U} \rightarrow 6.2$$

حيث إن: S (السعة VA)، U (جهد الخط V).

٢ / ٦ - بنك فرعي:

الشكل (٦ - ١) يعرض المسقط الأفقي لبنك فرعي مبيناً عليه أبعاد الغرف المختلفة للبنك؛ علماً بأن الأبعاد المدونة بالمتراً، وأن ارتفاع سقف البنك 3.25m.




الشكل (٦ - ١)

وفيما يلي الاستضاءة المتوسطة المطلوبة في الغرف المختلفة:

1200 Lux	مكاتب المراجعين
1200 Lux	مكتب مدير الفرع
1500 Lux	خزنة
800 Lux	استراحة للعملاء
1500 Lux	مكان المحاسين
200 Lux	حمامات
200 Lux	غرفة الشاي

والشكل (٦ - ٥) يعرض تمديدات الجهد المنخفض للبنك الفرعى .




الشكل (٦ - ٥)

حيث يستخدم سنترال محلى فى البنك، بحيث يمكن الاتصال المباشر من أى تليفون داخلى، وكذلك يمكن التحويل من أى تليفون لآخر.

وعند إجراء مكالمة خارجية مع البنك الفرعى، فإن الأفضلية تكون لمن يسبق فى رفع السماعة، وإذا لم تكن المكالمة تخص الشخص الذى يرفع السماعة يمكن بسهولة عمل تحويل لأن تليفون آخر، أما تليفون مدير الفرع فىأخذ خطأ خارجياً منفصل خاص به، علماً بأن السنترال الداخلى موضوع فى اللوحة TEL.


وبخصوص دائرة الإنذار بالحريق فيوجد نظام إنذار بالحريق لحماية منطقة واحدة وهو مزود بخمس مجسات دخان، ووحدتى تشغيل يدويتين، وجهازى إنذار صوتى، ويستخدم جهاز إنذار حريق من طراز Firdex 900 ارجع للشكل (٤ - ٢٧)؛ علماً بأن FA تمثل جهاز Firdex 900.

وبخصوص دائرة التليفزيون المغلقة فتستخدم ثلاث كاميرات تليفزيونية لمراقبة استراحة العملاء، ويستخدم عدد 2 شاشة تليفزيونية واحدة عند مكان المحاسبين، والثانية عند مدير الفرع، ويتم توصيلهم بالطريقة المشروحة فى الفقرة (٤ - ٤).



الشكل (٦ - ٣)

والشكل (٦ - ٤) يعرض تمديدات القوى الخاصة بالبنك.



الشكل (٦ - ٤)

والجدير بالذكر أن أجهزة التكييف تختار بمعدل 1 طن تبريد لكل  $16m^2$  من المساحة؛ علماً بأن القدرة المكافئة للطن تبريد تساوى 1.5KW  
 $40 m^2 = 3.75 KW$   
 فعندما يكون حمل التبريد أقل من 2.5 طن تبريد تستخدم وحدات شبك، وفى حالة تعدى حمل التبريد هذه القيمة تستخدم وحدات مشقوقة ارجع للفقرة (٩-٤).

220 / 380V 3-φ Panel A											
رقم الموديل	القاطع			مساحة مقطع الموصلات mm <sup>2</sup>	الخارج		القدرة (W)			المكان	
	رقم القاطع	عدد الأقطاب	تيار القاطع A		إضاءة	برابر	منزج	A	B		C
1	1	1	16	2.5	8		2304			مراجعون - مدير الفرع	
2	2	1	10	1.5	5		3168	500		إضاءة خارجية	
3	3	1	10	1.5	11				300	استراحة عملاء	
4	4	1	10	1.5	2				2016	استراحة عملاء	
5	5	1	10	1.5	7					مكان المحاسبين	
6	6	1	10	1.5	10			2044		حمامات - غرفة شاي	
7	7	1	10	1.5	4		720			مراجعون 1	
8	8	1	10	1.5	4			720		مكان المحاسبين	
9	9	1	10	1.5		سخان			1000	غرفة الشاي	
10	10	1	10	1.5	5		900			مراجعون 2	
11	11	1	10	1.5	4			720		مدير البنك	
12	12	1	10	1.5	4					استراحة عملاء	
13	13	1	10	1.5	4		720			مكان محاسبين	
14	14	1	10	1.5	4					حمامات	
15	15	1	16	2.5		شفاطان			600	مراجعون 1	
16	16	1	10	1.5		مكيف	1500			مدير الفرع	
17	17	1	25	6		مكيف		4500		استراحة عملاء	
18	18	1	25	6		مكيف			4500	استراحة عملاء	
19	19	1	10	1.5		مكيف	1500			مراجعون 2	
20	20	1	10	1.5		مكيف		1500		خزانة	
							10812	10584	10786	القدرة إجمال كل وجه (W)	
									32182		القدرة الكلية (W)

٢٩١

والجدول (٦-١) يبين طريقة توزيع الأحمال الكهربائية على الأوجه المختلفة للمصدر الكهربائي، حيث إن جهد المصدر 380/ 220V ثلاثي الوجه، وتأخذ قدرة البريزة الاديبة 180W، وتأخذ قدرة وحدات إضاءة الفلورسنت مساوية 1.8 من قدرة المصابيح.


وحيث إن: القدرة الكلية لأحمال البنك الفرعي تساوي 32182 VA، ولذلك فإن تيار الكابيل الرئيسي يساوي:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} U} = \frac{32182}{\sqrt{3} \times 380} = 48.7 A$$

لذلك يمكن اختيار كابل رئيسي أربعة قلوب نحاس (3 x 16+ 10 mm<sup>2</sup>)، ويعزل PVC ويختار قاطع رئيسي ثلاثة أقطاب من النوع المصغر تياره 50 A، وهو يحتاج لحيز يكافئ 4.5 مودبول. حيث إن المودبول يكافئ الحيز الذي يحتاجه قاطع قطب واحد.

ويمكن اختيار لوحة توزيع أبعادها 400 x 300 x 200 mm، وسعتها 30 مودبول، حيث يخصص خمسة موديلات للقاطع الرئيسي، ويخصص مودبول 20 لباقي القواطع، وتخصص 5 موديلات احتياطية للتوسع في المستقبل.


والشكل (٦-٧) يعرض تمديدات الإضاءة الخاصة بالمبنى الإداري.



الشكل (٦-٧)

٣/٦ - مبنى إداري


الشكل (٦-٦) يعرض المسقط الأفقي للطابق الأول لأحد المباني الإدارية والتي يتم تكييفها مركزياً. والجدير بالذكر أنه يستخدم أسقف معلقة في جميع غرف هذا المبنى، وهذه الأسقف المعلقة تتكون من وحدات مستطيلة أبعادها 595 x 1195 mm، علماً بأن الأبعاد المدونة في هذا الشكل بالتر.



الشكل (٦-٦)

أما وحدة الإضاءة الموجودة بالحمامات على مصباحى فلورسنت قدرة كل مصباح 40W والمستخدم عند مدخل الإدارة فى المر 1-2 ، فتحتوى على مصباحى قدرة المصباح 60W .


والشكل (٦-٩) يعرض تمديدات القوى للمبنى الإدارى .



الشكل (٦-٩)

والجدول (٦-٢) يبين طريقة توزيع الأحمال الكهربائية على الأوجه الثلاثة للمصدر الكهربى .

والشكل (٦-٨) يعرض أشكال وحدات الإضاءة المستخدمة



الشكل (٦-٨)

والجدير بالذكر أن كل المكاتب تستخدم وحدات إضاءة غاطسة طراز A، والتي تحتوى على أربعة مصابيح فلورسنت قدرة المصباح 40W، ويتم تقسيم مصابيح بعض هذه الوحدات لمجموعتين a، b، كل مجموعة يمكن التحكم فيها بمفتاح مستقل .

أما دائرة الإضاءة 9 فتحتوى على نوعين من وحدات الإضاءة، الأولى طراز B والذي يحتوى بداخله على مصباحين فلورسنت على شكل U، قدرة المصباح 40W. والثانية طراز X، وهى وحدة إضاءة طوارئ تحتوى على مصباح فلورسنت 12W وتزود هذه الوحدات بعلامة إرشادية (خروج)، وفى الليل عند إطفاء الإدارة تكون بعض وحدات الإضاءة B مضيئة لأنها توصل مباشرة مع المصدر الكهربى .

أما وحدات الإضاءة X فهى تعمل عند انقطاع التيار الكهربى عن الإدارة لإرشاد الأشخاص الموجودة بداخل الإدارة لطريق الخروج إلى الخارج .

وتحتوى وحدة الإضاءة C الموجودة فى غرفة الشاى على مصباحى فلورسنت، قدرة كل مصباح 40W .

الجدول (٢-٦)

220 / 380V ٣٥		Panel A		القدرة (W)			الكميات	
رقم الترموال	التيار عدد الترمال رقم الترمال	عدد الترمال A	مساحة الموصلات mm <sup>2</sup>	الطرح ارتفاع عرض سم	A	B		C
1	0	3	63					التيار الرئيسي
2								
3								
4								
5								
6	1	1	16	2.5	8			الكاب ١-٨
7	2	1	16	2.5	8	2304		الكاب 2-7
8	3	1	16	2.5	8	2304	2304	الكاب 3-6
9	4	1	10	1.5	6			الكاب 4-التيار 1
10	5	1	10	1.5	6	1440		الكاب 5
11	6	1	10	1.5	7		1728	كعب الدير - كعب السكر كبير
12	7	1	16	2.5	10	2880		قوة الاستهلاك
13	8	1	10	1.5	5		1440	الكاب ٩ و ١٠
14	9	1	10	1.5	6		1728	قوة الاستهلاك
15	10	1	10	1.5	6	1728		الكاب 10
16	11	1	10	1.5	7		1296	قوة الاستهلاك
17	12	1	10	1.5	7		1728	حمام عام - قوة الاستهلاك 2
18	13	1	10	1.5	6	1584		قوة التناوب - القوة - انتظار 2
19	14	1	16	2.5	18		2544	التيار المالح - حمام 2
20	15	1	10	1.5	14		1404	التيار
21								التيار
22								التيار
23								التيار
24								التيار

٢٩٦


تاج الترمال (٢-٦)

220 / 380V ٣٥		Panel A		التيار			A	B	C	الكميات
رقم الترموال	التيار عدد الترمال رقم الترمال	عدد الترمال A	مساحة الموصلات mm <sup>2</sup>	الطرح ارتفاع عرض سم	سم	متر				
25	20	1	10	1.5		8	1440		الكاب 1-2-8	
26	21	1	10	1.5		7		1260	الكاب 3-6-7	
27	22	1	10	1.5		8		1440	الكاب 4-5-التيار 1	
28	23	1	10	1.5		6	1080		كعب الدير وكعب السكر كبير	
29	24	1	10	1.5		6		1080	قوة الاستهلاك	
30	25	1	10	1.5		4		720	الكاب 9	
31	26	1	10	1.5		6	1080		الكاب 10 والسي 2	
32	27	1	10	1.5		7		1260	قوة الاستهلاك وحمام عام	
33	28	1	10	1.5		6		1260	قوة التناوب - القوة - الترمال	
34	29	1	10	1.5		8		1440	التيار - ح 2	
35									التيار	
36									التيار	
37									التيار	
38									التيار	
39									التيار	
40									التيار	
41									التيار	
42									التيار	
43									التيار	
44									التيار	
45									التيار	
46									التيار	
78									التيار	
48									التيار	

13356	13632	13320
40488		

٢٩٧

ويوجد مخرج هوائي تلفزيوني في غرفة الاجتماعات.



(الشكل ٦-١١)

#### ٤/٦ - المستودع العام


الشكل (٦-١٢) يعرض المسقط الأفقي للمستودع العام لأحد الشركات الكبيرة؛ علماً بأن هذا الشكل مزود بارتفاعات الأسقف في الغرف المختلفة بالتر، وكذلك أبعاد الغرف المختلفة بالتر أيضاً.

وبالتالي يصبح التيار الكلي مساوياً:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}U} = \frac{40488}{\sqrt{3} \times 380} = 61A$$

وبالتالي يمكن اختيار قاطع مصغر ثلاثة أقطاب 63A، وهذا القاطع يحتاج لحيز 4.5 مودبول. ونختار كابل رئيسي يقلوب نحاسية مساحة مقعها (3x16+10mm<sup>2</sup>) ويعزل PVC.

والشكل (٦-١٠) يوضح طريقة تثبيت القواطع على لوحة التوزيع.




والشكل (٦-١١) يعرض تمديدات الجهد المنخفض الخاصة بالمبنى الإداري. فبخصوص نظام الإنذار بالحريق، نلاحظ أنه لم يستخدم كاشفات دخان ولكن استخدمت وحدتا تشغيل يدويتين عند مدخلي المبنى، وكذلك تستخدم وحدتا إنذار عند مدخلي المبنى ووحدتا إنذار أخرى عند غرفة الشاي، وجهاز الإنذار بالحريق موضوع في اللوحة FA في غرفة الاستعلامات للمبنى.

(الشكل ٦-١٠)

وبخصوص التليفونات فيوجد سترال داخلي، وهذا السترال يمكن عمل اتصال من خارج إلى الداخل من خلال تحويلة، والذي يعمل عليها عامل مسئول عن تحويل المكالمات الخارجية لأي تليفون داخلي؛ علماً بأن تليفون المدير مزود بخط خارجي مستقل.


أما الاتصال الداخلي فيتم مباشرة وذلك بواسطة مفتاح الخط الخارجي، وهذا المفتاح يتمثل في إضافة العدد 0 قبل الرقم الخارجي المطلوب الاتصال عليه، والأفضلية للذي يسبق في الاتصال ليشغل الخط الخارجي.

والشكل (٦-١٣) يعرض تمديدات الإضاءة الخاصة بالمستودع العام.



(الشكل ٦-١٣)


ويلاحظ أن جميع المكاتب مزودة بمفتاحين، أحدهما لتشغيل نصف مصابيح وحدات الإضاءة، والثاني لإضاءة النصف الثاني؛ علماً بأن كل وحدة إضاءة تحتوى



(الشكل ٦-١٢)

والجدير بالذكر أن مخزن البضائع يحتوى على عشر غرف بشبك، وهذه الغرف تحتوى على أرفف.


وحدة الإضاءة B تحتوى على مصباحى فلورسنتى قدرة المصباح 40W.  
وحدة الإضاءة V تحتوى على مصباح متوهج قدرته 100W.  
والشكل (٦-١٥) يعرض تمديدات القوى للمستودع العام.



(الشكل ٦-١٥)

على أربعة مصابيح. أما غرفة الصيانة فيتم التحكم فى إضاءتها بواسطة مفتاحى تناوب S3 من مكانين مختلفين. أما مخزن البضائع فيتم إضاءته بواسطة أربعة مجموعات من وحدات الإضاءة 9,7,3,1 وكل مجموعة يتم التحكم فيها بمفتاح خاص.

والشكل (٦-٤) يعرض أشكال وحدات الإضاءة المختلفة المستخدمة فى إضاءة المستودع العام.




(الشكل ٦-٤)

حيث إن:


- وحدة الإضاءة AI تحتوى على أربعة مصابيح فلورسنت قدرة المصباح 40W.
- وحدة الإضاءة C تحتوى على مصباحى فلورسنت قدرة المصباح 40W.
- وحدة الإضاءة D تحتوى على مصباحى فلورسنت قدرة المصباح 40W.
- وحدة الإضاءة F تحتوى على مصباحى فلورسنت قدرة المصباح 40W.

والجدير بالذكر أن هذا المستودع يغذى من مصدر كهربى جهده 110/220V ثلاثى الوجه، وتستخدم لوحة توزيع أمريكية صناعة Westinghouse .



(الشكل ٦-١٦)

والشكل (٦-١٦) يعرض المسقط الرأسى لهذه اللوحة، ويلاحظ أن اللوحة تحتوى على مكان لتثبيت قاطع رأسى فى أسفل اللوحة، فى حين أن قواطع الأحمال تثبت على جانبى اللوحة، بحيث إن القواطع اليسرى تأخذ الأرقام الفردية، والقواطع اليمنى تأخذ الأرقام الزوجية؛ علماً بأن جميع القواطع المستخدمة تكون من النوع المقولب Moulded Case C.B'S .



(الشكل ٦-١٧)

أما الشكل (٦-١٧) فيوضح طريقة توصيل أطراف المصدر الكهربى A,B,C,N مع لوحة التوزيع؛ علماً بأنه يعاد توصيل خط التعادل N مع الأرضى الخاص بالمستودع، وبعد ذلك يتشعب خط التعادل وخط الأرضى G من خط التعادل .

والجدول (٦-٣) يبين طريقة توزيع الأحمال الكهربية على الأوجه الثلاثة للمصدر الكهربى .

الجدول (٦-٣)

127/220V Panel A		3 φ, 4W			القدرة (W)			المكان						
رقم المودول	القاطع	رقم القاطع	عدد الأقطاب	رقم القاطع	مساحة مقطع الموصل mm <sup>2</sup>	إضاءة	برابر		سبع	A	B	C		
1	1	1	1	25	4	19			2736				مخزن البضائع	
3	3	1	1	25	4	18			2592					مخزن البضائع
5	5	1	1	20	2.5	15			2304					
7	7	1	1	20	2.5	16							مخزن البضائع	
9	9	1	1	20	2.5	15								قسم الصيانة
11	11	1	1	15	1.5	12			2160					
13	13	1	1	20	2.5	14			1972				مخزن الصيانة	
15	15	1	1	25	4	9				2592				مخزن الصيانة
17	17	1	1	20	2.5	6					1728			
19	19	2	2	20	2.5								مخزن الصيانة	
23	23	2	2	20	2.5									مخزن الصيانة
27	27	1	1	15	1.5						1650			
29	29	1	1	15	1.5					900			مخزن الصيانة	
31	31	1	1	15	1.5						720			مخزن الصيانة

تابع الجدول (٦ - ٣)

127/220V Panel A		3 φ, 4W		القدرة (W)			المكان
رقم الوربول	القطاع	عدد الأقطاب	تيار القطاع	A	B	C	
33	33	2	15		1650		الممر 2 (دور الباب)
35						1650	المساحات
37	37	1	15	100			لوحه الإضاءة بالمقرن
39	39	1	15	330			باب رئيسي عند مدخل الورشة
41	41	1	15			1500	باب مختلفة
2	2	1	15	900			أماكن مختلفة
4	4	1	15		900		أماكن مختلفة
6	6	1	15			900	أماكن مختلفة
8	8	2	20				غرفة الصيانة
10	10			1650			
12	12	2	20			1650	غرفة الصيانة
14	14			1650			
16	16	2	20		1650		مخزن قطع الغيار
18	18					1650	مخزن قطع الغيار
20	20	2	20	1650			مخزن قطع الغيار
22	22				1650		
24	24	1	15			900	أماكن مختلفة

٣٠٦

تابع الجدول (٦ - ٣)

127/220V Panel A		3 φ, 4W		القدرة (W)			المكان
رقم الوربول	القطاع	عدد الأقطاب	تيار القطاع	A	B	C	
26	26	1	15	720			أماكن مختلفة
28	28	2	20		1650		الكتيب 1
30	30					1650	
32	32	1	15	1010			أماكن مختلفة
34	34	1	15		720		أماكن مختلفة
36	36	1	15			1000	غرفة العتاش
38	38	1	20	2100			مخزن الصابون
40	40	1	20		2100		مخزن الصابون
42	42	1	20			2100	مخزن الصابون
				21052	21160	20986	قدرة اتصال كل وحدة (W)
				63198			القدرة الكلية (W)

وبالتالي فإن التيار الكلي يساوي :

$$I = \frac{W}{\sqrt{3}U} = \frac{63198}{\sqrt{3} \times 220} = 166A$$

وبالتالي يمكن اختيار قاطع رئيسي من النوع القبول تياره 200A.


ويلاحظ أنه استخدم عشرة كاشفات دخان في مخزن البضائع، وكاشفى دخان في مخزن قطع الغيار، وكاشفى دخان في غرفة الصيانة، وكاشفى دخان في غرف العدة، واستخدم جهاز إنذار للحريق عند الباب الرأسى ذات المحرك لمخزن البضائع، وآخر عند الممر 2، واستخدمت وحدتا تشغيل يدويتين عند مدخل الممر 4، ومدخل مخزن البضائع ويوضع جهاز الإنذار بالحريق فى اللوحة FA فى الممر 3.

ويوجد سنترال داخلى موضوع فى اللوحة TEL PNL، ويتم توصيل جميع التليفونات الداخلية بالمستودع وبياتى منشآت الشركة بهذا السنترال؛ علماً بأنه يمكن استخدام أى تليفون داخلى فى الاتصال الخارجى، وكذلك يمكن الاتصال من الخارج مع أى تليفون داخلى، حيث إن الأولوية للذى يرفع السماعه أولاً، ويمكن التحويل من أى تليفون للآخر بواسطة مفاتيح معدة لذلك.

#### ٥/٦ - ورشة إنتاج المعادن.

الشكل (٦-١٩) يعرض المسقط الأفقى لورشة إنتاج معادن ارتفاعها خمسة أمتار، ومزودة بصفين من الشبائيك على جانبيها على ارتفاع 3م، وارتفاع الشبائيك 1.5م. الأبعاد المعطاة فى هذا الشكل بالمتر.

ويختار كابل رئيسى بأربعة قلوب نحاس مساحة مقطعه  $(3 \times 95 + 50 \text{mm}^2)$ .  
والشكل (٦-١٨) يعرض تمديدات الجهد المنخفض للمستودع العام.




الشكل (٦-١٨)

وفيما يلي محتويات الشكل السابق :


- 1 (جلخ سن عدة) وبياناته الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 1.5 KW$
- 2 (مثقاب صغير) وبياناته الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 1.2 KW$
- 3 باب رأسى يعمل بمحرك وبياناته الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 1.5 KW$
- 4 مخرطة زنبه وبياناتها الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 5.5 KW$
- 5 مثقاب الدف وبياناته الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 4 KW$
- 6 منشار هيدروليكي وبياناته الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 2.2 KW$
- 7 فريزه رأسية وبياناتها الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 7 KW$
- 8 فريزه أفقية وبياناتها الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 4 KW$
- 9 مقشطة نطاحة وبياناتها الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 3 KW$
- 10 ماكينة تجليخ أسطوانية وبياناتها الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 4.55 KW$
- 11 ماكينة تجليخ سطحى وبياناتها الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 7.5 KW$
- 12 ماكينة لحام وبياناتها الكهربائية كما يلي:  $3\Phi, 220/380V, 22.8 KW$
- 13 طاولات عمل
- 14 صناديق عدة

والشكل (٦-٢٠) يعرض مخطط تمديدات الإضاءة لورشة الإنتاج.




الشكل (٦-١٩)

ويحتوى كل من وحدة الإضاءة D على مصباح فلورسنت قدرة المصباح 40W،  
 فى حين تحتوى وحدة الإضاءة F على مصباح فلورسنت قدرة المصباح 65W.  
 والجدير بالذكر أنه يتم تعليق وحدات الإضاءة بواسطة أحبال صلب (ارجع  
 للفقرة ٤/١)؛ علماً بأن ارتفاع وحدات الإضاءة عن الأرض يساوى 3.0m.  
 والشكل (٦-٢٢) يعرض مخطط تمديدات القوى وتمديدات الجهد المنخفض  
 لهذه الورشة:




الشكل (٢٢-٦)

الجدول (٦-٤) يبين طريقة توزيع الأحمال الكهربائية على الأوجه الثلاثة



الشكل (٦-٢٠)

والشكل (٦-١٢) يعرض أشكال وحدات الإضاءة المستخدمة فى إضاءة هذه  
 الورشة.



الشكل (١-٢١)

الجدول (٤٦)

220/380V Panel A		3 φ, 4W		القطر W			السمان
رقم الوريد	القطر عدد الاقطاب	مساحة الوصلات mm <sup>2</sup>	اجزاء	متر	سعة	A B C	
1	1	16	14			3276	الوريد
2	2	16	14			3276	الوريد
3	3	10		5			الوريد
4	4	10		5			الوريد
5	5	10		5			الكايب
6	6	10		5		400	مقابس صغرى
7						400	
8						400	
9	7	10				500	صغرى جالغ
10						500	
11						500	
12	8	10				1333	مقابس الكاف
13						1333	
14						1333	
15	9	10				1833	مخروط الوريد
16						1833	
17						1833	

٣١٤

تابع الجدول (٤٦-٤)

220/380V Panel A		3 φ, 4W		القطر W			السمان
رقم الوريد	القطر عدد الاقطاب	مساحة الوصلات mm <sup>2</sup>	اجزاء	متر	سعة	A B C	
18	10	10				1833	مخروط الوريد
19						1833	
20						1833	مخروط الوريد
21	11	10				1833	
22						1833	
23						1833	ماكينة اللحام
24	12	35				7600	
25						7600	
26						7600	ماكينة اللحام
27	13	35				7600	
28						7600	
29						7600	صغرى جالغ
30	14	10				500	
31						500	
32						500	
33	15	10				400	مقابس صغرى
34						400	

٣١٥

تابع الجدول (٦-٤)

رقم الوردول	القاطع			مساحة مقطع الوردول mm <sup>2</sup>	الطرح			القدرة W			اللكسان
	رقم القاطع	عدد الأقطاب	تيار القاطع		إضاءة	برابر	سبع	A	B	C	
35								400	2333		
36	16	3		16	2.5						فريزة رأسية
37											
38								2333		2333	
39	17	3		10	1.5				1333		فريزة انفية
40										1333	
41											
42	18	3		10	1.5				1000		مقطعة طاقة
43										1000	
44								1000			
45	19	3		10	1.5				400		مقابس صغير
46										400	
47											
48	20	3	10	1.5					500		مقابس عظم
49										500	
50								500			
51	21	3	10	1.5					733		منظار ميكانيكي

٣١٦

تابع الجدول (٦-٤)

220/380V		3 φ, 4W		الطرح			القدرة W			اللكسان	
رقم الوردول	رقم القاطع	عدد الأقطاب	تيار القاطع	مساحة مقطع الوردول mm <sup>2</sup>	إضاءة	برابر	سبع	A	B		C
52										733	
53								733			
54	22	3	10	1.5					733		منظار ميكانيكي
55										733	
56								733			
57	23	1	10	1.5			مكبث		1500		الكبس 1
58	24	1	10	1.5			مكبث			1500	الكبس 2
59	25	1	10	1.5				1500			باب كهربائي
60	26	1	10	1.5					300		مروحة
61											احتياطي
62											احتياطي
63											احتياطي
64											احتياطي
65											احتياطي
66											احتياطي
67											احتياطي
68											احتياطي

٣١٧

للمصدر الكهربى.


$$I = \frac{S}{\sqrt{3} U} = \frac{106644}{\sqrt{3} \times 380} = 161.5A$$

وبالتالى فإن التيار الكلى يساوى:

ويمكن اختبار قاطع مقولب ثلاثة أقطاب 250A له المواصفات التالية: سعة القطع تساوى 35000A عند جهد 380V، ويمكن معايرة تيار الفصل الحرارى للقاطع عند قيمة تتراوح ما بين (160:250A)، وكذلك يمكن معايرة تيار الفصل المغناطيسى عند قيمة تتراوح ما بين (875:2500A).

ويتم ضبط تيار الفصل الحرارى عند 200A، فى حين يتم ضبط تيار الفصل المغناطيسى عند 1200A وهو يعادل ست مرات من تيار الفصل الحرارى، ويستخدم كابيل رئيسى لإمداد الورشة له أربعة قلوب من النحاس، ومساحة مقطعه (3x95+50mm<sup>2</sup>) بعزل PVC.


وتستخدم لوحة توزيع سعتها 72 موديول وأبعادها (825x500x170mm) والمبينة بالشكل (٦-٢٣).



(الشكل ٦-٢٣)

تابع الجدول (٤٦)

220/380V Panel A		3٠٠٠٠٠W		القدرة W			المكان
رقم الموديول	القاطع	مساحة مقطع الورش mm <sup>2</sup>	الابعاد	الارتفاع	العرض	العمق	
69	رقم القاطع	عدد الأقطاب	تيار السعة	A	B	C	المكان
70							
71							
72							
				35640	35940	35064	القدرة اسمية كل ربح (W)
				106644			القدرة الكلية (W)




(الشكل ٦-٢٤)

حيث إن:

- 1 باب خاص بالقاطع الرئيسي المقرب
- 2 باب خاص بقواطع الأحمال
- 3 غطاء قواطع الأحمال
- 4 هيكل معدني
- 5 ركيزة تثبيت غطاء قواطع الأحمال
- 6 مكان تثبيت القاطع الرئيسي المقرب
- 7 مداخل الكابلات


٦/٦ - قسم تجميع وتعليب الفلاتر

الشكل (٦-٢٤) يعرض المسقط الأفقي لهذا القسم مبيناً عليه ارتفاعات الأسقف المختلفة لهذا القسم؛ علماً بأن الأبعاد بالمتر.



(الشكل ٢٥-٦)

- ويلاحظ أن هذا القسم يتكون من طابقين
  - الطابق الأول يتكون من قسم الإنتاج - معمل اختبار الفلاتر - غرفة عدة - مكتب المهندس وبداخله حمام ومخزن.
  - الطابق الثاني يتكون من مخزن 1 ومخزن 2 وغرفة لاستبدال الملابس وحمامات عمومية مع مكان تشطيف.
- والشكل (٦-٢٥) يعرض مخطط تمديدات الإضاءة الأساسية وإضاءة الطوارئ.




EB



XB


(الشكل ٢٨-٦)

والشكل (٢٩-٦) يوضح طريقة تثبيت وحدات إضاءة الأسقف العالية DD في السقف؛ علماً بأن الشكل (أ) يوضح طريقة تعليق وحدات الإضاءة DD في السقف المرتفع الموجود في مركز قسم الإنتاج. والشكل (ب) يوضح طريقة تعليق وحدات الإضاءة DD في باقى قسم الإنتاج.



ب

(الشكل ٢٩-٦)




أ


والجدير بالذكر أن ارتفاع وحدات الإضاءة DD من سطح الأرض في قسم الإنتاج سيكون ثابتاً ومساوياً (7.1-0.75) أى 6.35m.

والشكل (٣٠-٦) يعرض مخطط تمديدات القوى لقسم تجميع وتعبئة الفلاتر.


والشكل (٢٦-٦) يعرض أشكال وحدات الإضاءة الفلورسنت المستخدمة في إضاءة غرف قسم تجميع وتعبئة الفلاتر.




A




C



F



D



B

(الشكل ٢٦-٦)

فتحتوى وحدة الإضاءة A على أربعة مصابيح فلورسنت قدرة المصباح 40W.

وتحتوى وحدات الإضاءة C, F, D على مصباحي

فلورسنت قدرة المصباح 40W.


وتحتوى وحدة الإضاءة B على مصباحي فلورسنت

قدرة المصباح 40W.

والشكل (٢٧-٦) يعرض صورة وحدة إضاءة

الأسقف العالية المستخدمة في إضاءة قسم الإنتاج

والتي تحتوى على مصباح هاليد معدنى قدرة 400W.





(الشكل ٢٧-٦)

أما الشكل (٢٨-٦) فيعرض أشكال وحدات إضاءة الطوارئ والمستخدمه في

إضاءة المخارج XB، وأيضاً المستخدمة في إضاءة الطوارئ EB، فتحتوى وحدة الإضاءة

XB على مصباح فلورسنت 12W، في حين تحتوى وحدة الإضاءة EB على مصباحي



(البنجول ١-٦-٢٠٠٠)

١١١

الجدول (٦-٣)

رقم المودول	القاطع		مساحة مقطع الرصاصات mm <sup>2</sup>	الخارج			القدرة (W)			المكان	
	رقم القاطع	عدد الأقطاب		نبار القاطع	متبرع	إضاءة	برابز	A	B		C
1	1	1	16	2.5	6	2400	2400			قسم الإنتاج	
2	2	1	16	2.5	6		2400	2400		قسم الإنتاج	
3	3	1	16	2.5	6			2400	2400	قسم الإنتاج	
4	4	1	16	2.5	6		2400			قسم الإنتاج	
5	5	1	16	2.5	6			2400	2400	قسم الإنتاج	
6	6	1	16	2.5	6					قسم الإنتاج	
7	7	1	16	2.5	6		2400			قسم الإنتاج	
8	8	1	20	4	15			4320		معمل اختيار الفلاتر	
9	9	1	16	2.5	13				2448	غرفة عدة - مكتب - الدخول	
10	10	1	10	1.5	7		422.4			إضاءة الطوارئ	
11	11	1	10	1.5	9				1296	مخزن 2	
12	12	1	10	1.5	7				1008	مخزن 1، غرفة ملابس	
13	13	1	10	1.5	6			864		مدخل 2 - حمام عمومي	
14	14	1	10	1.5				1440		أماكن مختلفة	
15	15	1	10	1.5					1440	أماكن مختلفة	

220 / 380V  
Panel A  
3 φ, 4W

تابع الجدول (٥-٦)

رقم		المودبول		القاطع		مساحة مقطع الموصلات mm <sup>2</sup>		الخارج			القدرة (W)			المكان
رقم القاطع	رقم الموصلات	عدد الأقطاب	تيار القاطع	رقم القاطع	تيار القاطع	إضاءة	برايير	منوع	A	B	C	المكان		
16	16	1	10	1.5	10	7			1260	300		أماكن مختلفة		
17	17	1	10	1.5	10			شفاط				جميع		
18	18	1	10	1.5	10						1500	باب رأسي 1 بمحرك		
19	19	1	16	1.5	16				1500			باب رأسي 2 بمحرك		
20	20	1	16	2.5	16			مكيف		3300		العمل		
21	21	1	16	2.5	16			مكيف			3300	العمل		
22	22	1	10	1.5	10	4			720			أماكن مختلفة		
23	23	1	10	1.5	10	4			720			أماكن مختلفة		
24	24	1	10	1.5	10			شفاط		300		حمامات عمومية		
25	25	3	20	4	20				3000			علبة تفرع 1B		
26										3000				
27											3000			
28	26	3	20	4	20				3000			علبة تفرع 2B		
29										3000				
30											3000			

٣٢٨

تابع الجدول (٥-٦)

رقم		المودبول		القاطع		مساحة مقطع الموصلات mm <sup>2</sup>		الخارج			القدرة (W)			المكان
رقم القاطع	رقم الموصلات	عدد الأقطاب	تيار القاطع	رقم القاطع	تيار القاطع	إضاءة	برايير	منوع	A	B	C	المكان		
31	27	3	20	4	20				3000			علبة تفرع 3B		
32										3000				
33											3000			
34	28		20	4	20				3000			علبة تفرع 4B		
35										3000				
36											3000			
37	29	3	20	4	20				3000			علبة تفرع 5B		
38										3000				
39											3000			
40	30	3	20	4	20				3000			علبة تفرع 6B		
41										3000				
42											3000			
43	31	3	20	4	20				3000			علبة تفرع 7B		
44										3000				
45											3000			

٣٢٩

تابع الجدول (٥-٦)

220 / 380V Panel A		3 φ, 4W			القدرة (W)			اللكسان	
رقم المرئبول	القطاع	مساحة مقطع الموصلات mm <sup>2</sup>	إضاءة	مخرج	مسح	A	B		C
46	32	3	20	4		3000			عالية تبريد 8B
47							3000		
48								3000	
49	33	3	20	4		3000			عالية تبريد 9B
50							3000		
51								3000	
52	34	3	20	4		3000			عالية تبريد 10B
53							3000		
54								3000	
55									احتياطي
56									احتياطي
57									احتياطي
58									احتياطي
59									احتياطي
60									احتياطي

٣٣٠

تابع الجدول (٥-٦)

220 / 380V Panel A		3 φ, 4W			القدرة (W)			اللكسان		
رقم المرئبول	القطاع	مساحة مقطع الموصلات mm <sup>2</sup>	إضاءة	مخرج	مسح	A	B		C	
61							A	B	C	احتياطي
62										احتياطي
63										احتياطي
64										احتياطي
65										احتياطي
66										احتياطي
67										احتياطي
68										احتياطي
69										احتياطي
70										احتياطي
71										احتياطي
72										احتياطي
						45624	45324	45792	قدرة أحمال كل وحدة	
						136740			القدرة الكلية	

٣٣١

وبالتالى فإن التيار الكلى يساوى:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} U}$$

$$= \frac{136740}{\sqrt{3} \times 380} = 207A$$

ولذلك نختار قاطع رئيسى مقولب سته 250A، ويتم ضبط التيار الحرارى عند 210A، وضبط التيار المغناطيسى عند 1250A والتي تعادل ستة أضعاف التيار الحرارى.

ويستخدم كابل رئيسى بأربعة قلوب من النحاس مساحة مقطعه  $(3 \times 95 + 50 \text{mm}^2)$  بعزل PVC.


وتختار لوحة توزيع سعتها 72 موديول موزعة على ثلاثة صفوف، سعة الصف 24 موديول، وبها مكان لتثبيت قاطع مقولب رئيسى كالمبينة بالشكل (٦-٢٢). والجدير بالذكر أنه يتم عمل تمديدات ماكينات خطوط الإنتاج 1B:10B فى ترانكات أرضية. ولمعرفة المزيد عن الترانكات الأرضية أرجع للجزء الأول من الموسوعة.

والشكل (٦-٣١) يعرض تمديدات الجهد المنخفض مثل: التليفونات، وكذلك نظام الإنذار بالحريق.

ويستخدم بالمصنع سنترلا داخلياً.


ويلاحظ من هذا الشكل أنه يوجد بهذا القسم:

ثلاثة كاشفات دخان - أربعة كاشفات حرارة - أربعة وحدات تشغيل يدوية - خمسة أجهزة إنذار بالحريق.




الشكل (٦-٣١)

الشكل (٦-٣٢) يعرض المسقط الأفقي لمسجد في أحد دول الخليج العربي يتم تكييفه مركزياً، ويوجد بالمسجد منطقتين لهما سقف مرتفع مزودتين بمجموعتين من الشبابيك على جدرانها لتوفير الإضاءة اللازمة للمسجد في النهار؛ علماً بأن الأبعاد المدونة بالشكل بالمتراً.



الشكل (٦-٣٢)


والشكل (٣٣-٦) يعرض تمديدات الإضاءة للمسجد في السقف المعلق.



الشكل (٣٣-٦)


والجدير بالذكر أنه يستخدم ثريتين (ثريتين) بالمسجد يتم تعليقهما في السقف المرتفع بالمسجد 13,14.

والشكل (٣٤-٦) يعرض المسقط الأفقي لمبنى دورات المياه، وأماكن الوضوء بالمسجد ، علماً بأن ارتفاع السقف 4m، كما أن الأبعاد المدونة على الشكل بالمتري. والجدير بالذكر أن مبنى دورات المياه وأماكن الوضوء مستقل عن المسجد.




الشكل (٣٤-٦)

أما الشكل (٣٥-٦) فيعرض تمديدات الإضاءة والقوى لمبنى دورات المياه وأماكن الوضوء.



الشكل (٣٥-٦)

والشكل (٣٦-٦) يعرض أشكال وحدات الإضاءة المستخدمة في إضاءة المسجد  
والمستخدمة في إضاءة مبنى دورات الماء وأماكن الوضوء.



الشكل (٣٦-٦)

والجدول (٦-٦) يبين أنواع وحدات الإضاءة المستخدمة في إضاءة المسجد،  
ومبنى دورات المياه، وأماكن الوضوء، وكذلك نوع وقدرة مصابيح هذه الوحدات.

الجدول (٦-٦)


ملاحظات	قدرة المصابيح W	نوع المصابيح	نوع وحدة الإضاءة	الجموعه
	200	زئبق	AA	1-10
	2x40	فلورسنت	BB	15-31
	125	زئبق	CC	11,12
	175	زئبق	ثريا (خفة)	13,14
غرفة الإمام - المكتبة السنية المخازن	2x40	فلورسنت	D	32
	2x5	فلورسنت	F	
إضاءة الطوارئ - المذبة	12	فلورسنت	X	33
	100	متوهج	N	
	100	متوهج	I	34,40
	100	فلورسنت	D	35,36,37

والشكل (٣٧-٦) يعرض دائرة القوى لهذا المسجد.

والجدير بالذكر أنه سيستخدم ثلاث لوحات توزيع للمسجد وهم: اللوحة A،  
واللوحة B، واللوحة C، علماً بأنه سيتم تخصيص عدد خمسة كونتاكتورات لدوائر  
الإضاءة 1-14، ويتم تخصيص ستة كونتاكتورات لدوائر الإضاءة 15-31.


وتتميز الكونتاكتورات بأنه يمكن التحكم فيها بالتحكم في الجهد المسلط على  
ملفاتهما وذلك بمفتاح عادي، وبهذه الطريقة يمكن تخصيص مفتاح عادي S للتحكم  
في إضاءة المجموع (1-12)، ويخصص مفتاح عادي آخر S للتحكم في إضاءة  
التنجفات (13,14)، ويستخدم مفتاح ثالث S للتحكم في إضاءة المجموع (15-31)،  
وتختار قدرة الكونتاكتور مساوية 6KW وجهد تشغيل ملف الكونتاكتور 220V،  
والشكل (٣٨-٦) يبين الدوائر الرئيسية ودوائر التحكم للكونتاكتورات (L1-L11)  
والموجودة في اللوحة A واللوحة B.

الدوائر الرئيسية




PANEL A


دوائر التحكم



PANEL B



الشكل (٦-٣٨)



الشكل (٦-٣٧)


الميكروفون والسماعات ومركز مكبرات التحكم سبق وأن تناولناها في الفقرة (١/٤).

ويوجد أيضاً نظام إنذار بالحريق، حيث توضع وحدة تشغيل يدوية عند كل مداخل المسجد، وتوجد أربعة أجهزة إنذار عند أربع مداخل للمسجد.

ويستخدم كاشف دخان في كل مخزن وتوصل جميع هذه العناصر مع لوحة الإنذار المركزية بالحريق (FA panel)، ويوضع في هذه اللوحة جهاز إنذار بالحريق نوع Firdex 750 ارجع للفقرة (٦/٥/٤).

ويوصل للمسجد خط تليفون خارجي مع غرفة إمام المسجد.


والشكل (٦-٣٩) يعرض طريقة تنظيم اللوحات الثلاثة A,B,C المستخدمة.



الشكل (٦-٣٩)

والجدير بالذكر أن اللوحة A خاصة بالدوائر (1-14)، واللوحة B خاصة بالدوائر (15-31)، واللوحة C خاصة بالدوائر (32-42)، علماً بأن سعة اللوحة C ثلاثون موديولاً، وأبعادها (400x300x200mm). والشكل (٦-٤٠) يعرض تمديدات الجهد المنخفض للمسجد مثل: تمديدات الكهروضوئيات؛ علماً بأن طريقة توصيل

الملاحق



الشكل (٤٠-٦)

ملحق ١ - مقارنة بين الرموز العالمية والألمانية والأمريكية

الرمز الأمريكي	الرمز الألماني	الرمز العالمي	البيان	م
A B C	L1 L2 L3	L1 L2 L3	الأوجه الثلاثة	1
G	PE PE	PE	موصل وقاية	2
N	N N	N	موصل تعادل	3
			موصل وقاية وتعادل	4
			ماسورة	5
T			ماسورة تليفون	6
TV			ماسورة هوائي تلفزيون	7
S			ماسورة سماعات	8
lll			أسلاك متقاطعة باتصال	9
			ماسورة مرنة	10
+	+	+	أسلاك متقاطعة بدون اتصال	11
↗	↗	↗	تمديدات متجهة لأعلى	12
↘	↘	↘	تمديدات متجهة لأسفل	13
—	≡		أسلاك مخفية في المونة	14
---	≡		أسلاك مكشوفة على السطح	15
---	≡	≡	أسلاك مخفية تحت الأرضية	16

تابع ملحق 1

م	البيان	الرمز العالمي	الرمز الألماني	الرمز الأمريكي
33	اتوماتيك سلم			
34	بريلى إمسك مفتاح خدمة			R
35	1 بريزة مفرد 2 بريزة مزدوجة			
36	بريزة ثلاثة أوجه			
37	بريزة خاصة مثل بريزة مكيف			
38	بريزة بمفتاح			
39	بريزة ماكينة حلقة			
40	1 علبة توصيل لمروحة 2 علبة توصيل ساعة			
41	1 بريزة تليفون عام بالأرضى 2 بريزة مزدوجة بالأرضى			
42	بريزة تليفون عام مثبت بالحائط 1 أو بالأرضى 2			
43	بريزة تليفزيون			
44	سماعة كهربائية مثبتة بالسقف 1 أو بالحائط 2			
45	ميكروفون على الحائط 1 أو على الأرضى 2			
46	هوائى تليفزيون			
47	علبة تفريع			
48	غلبه تمريع مسدودة			

تابع ملحق 1

م	البيان	الرمز العالمي	الرمز الألماني	الرمز الأمريكي
17	موصلين			
18	الأرضى			
19	مجري متحرك			
20	ترانكات قضبان			
21	حوامل كابلات			
22	لوحة توزيع			
23	لوحة حريق			
24	مفتاح مفرد (قطب واحد)			
25	مفتاح قطبين			
26	مفتاح تناوب (طرف سلم)			
27	مفتاح تصالبي (وسط سلم)			
28	مفتاح توالى (ثريا)			
29	مفتاح بحيل			
30	مفتاح بلمبة بيان			
31	مخفض إضاءة			
32	مفتاح زمنى			

تابع ملحق ١

م	البيان	الرمز العالمي	الرمز الألماني	الرمز الأمريكي
64	ساعة حائط كهربية			
65	يرش اذار من الحريق			
66	كاشف دخان			
67	كاشف حرارة			
68	وحدة تشغيل يدوية			
69	لوحة بيان حريق			
70	تليفزيون			
71	تليفون			
72	وحدة اتصالات داخلية			
73	ثلاجة			
74	مكيف			
75	موقد كهربى			
76	غسالة كهربية			
77	غسالة اطباق			
78	مجفف ملابس			

تابع ملحق ١

م	البيان	الرمز العالمي	الرمز الألماني	الرمز الأمريكي
49	مصباح اضاءة عام 1 يعمل بفتح بحيل 2			
50	وحدة اضاءة فلورسنت			
51	وحدة اضاءة فلورسنت غاطسة في السقف			
52	وحدة اضاءة تضيء بصفحة مستديمة			
53	وحدة اضاءة طوارئ للخروج اتجاه واحد			
54	وحدة اضاءة طوارئ للخروج اتجاهين			
55	وحدة اضاءة طوارئ			
56	مصباح فلورسنت			
57	وحدة كيب (ملف خائق)			
58	بادئ متوهج			
59	ضاغط			
60	ضاغط بلمبة بيان			
61	جرس			
62	محول بملفين			
63	قفل كهربى (فاغ باب)			

ملحق ٢ - الرموز الإنشائية ورموز الأثاث

أولاً - الرموز الإنشائية:

الرمز العالمي	البيان	م
	باب عادي درفة واحدة	1
	باب متارجح درفة واحدة	2
	باب منزلق درفة واحدة	3
	باب عادي درفتين	4
	نافذة عادية	5
	نافذة عادية بشيش	6
	سلم	7
	الأرض	8
	خرسانة مسلحة	9
	مونة	10
	طبقة عازلة حرارية	11

تابع ملحق ١

الرمز الأمريكي	الرمز الألماني	الرمز العالمي	البيان	م
			مروحة شفط (شفاط)	79
			سخان ماء كهربى	80
			ذفالية	81
			محرك كهربى	82
			مضهر	83
			قاطع دائرة	85
			بادئ محركات أوتوماتيكى	86
			كونشاكستور ثلاثة أقطاب وريشة مساعدة مفتوحة	87
			محدد موجات جهد عابرة	88
			ضاغط بريشة مغلقة ومفتوحة	89
			عداد كيلو وات ساعة KWH	90






• يجب عدم الجمع بين رمز سماعة كهربية تثبت بالسقف مع رمز مفتاح يعمل

يحيل في مخطط واحد.

## المراجع

## References

- 1- Trevor linsley , ed 1990  
Advanced Electrical Installation Work. London.  
Edward Arnold.
- 2- Maurice Lewis, ed 1989.  
Questions and Answers in electrical Installation Technology.  
London. stanley Thomes publishers Ltd.
- 3- Geoffrey burrdett, ed 1992.  
Home electrics, London. Th David & Charles.
- 4- Jeff Markell, ed 1984.  
Residential Wiring. USA. Resion Publishing Company, Inc.
- 5- Cducan, Eg stocks, ed 1991.  
Electrical Installation series (The Installation of Cable system).  
Great britain. stam press ltd.
- 6- Cducan, Eg stocks, ed 1993.  
Electrical Installation series (The Installation of electrical Circuits).  
Great britain stam press ltd.
- 7- Cducan, Eg stocks ed 1991

البيان	الرمز	البيان	الرمز
بانيو		حوض حمام	
حوض مطبخ		قاعدة أفرنجي	
طاولة بست كراسي		طاولة بست كراسي	
سرير مزدوج 2m x 2m مع 2 كوميديتو		سرير مفرد 0.9 x 1.9m مع كوميديتو	
دولاب		مكتب لفرد واحد	
ركنة تشكيلون من خمس مقاعد		مكتب لفردين	

18 - Legrand Co. ed 1984, 1986, 1990, 1994.

Electrical Fittings and wiring Accessories catalogue.

France, legrand Co.

19 - Robert L. smith, ed 1987. Electrical wiring Industrial New  
york. Delmar publishers Inc.

20 - Ray C. Mullin . ed 1987 . Electrical Wiring Commercial New  
york. Delmar publishers, Inc.

Electrical Installation series (systems of Electrical supply and Dis-  
tribution). Great britain, stam press ltd.

8- Floyd M. Mix, ed 1991

House wiring simplified. south holland. Good Heartwill cox Com-  
pany, Inc.

9- W.E. Steward and T.A stubbs ed 1992.

Modern wiring practice . london. publishers are the authors.

10 - Gunter Gseip, Werner sturm. ed, 1987

Electrical Installation Handbook. Germany. siemens Co.

11 - Mourice Lewis, ed 1989. Electrical Installation of technology:  
Theory and regulation. London. stanley Thornes (publishers) Ltd.

12 - GTZ. ed 1984.

Technical drawing for electrical Engineering 1. Basic Course.  
Germany (GTZ) Gmbh.

14 - Anthony Byers, ed 1970

Home lighting, Great britain. Tonbridge printers Ltd.

15 - G. Davidson and L.C Lamb. ed 1989. Electricity in the home .  
Great britain. Hodder and stoughton.

16 - Clyde N. Herrick, ed 1975

Electrical wiring principles and practices. New Jersey.

Prentice. Hall, Inc.

17 - Gray Rockis, ed 1978. Residential Wiring, USA.

American Technical publishers. Inc